

#125900#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Горького 199, Калининград
4395
10022
ТВ7 (АСЦП)
24208211
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	14,216	0	251,4	247,2	0	248,782	245,977	0	24	0	47,6	33,9	0,51	0,41	6,8
25.03.2025	13,927	0	251,4	247,3	0	248,732	246,045	0	24	0	47,7	34,4	0,51	0,4	5,5
26.03.2025	12,722	0	251	246,9	0	248,637	245,757	0	24	0	45,3	33,1	0,51	0,41	4,4
27.03.2025	12,988	0	251,1	247	0	248,666	245,818	0	24	0	45,9	33,5	0,51	0,41	6,9
28.03.2025	11,436	0	250,7	246,7	0	248,509	245,598	0	24	0	43,7	32,7	0,51	0,41	5,7
29.03.2025	11,331	0	250,8	246,7	0	248,585	245,557	0	24	0	43,9	33	0,51	0,41	8,9
30.03.2025	11,625	0	250,8	246,8	0	248,554	245,666	0	24	0	44,2	33,1	0,51	0,41	9,9
31.03.2025	12,501	0	250,9	246,9	0	248,531	245,722	0	24	0	45,4	33,4	0,52	0,41	6,8
01.04.2025	13,988	0	251,4	247,1	0	248,772	245,857	0	24	0	47,7	34,3	0,52	0,41	5,9
02.04.2025	12,573	0	251	246,9	0	248,611	245,729	0	24	0	45,5	33,5	0,52	0,41	-
03.04.2025	10,802	0	250,6	246,6	0	248,477	245,506	0	24	0	43,1	32,7	0,51	0,41	-
04.04.2025	12,337	0	250,9	246,8	0	248,539	245,657	0	24	0	45,1	33,3	0,51	0,41	-
05.04.2025	16,797	0	252,1	247,8	0	248,889	246,36	0	24	0	52,4	36,3	0,51	0,4	-
06.04.2025	18,811	0	252,6	248	0	249,042	246,483	0	24	0	55,2	37,2	0,5	0,4	-
07.04.2025	15,923	0	252	247,7	0	248,972	246,342	0	24	0	50,8	35,5	0,51	0,4	-
08.04.2025	15,362	0	251,9	247,6	0	249,022	246,298	0	24	0	49,6	34,9	0,51	0,41	-
09.04.2025	15,295	0	252	247,7	0	249,119	246,404	0	24	0	49,5	34,8	0,51	0,41	-
10.04.2025	16,861	0	252,3	248	0	249,115	246,594	0	24	0	52,1	35,9	0,51	0,4	-
11.04.2025	14,292	0	251,8	247,5	0	249,12	246,25	0	24	0	47,9	34,3	0,51	0,41	-
12.04.2025	13,423	0	251,5	247,4	0	248,937	246,165	0	24	0	46,9	34	0,51	0,41	-
13.04.2025	10,382	0	250,9	246,9	0	248,851	245,838	0	24	0	42,2	32,3	0,52	0,41	-
14.04.2025	9,308	0	250,8	246,7	0	248,881	245,627	0	24	0	41,1	32,2	0,51	0,41	-
15.04.2025	4,525	0	110,3	108,6	0	109,381	108,106	0	24	0	42,7	32,9	0,38	0,34	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,7	19,6	0,28	0,27	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,2	19,3	0,27	0,26	-
Итого:	301,425	0	5640,2	5546,8	0	5582,724	5519,356	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,994														

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	2075,559	29023,2	28538,1	0	28642,015	28378,065	0	2768	3
17.04.2025	2376,983	34663,4	34084,9	0	34224,737	33897,424	0	3368	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 16:35:59