

#125901#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 199, Калининград

4395

10023

ТВ7 (АССII)

24208211

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	10,401	0	61,7	33,4	0	60,513	33,156	0	24	0	65,1	39,9	0,6	0,14	6,8
25.03.2025	10,022	0	60	33,23	0	58,837	32,991	0	24	0	65,1	39,7	0,32	0,13	5,5
26.03.2025	10,029	0	60,1	33,24	0	58,933	33,004	0	24	0	65	39,6	0,07	0,13	4,4
27.03.2025	10,301	0	61,3	33,14	0	60,114	32,903	0	24	0	64,9	39,7	0,08	0,12	6,9
28.03.2025	10,127	0	60	33,04	0	58,833	32,797	0	24	0	65,6	40	0,6	0,12	5,7
29.03.2025	9,725	0	58,7	33,25	0	57,569	33,001	0	24	0	65,5	40,4	0,95	0,12	8,9
30.03.2025	10,876	0	64,1	33,36	0	62,862	33,109	0	24	0	65	40,4	0,24	0,11	9,9
31.03.2025	9,873	0	59,8	33,11	0	58,651	32,859	0	24	0	65	40,4	0,5	0,11	6,8
01.04.2025	9,772	0	59,5	33,1	0	58,351	32,854	0	24	0	64,8	40,2	0,17	0,1	5,9
02.04.2025	10,114	0	61,1	33,5	0	59,932	33,251	0	24	0	64,7	40,1	0,48	0,09	-
03.04.2025	9,457	0	57,2	31,57	0	56,094	31,322	0	24	0	65,4	41,2	0,63	0,09	-
04.04.2025	10,561	0	64,5	36,32	0	63,244	36,028	0	24	0	65,6	41,6	0,62	0,09	-
05.04.2025	10,403	0	61,6	33,24	0	60,41	32,995	0	24	0	65,1	39,9	0,38	0,08	-
06.04.2025	11,239	0	64,7	33,74	0	63,425	33,488	0	24	0	65,9	40,2	0,57	0,08	-
07.04.2025	10,668	0	62	33,03	0	60,779	32,789	0	24	0	65,7	39,8	0,36	0,07	-
08.04.2025	10,399	0	62,2	33,03	0	61,019	32,794	0	24	0	64,2	39,5	0,25	0,07	-
09.04.2025	10,347	0	61,9	33,25	0	60,72	33,016	0	24	0	64,3	39,2	0,05	0,07	-
10.04.2025	10,443	0	62,3	33,32	0	61,109	33,083	0	24	0	64,4	39,3	0,08	0,06	-
11.04.2025	10,909	0	64,3	33,39	0	63,075	33,15	0	24	0	64,4	39,5	0,15	0,06	-
12.04.2025	10,305	0	61,8	33,75	0	60,609	33,503	0	24	0	64,9	39,9	0,18	0,06	-
13.04.2025	11,144	0	65,5	33,9	0	64,241	33,635	0	24	0	65,1	40,9	0,67	0,06	-
14.04.2025	10,33	0	62,6	33,94	0	61,408	33,676	0	24	0	64,8	40,9	0,62	0,06	-
15.04.2025	10,49	0	62	33,32	0	60,785	33,059	0	24	0	65,7	41	0,62	0,06	-
16.04.2025	10,366	0	61,2	33,77	0	59,974	33,499	0	24	0	66,6	41,6	0,62	0,06	-
17.04.2025	10,853	0	65	33,8	0	63,769	33,533	0	24	0	64,7	41,4	0,62	0,05	-
18.04.2025	9,568	0	59,4	33,28	0	58,268	33,012	0	24	0	64,8	41,6	0,62	0,05	-
19.04.2025	10,321	0	63,4	33,51	0	62,204	33,232	0	24	0	64,4	42,2	0,62	0,05	-
20.04.2025	9,649	0	60,6	33,13	0	59,479	32,862	0	24	0	63,9	41,6	0,62	0,05	-
21.04.2025	9,873	0	62	32,93	0	60,885	32,676	0	24	0	62,8	40,7	0,62	0,04	-
22.04.2025	9,879	0	60,5	33,03	0	59,365	32,777	0	24	0	64,3	40,6	0,62	0,04	-
23.04.2025	9,961	0	60,6	32,98	0	59,473	32,741	0	24	0	64	39,6	0,62	0,04	-
Итого:	318,405	0	1911,6	1034,6	0	1874,93	1026,795	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,05														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1266,107	7914,1	4480,31	0	7762,208	4445,408	0	0	0
23.04.2025	1584,51	9825,7	5514,91	0	9637,138	5472,203	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 8:05:46