

#142099#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 199, Калининград

4395

10023

ТВ7 (АСЦП)

24208211

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	8,967	0	46,9	20,42	0	45,986	20,302	0	24	0	65,2	35,8	0,07	0,01	-
25.06.2025	8,899	0	46,9	20,84	0	45,985	20,717	0	24	0	65,2	36	0,13	0,01	-
26.06.2025	9,205	0	48,1	20,63	0	47,172	20,507	0	24	0	65,2	36,5	0,5	0,01	-
27.06.2025	8,664	0	45,9	20,57	0	45,009	20,448	0	24	0	65,2	36,3	0,27	0,01	-
28.06.2025	9,236	0	48,5	20,91	0	47,562	20,782	0	24	0	65,2	36,6	0,28	0	-
29.06.2025	9,357	0	50,3	21,01	0	49,364	20,882	0	24	0	63,6	36,5	0,12	0	-
30.06.2025	8,712	0	46,8	21,11	0	45,908	20,983	0	24	0	64,6	36,4	0,38	0	-
01.07.2025	8,597	0	46,3	21,19	0	45,416	21,059	0	24	0	64,9	36,9	0,57	0	-
02.07.2025	8,76	0	47	21,19	0	46,098	21,053	0	24	0	65,1	37,5	0,69	0,01	-
03.07.2025	7,855	0	47,5	21,07	0	46,715	20,94	0	24	0	59,4	36,7	0,08	0,01	-
04.07.2025	8,469	0	46,9	21,2	0	46,033	21,072	0	24	0	63,4	36,7	0,2	0	-
05.07.2025	8,396	0	45,6	21,39	0	44,719	21,253	0	24	0	65,2	37,4	0,46	0,01	-
06.07.2025	8,825	0	47,5	21,55	0	46,586	21,408	0	24	0	65,2	37,8	0,63	0,01	-
07.07.2025	8,468	0	46,1	21,42	0	45,21	21,279	0	24	0	65,2	38	0,43	0,01	-
08.07.2025	8,281	0	45,4	21,68	0	44,522	21,54	0	24	0	65,2	37,7	0,38	0,01	-
09.07.2025	8,734	0	47,3	21,66	0	46,381	21,517	0	24	0	65,2	37,9	0,23	0,01	-
10.07.2025	8,368	0	46	21,73	0	45,105	21,584	0	24	0	65,2	38,2	0,16	0,01	-
11.07.2025	8,521	0	46,5	21,36	0	45,598	21,215	0	24	0	65,2	38,5	0,3	0,01	-
12.07.2025	8,611	0	45,2	19,37	0	44,312	19,242	0	24	0	65,7	38,1	0,36	0,01	-
13.07.2025	8,573	0	44,9	19,9	0	44,007	19,77	0	24	0	66,2	37,7	0,46	0,01	-
14.07.2025	8,932	0	47,4	20,71	0	46,467	20,569	0	24	0	65,7	38,6	0,39	0,01	-
15.07.2025	8,573	0	46	20,45	0	45,103	20,317	0	24	0	65,1	37,7	0,11	0,01	-
16.07.2025	8,485	0	45,4	20,14	0	44,515	20,012	0	24	0	65,1	37,4	0,05	0,01	-
17.07.2025	8,567	0	45,9	20,35	0	45,01	20,222	0	24	0	65	37,3	0,09	0,01	-
18.07.2025	8,867	0	47,2	20,68	0	46,278	20,549	0	24	0	65,2	37,4	0,06	0,01	-
19.07.2025	8,303	0	45	20,85	0	44,125	20,717	0	24	0	65,1	37,4	0,22	0,01	-
20.07.2025	8,611	0	46,3	20,69	0	45,399	20,553	0	24	0	65,2	37,9	0,2	0,01	-
21.07.2025	8,336	0	45,3	20,75	0	44,42	20,611	0	24	0	65,2	38,2	0,2	0,01	-
22.07.2025	8,143	0	44,9	20,9	0	44,023	20,754	0	24	0	65,2	38,9	0,11	0,01	-
23.07.2025	8,06	0	44,4	20,94	0	43,536	20,8	0	24	0	65,1	38,3	0,04	0,01	-
Итого:	258,375	0	1393,4	626,66	0	1366,564	622,657	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,712														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	2171,805	13196,3	7164,4	0	12944,321	7109,914	0	0	0
23.07.2025	2430,179	14589,7	7791,06	0	14310,888	7732,571	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 7:22:53