

#144968#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Горького 199, Калининград
4395
10023
ТВ7 (АСП)
24208211
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	8,472	0	51,3	28,15	0	50,3	27,932	0	24	0	65,1	40,8	0,04	0,01	-
25.07.2025	8,944	0	58,8	35,37	0	57,653	35,065	0	24	0	65,1	42,9	0,1	0,02	-
26.07.2025	8,472	0	57,3	35,79	0	56,187	35,479	0	24	0	65,1	43,1	0,09	0,02	-
27.07.2025	8,36	0	57,2	36,25	0	56,086	35,934	0	24	0	65,1	43,3	0,1	0,02	-
28.07.2025	8,552	0	58,2	36,54	0	57,068	36,217	0	24	0	65,1	43,3	0,14	0,02	-
29.07.2025	8,951	0	59,5	36,28	0	58,342	35,966	0	24	0	65,1	43	0,01	0,02	-
30.07.2025	8,928	0	60	37,25	0	58,83	36,929	0	24	0	65,1	43	0,02	0,02	-
31.07.2025	8,706	0	58,8	36,81	0	57,656	36,492	0	24	0	65,1	42,9	0,04	0,02	-
01.08.2025	9,023	0	59,6	36,19	0	58,442	35,878	0	24	0	65,1	42,8	0,07	0,01	-
02.08.2025	8,97	0	59,4	36,17	0	58,247	35,858	0	24	0	65,1	42,9	0,12	0,01	-
03.08.2025	8,931	0	59,8	36,81	0	58,636	36,49	0	24	0	65,1	43,2	0,14	0,01	-
04.08.2025	8,537	0	52	28,71	0	50,985	28,486	0	24	0	65,1	40,9	0,01	0,01	-
05.08.2025	8,182	0	45,3	22	0	44,417	21,857	0	24	0	65,1	37,7	0,01	0,01	-
06.08.2025	8,716	0	47,2	22	0	46,281	21,862	0	24	0	65,1	37	0,01	0	-
07.08.2025	8,742	0	47,1	21,68	0	46,183	21,546	0	24	0	65,1	36,8	0,01	0	-
08.08.2025	8,073	0	44,1	21,07	0	43,24	20,94	0	24	0	65	36,9	0,01	0	-
09.08.2025	8,295	0	45	21,01	0	44,124	20,879	0	24	0	65,1	37	0,01	0	-
10.08.2025	8,635	0	51,3	27,64	0	50,3	27,435	0	24	0	65,1	40	0,01	0,01	-
11.08.2025	9,058	0	58,9	34,75	0	57,777	34,469	0	24	0	64,3	41,6	0,01	0,01	-
12.08.2025	10,136	0	65,9	33,77	0	64,746	33,502	0	24	0	61,1	41,2	0,02	0,01	-
13.08.2025	8,677	0	58,3	35,22	0	57,202	34,929	0	24	0	63,9	42	0,01	0,01	-
14.08.2025	8,497	0	57,7	35,38	0	56,608	35,084	0	24	0	64	42,3	0,01	0,01	-
15.08.2025	7,015	0	47,9	29,54	0	46,992	29,289	0	24	0	64,1	42,6	0,05	0,03	-
16.08.2025	8,389	0	57,4	35,8	0	56,3	35,493	0	20	4	64,4	42,8	0,01	0,01	-
17.08.2025	8,809	0	59,6	36,05	0	58,482	35,75	0	24	0	63,8	42,3	0,01	0,01	-
18.08.2025	8,645	0	58,5	35,99	0	57,393	35,691	0	24	0	64,1	42,2	0,01	0,01	-
19.08.2025	8,907	0	59,8	36,01	0	58,679	35,715	0	24	0	63,8	42	0,01	0,01	-
20.08.2025	8,911	0	59,7	36,27	0	58,566	35,97	0	24	0	64,2	42,2	0,01	0,01	-
21.08.2025	8,874	0	59,2	35,59	0	58,088	35,303	0	24	0	63,8	41,6	0,01	0,01	-
22.08.2025	9,09	0	60,1	35,87	0	58,973	35,584	0	24	0	63,8	41,4	0,01	0	-
23.08.2025	9,091	0	60,3	35,87	0	59,182	35,591	0	24	0	63,4	41	0,01	0	-
Итого:	269,588	0	1735,2	1011,83	0	1701,965	1003,615	0	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,39														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	2430,179	14589,7	7791,06	0	14310,888	7732,571	0	0	0
23.08.2025	2699,769	16324,9	8802,89	0	16012,85	8736,187	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:28:30