

#32724#

Абонент: горького 199, СКМ-2

Тип: СКМ-2  
Номер: 0000110830  
Конфигурация: - / -

ЖЭУ 23

**ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ**  
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Дата	Количество тепловой энергии		Расход теплоносителя							Температура теплоносителя							Давление					Время наработки, Т нараб., Час
	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Под. труб. V1, м3	Обр. труб. V2, м3	Раз-сть V1-V2	Под. труб. M3, т	Обр. труб. M4, т	Раз-сть M3-M4	V5, Гкал	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Раз-сть t1-t2	Под. труб. t3, t°C	Обр. труб. t4, t°C	Раз-сть t3-t4	t5, t°C	P1 под., кПа	P2 обр., кПа	P3 под., кПа	P4 обр., кПа	P5, кПа	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23
23-24.09.2023	1,61	0,00	64,85	46,58	18,27	2,71	23,12	-20,41	0,00	62,09	44,97	17,12	21,37	21,21	0,16	0,00	600,80	598,50	285,70	287,90	0,00	24,00
24-25.09.2023	1,76	0,00	67,67	46,67	21,00	2,62	21,44	-18,82	0,00	61,76	44,32	17,44	20,77	20,83	-0,06	0,00	599,50	597,20	288,00	290,10	0,00	24,00
25-26.09.2023	1,66	0,00	65,20	46,42	18,78	1,53	18,38	-16,85	0,00	61,72	44,01	17,71	20,30	20,45	-0,15	0,00	599,80	597,70	289,60	291,50	0,00	24,00
26-27.09.2023	1,59	0,00	63,90	46,57	17,33	1,51	19,25	-17,74	0,00	61,93	44,07	17,86	20,26	20,44	-0,18	0,00	600,00	597,70	289,40	291,50	0,00	24,00
27-28.09.2023	1,61	0,00	65,62	47,82	17,80	1,77	19,42	-17,65	0,00	61,72	44,24	17,48	20,70	20,74	-0,04	0,00	599,50	596,10	288,40	291,10	0,00	24,00
28-29.09.2023	1,59	0,00	64,70	46,99	17,71	1,14	18,29	-17,15	0,00	61,77	44,33	17,44	21,03	22,82	-1,79	0,00	599,80	596,60	286,70	289,40	0,00	24,00
29-30.09.2023	1,57	0,00	63,64	46,17	17,47	0,49	15,83	-15,34	0,00	61,51	44,21	17,30	21,26	23,34	-2,08	0,00	599,30	597,70	287,40	290,20	0,00	24,00
30-01.10.2023	1,66	0,00	64,92	46,04	18,88	0,83	17,79	-16,96	0,00	60,74	43,75	16,99	21,16	22,20	-1,04	0,00	590,80	598,00	257,00	259,70	0,00	24,00
01-02.10.2023	1,84	0,00	68,60	46,37	22,23	1,13	19,92	-18,79	0,00	62,86	44,53	18,33	20,50	21,42	-0,92	0,00	597,50	596,60	239,10	241,10	0,00	24,00
02-03.10.2023	1,67	0,00	65,15	46,49	18,66	1,10	20,10	-19,00	0,00	62,76	44,37	18,39	20,13	20,77	-0,64	0,00	600,30	597,90	238,40	240,30	0,00	24,00
03-04.10.2023	1,61	0,00	64,18	46,60	17,58	1,51	19,76	-18,25	0,00	61,60	43,95	17,65	20,61	20,69	-0,08	0,00	600,80	597,70	237,10	239,90	0,00	24,00
04-05.10.2023	1,77	0,00	66,88	46,61	20,27	1,13	20,46	-19,33	0,00	61,63	43,73	17,90	19,99	20,61	-0,62	0,00	601,60	598,20	239,30	240,90	0,00	24,00
05-06.10.2023	1,79	0,00	67,21	46,69	20,52	0,95	18,94	-17,99	0,00	61,50	43,73	17,77	19,38	20,23	-0,85	0,00	600,40	588,50	240,40	235,50	0,00	24,00
06-07.10.2023	1,62	0,00	62,16	42,95	19,21	2,82	24,14	-21,32	0,00	61,37	44,51	16,86	19,60	20,10	-0,50	0,00	599,30	593,10	176,30	177,10	0,00	22,30
07-08.10.2023	1,78	0,00	64,33	42,44	21,89	1,00	21,65	-20,65	0,00	61,20	43,40	17,80	19,04	19,58	-0,54	0,00	600,50	596,00	123,60	123,30	0,00	24,00
08-09.10.2023	1,88	0,00	63,22	39,90	23,32	2,42	23,16	-20,74	0,00	61,29	42,57	18,72	18,05	18,83	-0,78	0,00	598,80	595,60	125,00	123,90	0,00	24,00
09-10.10.2023	1,81	0,00	61,14	39,44	21,70	1,99	24,98	-22,99	0,00	61,62	42,55	19,07	17,77	18,45	-0,68	0,00	600,10	597,00	125,80	124,60	0,00	24,00
10-11.10.2023	1,77	0,00	60,08	39,39	20,69	3,40	30,62	-27,22	0,00	61,88	42,71	19,17	18,07	18,60	-0,53	0,00	600,30	597,70	125,10	124,00	0,00	24,00
11-12.10.2023	1,77	0,00	60,07	39,21	20,86	2,52	27,44	-24,92	0,00	62,03	42,90	19,13	18,80	19,02	-0,22	0,00	600,10	596,90	119,10	118,70	0,00	24,00
12-13.10.2023	1,74	1,07	59,69	39,63	20,06	139,58	157,44	-17,86	0,00	61,66	44,04	17,62	27,23	24,82	2,41	0,00	593,50	572,50	236,80	188,10	0,00	24,00
13-14.10.2023	1,65	1,54	58,42	40,02	18,40	207,02	214,88	-7,86	0,00	62,42	44,86	17,56	31,61	27,92	3,69	0,00	599,00	594,50	302,00	235,50	0,00	24,00
14-15.10.2023	1,71	1,69	60,10	40,35	19,75	209,44	222,31	-12,87	0,00	62,53	44,83	17,70	31,46	27,48	3,98	0,00	599,00	595,40	282,90	234,80	0,00	24,00
15-16.10.2023	1,91	1,84	65,01	40,77	24,24	212,10	223,61	-11,51	0,00	62,53	44,52	18,01	31,43	27,18	4,25	0,00	599,70	593,50	283,50	235,00	0,00	24,00
16-17.10.2023	1,76	2,20	61,28	40,74	20,54	218,63	230,21	-11,58	0,00	63,06	44,90	18,16	32,41	27,43	4,98	0,00	600,60	595,40	281,10	234,70	0,00	24,00
17-18.10.2023	1,80	2,35	62,14	40,75	21,39	223,29	233,94	-10,65	0,00	63,17	45,04	18,13	32,64	27,44	5,20	0,00	600,30	595,40	278,30	234,80	0,00	24,00
18-19.10.2023	1,80	2,17	62,52	41,25	21,27	220,19	232,63	-12,44	0,00	63,17	45,27	17,90	31,61	26,73	4,88	0,00	600,00	594,60	277,70	235,70	0,00	24,00
19-20.10.2023	1,74	3,03	61,33	41,12	20,21	224,23	237,50	-13,27	0,00	63,24	45,33	17,91	34,25	27,53	6,72	0,00	599,60	595,40	274,70	235,00	0,00	24,00
20-21.10.2023	1,79	3,68	62,31	41,28	21,03	226,93	240,29	-13,36	0,00	63,30	45,29	18,01	36,45	28,36	8,09	0,00	600,20	595,80	274,00	234,70	0,00	24,00
21-22.10.2023	1,72	3,23	60,89	41,32	19,57	225,10	236,86	-11,76	0,00	62,58	45,01	17,57	35,01	27,86	7,15	0,00	599,70	596,10	275,10	235,20	0,00	24,00
22-23.10.2023	1,93	2,40	66,00	41,82	24,18	224,99	237,53	-12,54	0,00	62,09	45,17	16,92	32,03	26,73	5,30	0,00	598,00	593,30	277,90	236,00	0,00	24,00
23-24.10.2023	1,74	2,40	61,90	41,64	20,26	224,72	237,38	-12,66	0,00	62,04	44,92	17,12	32,51	27,19	5,32	0,00	599,60	595,10	277,50	235,80	0,00	24,00
<b>Итого</b>	<b>53,65</b>	<b>27,60</b>	<b>1 965,11</b>	<b>1 340,04</b>	<b>625,07</b>	<b>2 588,79</b>	<b>3 109,27</b>	<b>-520,48</b>	<b>0,00</b>	<b>62,09</b>	<b>44,26</b>	<b>17,83</b>	<b>24,76</b>	<b>23,13</b>	<b>1,63</b>	<b>0,00</b>	<b>599,30</b>	<b>595,22</b>	<b>244,61</b>	<b>227,61</b>	<b>0,00</b>	<b>742,30</b>
Температура программируемая Т5: 0,00																						
Разность показаний. dV12=V1-V2: 17,33 / 24,24 dT12 = T1-T2: 17,83 dM34=M3-M4: -27,22 / -7,86 dT34 = T3-T4: 1,63																						

Показания интеграторов	На 00:00 23.09.2023	На 00:00 24.10.2023	Результат за период	На 24.10.2023 9:48:00
Количество тепловой энергии(1-й канал Е1), Гкал	2 468,39	2 522,03	53,65	2 522,58

Количество тепловой энергии(2-й канал E2), Гкал	3 091,27	3 118,87	27,60	3 119,91
Суммарное количество тепловой энергии E1+E2, Гкал	5 559,66	5 640,90	81,25	5 642,49
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (1-й канал V1), м3	81 184,67	83 149,75	1 965,11	83 171,85
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (1-й канал V2), м3	54 041,35	55 381,43	1 340,04	55 398,97
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (2-й канал M3), т	244 606,58	247 195,36	2 588,79	247 287,43
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (2-й канал M4), т	253 348,75	256 458,01	3 109,27	256 555,24
Расход в трубопроводе V5, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки Т, Час	29 044,48	29 786,76	742,30	29 796,56
Время неработы, Час	---	---	1,70	---

Подписи  
потребителя

Подписи  
поставщика

Сформировано 24.10.2023 9:39:23

