

#90426#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Макарова 1-9, Калининград

4395

5064

SKS-3

12489

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.06.2024	1,64	2871,19	57,5	44,2	24	24	0	0	0	64	46	10	-
25.06.2024	1,6	2872,05	57	44,2	24	24	0	0	0	64	47	10	-
26.06.2024	1,52	2872,92	55,7	44,4	24	24	0	0	0	64	47	10	-
27.06.2024	1,57	2873,78	56,4	44,2	24	24	0	0	0	64	48	10	-
28.06.2024	1,46	2874,61	55,1	44,1	24	24	0	0	0	64	48	10	-
29.06.2024	1,4	2875,44	53,2	43,8	24	24	0	0	0	65	48	10	-
30.06.2024	1,49	2876,29	55	43,9	24	24	0	0	0	64	48	10	-
01.07.2024	1,45	2877,13	54,3	43,9	24	24	0	0	0	65	48	10	-
02.07.2024	1,43	2877,96	54	43,8	24	24	0	0	0	64	47	10	-
03.07.2024	1,53	2878,8	56	43,5	24	24	0	0	0	63	46	10	-
04.07.2024	1,56	2879,63	56,9	43,7	24	24	0	0	128	63	46	10	-
05.07.2024	1,49	2880,44	55	44	24	24	0	0	0	63	46	10	-
06.07.2024	1,57	2881,29	56,6	43,6	24	24	0	0	0	63	46	10	-
07.07.2024	1,56	2882,11	56,5	43,5	24	24	0	0	0	63	47	10	-
08.07.2024	1,45	2882,94	54,6	43,8	24	24	0	0	0	62	46	10	-
09.07.2024	1,52	2883,74	57	45,4	24	24	0	0	0	64	48	10	-
10.07.2024	1,44	2884,59	56,9	46,8	24	24	0	0	0	64	48	10	-
11.07.2024	1,46	2885,44	57,8	46,9	24	24	0	0	0	64	49	10	-
12.07.2024	1,4	2886,27	56,1	46,7	24	24	0	0	0	64	48	10	-
13.07.2024	1,48	2887,12	57,3	46,6	24	24	0	0	0	64	48	10	-
14.07.2024	1,54	2887,99	58,3	46,5	24	24	0	0	0	64	48	10	-
15.07.2024	1,5	2888,85	58	47,1	24	24	0	0	0	64	48	10	-
16.07.2024	1,45	2889,71	56,9	47,1	24	24	0	0	0	64	48	10	-
17.07.2024	1,34	2890,58	55,7	46,9	24	24	0	0	0	64	48	10	-
18.07.2024	1,39	2891,43	57,4	47	24	24	0	0	0	62	47	10	-
19.07.2024	1,43	2892,23	57,3	46,8	24	24	0	0	0	62	47	10	-
20.07.2024	1,43	2893,08	57,3	46,6	24	24	0	0	0	62	47	10	-
21.07.2024	1,44	2893,91	57,1	46,5	24	24	0	0	0	63	47	10	-
22.07.2024	1,58	2894,74	59,9	46,7	24	24	0	0	0	63	48	10	-
23.07.2024	1,35	2895,57	55,9	47	24	24	0	0	0	63	47	10	-
Итого:	44,47	0	1692,7	1359,2	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,244												

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2024	7378,57	254440,7	176276,4	86052,69	0,56
23.07.2024	7423,04	256133,4	177635,6	86772,69	0,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2024 7:41:03