

#63592#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Макарова 1-9, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 5064
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 12489
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.11.2023	1,98	2681,49	66,2	47,1	24	24	0	0	0	62	46	10	3,5
25.11.2023	2	2682,36	64,5	47,1	24	24	0	0	0	65	48	10	-0,2
26.11.2023	2,08	2683,31	65,4	47,3	24	24	0	0	0	67	49	10	-2,4
27.11.2023	1,88	2684,29	63,3	47,3	24	24	0	0	0	65	48	10	-7,5
28.11.2023	1,88	2685,23	64,3	47,2	24	24	0	0	0	63	47	10	-7,3
29.11.2023	1,96	2686,11	64,6	47	24	24	0	0	0	64	47	10	-6,5
30.11.2023	1,89	2687,03	64,9	47,3	24	24	0	0	0	63	47	10	-5,4
01.12.2023	1,98	2687,92	67,3	46,6	24	24	0	0	0	61	45	10	-
02.12.2023	1,95	2688,75	68	46,8	24	24	0	0	0	59	44	10	-
03.12.2023	1,85	2689,55	68,3	47,2	24	24	0	0	0	58	44	10	-
04.12.2023	1,96	2690,32	66,8	46,8	24	24	0	0	0	61	45	10	-
05.12.2023	1,9	2691,17	63,9	47,1	24	24	0	0	0	64	47	10	-
06.12.2023	2,01	2692,09	66	47	24	24	0	0	0	63	47	10	-
07.12.2023	1,86	2693,01	63,7	46,8	24	24	0	0	0	62	46	10	-
08.12.2023	1,92	2693,92	63,4	46,9	24	24	0	0	0	64	46	10	-
09.12.2023	2,03	2694,85	65,6	46,6	24	24	0	0	0	64	46	10	-
10.12.2023	1,99	2695,79	67,7	46,7	24	24	0	0	0	61	45	10	-
11.12.2023	2	2696,64	67	46,3	24	24	0	0	0	61	45	10	-
12.12.2023	1,81	2697,49	64,7	47	24	24	0	0	0	60	45	10	-
13.12.2023	1,9	2698,34	63,9	47	24	24	0	0	0	64	47	10	-
14.12.2023	1,98	2699,26	64,6	46,7	24	24	0	0	0	64	47	10	-
15.12.2023	1,93	2700,16	64	46,2	24	24	0	0	0	64	47	10	-
16.12.2023	1,86	2701,06	65,5	46,2	24	24	0	0	0	59	44	10	-
17.12.2023	2,09	2701,88	69,9	46,9	24	24	0	0	128	60	44	10	-
18.12.2023	2,06	2702,75	66,7	46,2	24	24	0	0	0	62	45	10	-
19.12.2023	1,92	2703,63	63,6	45,7	24	24	0	0	0	63	45	10	-
20.12.2023	1,94	2704,52	64,4	45,8	24	24	0	0	0	62	46	10	-
21.12.2023	2	2705,4	64,9	45,9	24	24	0	0	0	63	46	10	-
22.12.2023	1,9	2706,29	62	46,4	24	24	0	0	0	65	47	10	-
23.12.2023	1,95	2707,25	61,7	46,1	24	24	0	0	0	66	47	10	-
Итого:	58,46	0	1956,8	1401,2	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,275												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2023	6983,44	240992,2	166386,3	80944,44	0,55
23.12.2023	7041,9	242949	167787,5	81664,44	0,55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2023 7:35:56