

#70666#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК  
Сибирякова 56, Калининград  
4395  
5400  
SKS-3  
12735  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.01.2024	1,27	1969,285	56,2	44,2	24	24	0	0	256	62	50	10	-
25.01.2024	1,25	1969,874	55,9	44,43	24	24	0	0	256	62	51	10	-
26.01.2024	1,36	1970,464	56,2	44,5	24	24	0	0	256	65	53	10	-
27.01.2024	1,33	1971,102	56,6	44,78	24	24	0	0	256	65	53	10	-
28.01.2024	1,32	1971,727	57,3	44,9	24	24	0	0	256	64	52	10	-
29.01.2024	1,29	1972,326	56,3	45,05	24	24	0	0	256	65	52	10	-
30.01.2024	1,21	1972,952	55,4	45,23	24	24	0	0	256	64	52	10	-
31.01.2024	1,22	1973,564	55,9	44,68	24	24	0	0	256	62	51	10	-
01.02.2024	1,27	1974,144	56,3	44,66	24	24	0	0	256	62	51	10	-
02.02.2024	1,28	1974,735	56,3	44,57	24	24	0	0	256	63	52	10	-
03.02.2024	1,24	1975,329	56,8	44,82	24	24	0	0	2304	62	51	10	-
04.02.2024	1,3	1975,903	58,8	44,88	24	24	0	0	256	60	49	10	-
05.02.2024	1,29	1976,449	57,5	45,11	24	24	0	0	256	62	51	10	-
06.02.2024	1,22	1977,029	55,7	45,57	24	24	0	0	256	64	52	10	-
07.02.2024	1,29	1977,643	56,5	45,47	24	24	0	0	256	65	53	10	-
08.02.2024	1,34	1978,264	56,4	45,52	24	24	0	0	256	67	54	10	-
09.02.2024	1,32	1978,929	55,8	45,53	24	24	0	0	256	68	55	10	-
10.02.2024	1,29	1979,6	55,9	45,82	24	24	0	0	256	67	55	10	-
11.02.2024	1,31	1980,262	57,5	45,54	24	24	0	0	256	64	53	10	-
12.02.2024	1,19	1980,87	56,4	45,44	24	24	0	0	256	62	51	10	-
13.02.2024	1,26	1981,44	56,9	44,74	24	24	0	0	256	62	51	10	-
14.02.2024	1,26	1982,005	56,3	45,23	24	24	0	0	256	64	52	10	-
15.02.2024	1,32	1982,613	56,4	45,15	24	24	0	0	256	65	53	10	-
16.02.2024	1,26	1983,244	55,7	45,38	24	24	0	0	256	66	53	10	-
17.02.2024	1,27	1983,878	55,8	45,26	24	24	0	0	256	65	53	10	-
18.02.2024	1,32	1984,503	57	45,66	24	24	0	0	256	65	53	10	-
19.02.2024	1,24	1985,138	56,6	45,56	24	24	0	0	264	63	51	10	-
20.02.2024	1,13	1985,751	56	45,4	24	24	0	0	256	60	50	10	-
21.02.2024	1,21	1986,306	57,1	45,13	24	24	0	0	256	60	49	10	-
22.02.2024	1,21	1986,857	56,3	45,9	24	24	0	0	256	63	52	10	-
23.02.2024	1,3	1987,464	57,5	45,69	24	24	0	0	256	63	52	10	-
Итого:	39,37	0	1751,3	1399,8	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,858												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2024	4071,51	224252,1	187440,59	87566,81	5,49
23.02.2024	4110,88	226003,4	188840,39	88310,81	5,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2024 7:54:31