

#70665#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Сибирякова 56, Калининград

4395

5399

SKS-3

12735

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2024	2,94	383,2	379,9	0	24	24	0	0	256	51	44	-
25.01.2024	3,38	383,4	379,8	0	24	24	0	0	256	54	46	-
26.01.2024	3,68	383,7	380,1	0	24	24	0	0	256	57	49	-
27.01.2024	3,15	383,2	379,7	0	24	24	0	0	256	53	46	-
28.01.2024	2,93	383	379,6	0	24	24	0	0	256	51	44	-
29.01.2024	3,31	383,2	379,7	0	24	24	0	0	256	54	47	-
30.01.2024	3,05	382,9	379,4	0	24	24	0	0	256	53	46	-
31.01.2024	2,89	382,9	379,6	0	24	24	0	0	256	51	44	-
01.02.2024	3,12	383,1	379,6	0	24	24	0	0	256	53	46	-
02.02.2024	3,13	383,3	379,8	0	24	24	0	0	256	53	46	-
03.02.2024	2,47	382,4	379,1	0	24	24	0	0	2304	47	42	-
04.02.2024	2,9	382,7	379,2	0	24	24	0	0	256	51	44	-
05.02.2024	2,92	382,7	379,3	0	24	24	0	0	256	51	44	-
06.02.2024	3,04	383	379,4	0	24	24	0	0	256	53	46	-
07.02.2024	3,41	383,2	379,4	0	24	24	0	0	256	55	47	-
08.02.2024	3,61	383,3	379,6	0	24	24	0	0	256	57	49	-
09.02.2024	3,71	383,7	379,8	0	24	24	0	0	256	58	49	-
10.02.2024	3,52	383,4	379,5	0	24	24	0	0	256	57	49	-
11.02.2024	3,13	383,3	379,7	0	24	24	0	0	256	53	46	-
12.02.2024	2,61	382,7	379,3	0	24	24	0	0	256	49	43	-
13.02.2024	2,95	382,9	379,4	0	24	24	0	0	256	51	45	-
14.02.2024	2,52	384,9	381,5	0	24	24	0	0	256	48	42	-
15.02.2024	2,28	382,2	378,9	0	24	24	0	0	256	46	40	-
16.02.2024	1,76	381,4	378,4	0	24	24	0	0	256	41	37	-
17.02.2024	2,67	382,4	378,9	0	24	24	0	0	256	48	42	-
18.02.2024	3,26	382,8	378,8	0	24	24	0	0	256	54	47	-
19.02.2024	3,38	382,4	378,7	0	24	24	0	0	264	55	47	-
20.02.2024	3,11	382,1	378,3	0	24	24	0	0	256	53	46	-
21.02.2024	2,57	381,7	378,3	0	24	24	0	0	256	48	42	-
22.02.2024	2,32	381,6	378,3	0	24	24	0	0	256	46	41	-
23.02.2024	2,12	381,5	378,1	0	24	24	0	0	256	44	39	-
Итого:	91,84	11868,2	11759,1	0	744	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,982											

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2024	6314,96	919124,3	909749,4	0	87021,52	550,82
23.02.2024	6406,8	930992,5	921508,5	0	87765,52	550,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2024 12:52:19