

#83761#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.04.2024 по 01.05.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Сибирякова 56, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 5399
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 12735
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
11.04.2024	0	0	0	0	24	24	0	0	264	26	20	11,3
12.04.2024	0	0	0	0	24	24	0	0	264	22	20	12,7
13.04.2024	0	0	0	0	24	24	0	0	264	22	21	11,2
14.04.2024	0	0	0	0	24	24	0	0	264	20	21	10,6
15.04.2024	0	0	0	0	24	24	0	0	264	20	20	8,2
16.04.2024	0	0	0	0	24	24	0	0	264	19	19	4
17.04.2024	0	0	0	0	24	24	0	0	264	18	18	5,1
18.04.2024	1,83	217,7	216	0	24	24	0	0	264	35	38	4,7
19.04.2024	2,74	381,9	378,8	0	24	24	0	0	264	48	42	4,2
20.04.2024	2,88	377,2	374	0	24	24	0	0	264	50	43	3,6
21.04.2024	2,86	377	373,9	0	24	24	0	0	264	50	43	3,7
22.04.2024	3,15	377	373,6	0	24	24	0	0	264	52	45	3,1
23.04.2024	2,72	376,8	373,6	0	24	24	0	0	264	49	43	2,9
24.04.2024	2,41	376,3	373,3	0	24	24	0	0	264	46	41	4,9
25.04.2024	2,28	383,1	380,3	0	24	24	0	0	264	45	40	6,4
26.04.2024	2,1	381,2	378,4	0	24	24	0	0	264	45	40	7,8
27.04.2024	1,86	380,7	378	0	24	24	0	0	264	43	38	12,1
28.04.2024	1,45	380,7	378,2	0	24	24	0	0	264	39	36	14,6
29.04.2024	1,36	380,4	377,9	0	24	24	0	0	264	39	36	16,9
30.04.2024	1,04	380,2	377,7	0	24	24	0	0	264	36	34	16,1
01.05.2024	1,02	380,1	377,6	0	24	24	0	0	264	37	34	-
Итого:	29,7	5150,3	5111,3	0	504	504	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,542											

Общее время работы системы, ч 504

Период нормальной работы системы, ч 504

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TNar, ч	Ttn, ч
10.04.2024	6510,61	947713,8	938037,8	0	88893,07	550,83
01.05.2024	6540,31	952864,1	943149,1	0	89397,07	550,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 12:29:21