

#32227#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Сибирякова 56, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 5399
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 12735
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
12.10.2023	1,45	302,5	300,2	0	24	24	0	0	256	34	31	-
13.10.2023	1,8	415	412	0	24	24	0	0	256	41	37	-
14.10.2023	1,68	382,8	380,1	0	24	24	0	0	256	41	37	-
15.10.2023	1,75	380,8	378,1	0	24	24	0	0	256	41	37	-
16.10.2023	2,2	377,8	374,8	0	24	24	0	0	256	45	40	-
17.10.2023	2,02	375,2	372,3	0	24	24	0	0	256	44	40	-
18.10.2023	1,77	373,8	370,9	0	24	24	0	0	256	41	37	-
19.10.2023	2,46	374	371,1	0	24	24	0	0	256	47	42	-
20.10.2023	2,76	374,1	370,8	0	24	24	0	0	256	50	44	-
21.10.2023	2,28	372,3	369,2	0	24	24	0	0	256	46	41	-
22.10.2023	1,77	371,7	368,9	0	24	24	0	0	256	41	37	-
23.10.2023	1,77	371,5	368,7	0	24	24	0	0	256	42	38	-
Итого:	23,71	4471,5	4437,1	0	288	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,39											

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	6006,56	880442,9	871411,5	0	84525,53	550,81
23.10.2023	6030,27	884914,4	875848,6	0	84813,53	550,81

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2023 8:00:54