

#49149#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Сибирякова 56, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 5399
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 12735
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2023	1,91	371,5	368,7	0	24	24	0	0	256	43	38	-
25.10.2023	2,04	371,6	368,9	0	24	24	0	0	256	44	39	-
26.10.2023	2,49	372,2	369,1	0	24	24	0	0	256	48	42	-
27.10.2023	2,56	372,3	369,2	0	24	24	0	0	256	48	42	-
28.10.2023	2,57	372,4	369,1	0	24	24	0	0	256	48	42	-
29.10.2023	2,51	372,3	369,2	0	24	24	0	0	256	48	42	-
30.10.2023	1,85	371,8	369	0	24	24	0	0	256	42	38	-
31.10.2023	1,8	376,6	373,8	0	24	24	0	0	256	42	38	-
01.11.2023	2,05	380,6	377,6	0	24	24	0	0	256	43	39	-
02.11.2023	2	380,5	377,6	0	24	24	0	0	256	44	39	-
03.11.2023	1,83	380	377,1	0	24	24	0	0	256	42	38	-
04.11.2023	1,97	380,4	377,5	0	24	24	0	0	256	43	38	-
05.11.2023	2,13	380,6	377,7	0	24	24	0	0	256	45	40	-
06.11.2023	1,87	380,2	377,4	0	24	24	0	0	256	42	38	-
07.11.2023	1,91	380,2	377,4	0	24	24	0	0	256	42	38	-
08.11.2023	1,9	380,2	377,4	0	24	24	0	0	256	42	38	-
09.11.2023	1,92	380,3	377,5	0	24	24	0	0	256	42	38	-
10.11.2023	1,85	382,4	379,5	0	24	24	0	0	256	42	37	-
11.11.2023	1,81	379,9	377	0	24	24	0	0	256	41	37	-
12.11.2023	1,93	380	377,1	0	24	24	0	0	256	42	38	-
13.11.2023	2,3	380,7	377,6	0	24	24	0	0	256	46	40	-
14.11.2023	2,68	380,9	377,7	0	24	24	0	0	256	49	43	-
15.11.2023	2,72	380,9	377,6	0	24	24	0	0	256	49	43	-
16.11.2023	2,91	381,1	377,7	0	24	24	0	0	256	51	44	-
17.11.2023	3,25	395,7	391,9	0	24	24	0	0	256	53	46	-
18.11.2023	3,16	384,6	381,2	0	24	24	0	0	256	53	46	-
19.11.2023	3,24	384,6	381,2	0	24	24	0	0	256	53	46	-
20.11.2023	3,21	384,8	381,4	0	24	24	0	0	256	53	46	-
21.11.2023	3,69	371,6	367,9	0	24	24	0	0	256	57	48	-
22.11.2023	3,42	366	362,5	0	24	24	0	0	256	56	47	-
23.11.2023	2,81	365,9	362,8	0	24	24	0	0	256	50	43	-
Итого:	74,29	11722,8	11627,3	0	744	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,889											

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2023	6030,27	884914,4	875848,6	0	84813,53	550,81
23.11.2023	6104,56	896637,2	887475,9	0	85557,53	550,81

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2023 16:35:19