

# #63590#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Сибирякова 56, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 5399  
Тип теплосчётчика SKS-3  
Заводской номер 12735  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2023	3,01	365,8	362,6	0	24	24	0	0	256	51	44	3,5
25.11.2023	3,39	366,1	362,7	0	24	24	0	0	256	55	47	-0,2
26.11.2023	3,63	366,5	362,9	0	24	24	0	0	256	57	48	-2,4
27.11.2023	3,92	366,4	362,8	0	24	24	0	0	256	60	50	-7,5
28.11.2023	4,16	366,5	362,7	0	24	24	0	0	256	62	52	-7,3
29.11.2023	4,33	366,5	362,5	0	24	24	0	0	256	63	52	-6,5
30.11.2023	3,76	364,8	361,3	0	24	24	0	0	256	59	50	-5,4
01.12.2023	3,67	365	361,5	0	24	24	0	0	256	57	49	-
02.12.2023	3,52	364,7	361,2	0	24	24	0	0	256	56	48	-
03.12.2023	3,43	364,5	361	0	24	24	0	0	256	55	47	-
04.12.2023	3,53	364,7	361,2	0	24	24	0	0	256	56	48	-
05.12.2023	3,73	364,6	361	0	24	24	0	0	384	57	48	-
06.12.2023	4,2	365,1	361,2	0	24	24	0	0	256	62	52	-
07.12.2023	3,66	364,5	360,8	0	24	24	0	0	256	57	48	-
08.12.2023	4	364,7	360,8	0	24	24	0	0	256	60	50	-
09.12.2023	3,95	364,5	360,7	0	24	24	0	0	256	59	50	-
10.12.2023	3,62	364,3	360,7	0	24	24	0	0	256	56	48	-
11.12.2023	3,29	364,1	360,7	0	24	24	0	0	256	54	46	-
12.12.2023	2,85	363,8	360,6	0	24	24	0	0	256	50	43	-
13.12.2023	3,17	364,1	360,7	0	24	24	0	0	256	53	45	-
14.12.2023	3,49	364,2	360,7	0	24	24	0	0	256	56	48	-
15.12.2023	3,02	363,8	360,4	0	24	24	0	0	256	52	45	-
16.12.2023	2,46	351,3	348,4	0	24	24	0	0	384	48	41	-
17.12.2023	1,48	242,9	240,9	0	24	24	0	0	256	38	34	-
18.12.2023	2,13	373,6	371,1	0	24	24	0	0	256	43	38	-
19.12.2023	2,28	365,5	362,8	0	24	24	0	0	256	45	40	-
20.12.2023	2,71	365,9	362,9	0	24	24	0	0	256	49	42	-
21.12.2023	2,78	365,9	362,9	0	24	24	0	0	256	50	43	-
22.12.2023	3,3	366,4	363,1	0	24	24	0	0	256	54	46	-
23.12.2023	3,51	366,2	362,7	0	24	24	0	0	256	56	48	-
Итого:	99,98	10826,9	10725,5	0	720	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,982											

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2023	6104,56	896637,2	887475,9	0	85557,53	550,81
23.12.2023	6204,54	907464,1	898201,4	0	86277,52	550,82

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.12.2023 16:18:50