

#120167#

Абонент: горького 211, СКМ-2

ЖЭУ-23

Тип: СКМ-2
Номер: 0000111345
Конфигурация: - / -

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 22.02.2025 по 23.03.2025

Дата	Количество тепловой энергии		Расход теплоносителя							Температура теплоносителя							Давление					Время наработки, Т нараб., Час
			Под. труб. М1, т	Обр. труб. V2, Гкал	Раз-сть, М1-М2	Под. труб. V3, Гкал	Обр. труб. V4, Гкал	Раз-сть, V3-V4	V5, Гкал	Под. труб. t1, t°С	Обр. труб. t2, t°С	Раз-сть t1-t2	Под. труб. t3, t°С	Обр. труб. t4, t°С	Раз-сть t3-t4	t5, t°С	P1 под., кПа	P2 обр., кПа	P3 под., кПа	P4 обр., кПа	P5, кПа	
	Q1, Гкал	Q2, Гкал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23
22-23.02.2025	1,65	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	46,59	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	348,00	0,00	0,00	0,00	24,00
23-24.02.2025	1,57	0,00	56,98	0,00	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	46,18	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	348,30	0,00	0,00	0,00	24,00
24-25.02.2025	1,52	0,00	58,17	0,00	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	46,60	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50	348,30	0,00	0,00	0,00	24,00
25-26.02.2025	1,44	0,00	56,80	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	45,94	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80	348,50	0,00	0,00	0,00	24,00
26-27.02.2025	1,43	0,00	58,19	0,00	58,19	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	45,98	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	259,10	348,60	0,00	0,00	0,00	24,00
27-28.02.2025	1,40	0,00	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	46,05	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	259,30	348,20	0,00	0,00	0,00	24,00
28-01.03.2025	1,40	0,00	59,29	0,00	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	45,29	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	259,10	349,50	0,00	0,00	0,00	24,00
01-02.03.2025	1,50	0,00	58,55	0,00	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	45,22	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	349,10	0,00	0,00	0,00	24,00
02-03.03.2025	1,49	0,00	59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	45,65	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	259,40	348,60	0,00	0,00	0,00	24,00
03-04.03.2025	1,43	0,00	59,41	0,00	59,41	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	45,59	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	259,30	349,20	0,00	0,00	0,00	24,00
04-05.03.2025	1,38	0,00	59,25	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	45,68	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	349,70	0,00	0,00	0,00	24,00
05-06.03.2025	1,38	0,00	59,47	0,00	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	45,87	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	259,30	349,30	0,00	0,00	0,00	24,00
06-07.03.2025	1,38	0,00	60,63	0,00	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	45,75	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50	348,80	0,00	0,00	0,00	24,00
07-08.03.2025	1,36	0,00	61,04	0,00	61,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	45,44	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259,80	348,60	0,00	0,00	0,00	24,00
08-09.03.2025	1,34	0,00	60,40	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01	45,54	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	259,30	348,30	0,00	0,00	0,00	24,00
09-10.03.2025	1,35	0,00	60,48	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	45,64	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50	348,60	0,00	0,00	0,00	24,00
10-11.03.2025	1,35	0,00	62,29	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	45,58	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	259,40	348,00	0,00	0,00	0,00	24,00
11-12.03.2025	1,37	0,00	61,74	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13	45,57	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50	347,50	0,00	0,00	0,00	24,00
12-13.03.2025	1,40	0,00	61,87	0,00	61,87	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	45,80	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	347,00	0,00	0,00	0,00	24,00
13-14.03.2025	1,52	0,00	63,04	0,00	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	46,07	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	259,80	346,50	0,00	0,00	0,00	24,00
14-15.03.2025	1,54	0,00	61,12	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	45,97	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	259,90	348,20	0,00	0,00	0,00	24,00
15-16.03.2025	1,60	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	45,70	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	260,90	349,90	0,00	0,00	0,00	24,00
16-17.03.2025	1,59	0,00	61,29	0,00	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	45,61	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	261,20	351,10	0,00	0,00	0,00	24,00
17-18.03.2025	1,62	0,00	60,89	0,00	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	46,08	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70	350,60	0,00	0,00	0,00	24,00
18-19.03.2025	1,57	0,00	61,64	0,00	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	46,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	261,10	349,10	0,00	0,00	0,00	24,00
19-20.03.2025	1,51	0,00	61,71	0,00	61,71	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	45,79	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60	349,50	0,00	0,00	0,00	24,00
20-21.03.2025	1,43	0,00	60,89	0,00	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	45,31	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	262,80	352,20	0,00	0,00	0,00	24,00
21-22.03.2025	1,39	0,00	61,24	0,00	61,24	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	45,25	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	351,70	0,00	0,00	0,00	24,00
22-23.03.2025	1,40	0,00	61,21	0,00	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	45,28	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	261,40	351,10	0,00	0,00	0,00	24,00
23-24.03.2025	1,38	0,00	61,70	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	45,41	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	261,40	350,70	0,00	0,00	0,00	24,00
Итого	43,69	0,00	1 807,37	0,00	1 807,3	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	45,75	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	276,52	349,09	0,00	0,00	0,00	720,00
Температура программируемая Т5: 0,00																						
Разность показаний. dM12=M1-M2: 56,80 / 63,04 dT12 = T1-T2: 28,74 dV34=V3-V4: 0,00 / 0,00 dT34 = T3-T4: 0,00																						

Показания интеграторов	На 00:00 22.02.2025	На 00:00 24.03.2025	Результат за период	На 25.03.2025 11:46:00
Количество тепловой энергии(1-й канал Е1), Гкал	2 021,15	2 064,84	43,69	2 066,89
Количество тепловой энергии(2-й канал Е2), Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00

Суммарное количество тепловой энергии E1+E2, Гкал	2 021,15	2 064,84	43,69	2 066,89
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (1-й канал M1), т	98 795,88	100 603,26	1 807,37	100 693,80
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (1-й канал V2), Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (2-й канал V3), Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (2-й канал V4), Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход в трубопроводе V5, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки Т, Час	67 855,93	68 575,91	720,00	68 611,68
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя

Подписи
поставщика

Сформировано 25.03.2025 10:46:31



Проверено по счетам

[Signature]