

#78621#

Абонент: горького 211, СКМ-2

ЖЭУ-23

 Тип: СКМ-2
 Номер: 0000111345
 Конфигурация: - / -

 ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОСИТЕЛЬ
 за период с 22.03.2024 по 23.04.2024

Дата	Количество тепловой энергии		Расход теплоносителя							Температура теплоносителя							Давление					Время наработки, Т нараб., Час
	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Под. труб. М1, т	Обр. труб. V2, Гкал	Раз-сть, М1-М2, Гкал	Под. труб. V3, Гкал	Обр. труб. V4, Гкал	Раз-сть, V3-V4, Гкал	V5, Гкал	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Раз-сть t1-t2	Под. труб. t3, t°C	Обр. труб. t4, t°C	Раз-сть t3-t4	t5, t°C	P1 под., кПа	P2 обр., кПа	P3 под., кПа	P4 обр., кПа	P5, кПа	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23
22-23.03.2024	1,20	0,00	45,05	0,00	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	44,59	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	363,50	0,00	0,00	0,00	24,00
23-24.03.2024	1,20	0,00	45,41	0,00	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	44,82	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20	362,50	0,00	0,00	0,00	24,00
24-25.03.2024	1,19	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	44,91	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	360,90	0,00	0,00	0,00	24,00
25-26.03.2024	1,19	0,00	44,48	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	44,68	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60	363,80	0,00	0,00	0,00	24,00
26-27.03.2024	1,20	0,00	45,38	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30	44,20	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	399,10	363,50	0,00	0,00	0,00	24,00
27-28.03.2024	1,19	0,00	46,37	0,00	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	43,62	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	396,30	361,20	0,00	0,00	0,00	24,00
28-29.03.2024	1,19	0,00	47,68	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	44,30	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	399,70	362,60	0,00	0,00	0,00	24,00
29-30.03.2024	1,19	0,00	47,33	0,00	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	43,89	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	401,80	365,90	0,00	0,00	0,00	24,00
30-31.03.2024	1,15	0,00	47,67	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	43,32	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	364,50	0,00	0,00	0,00	24,00
31-01.04.2024	1,11	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90	43,70	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30	363,40	0,00	0,00	0,00	24,00
01-02.04.2024	1,11	0,00	49,87	0,00	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	44,92	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	401,80	363,60	0,00	0,00	0,00	24,00
02-03.04.2024	1,12	0,00	48,49	0,00	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	48,42	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	385,10	353,00	0,00	0,00	0,00	24,00
03-04.04.2024	1,25	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	53,35	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	382,10	350,80	0,00	0,00	0,00	24,00
04-05.04.2024	1,28	0,00	46,68	0,00	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	53,70	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	382,30	349,40	0,00	0,00	0,00	24,00
05-06.04.2024	1,20	0,00	48,05	0,00	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59	53,20	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	384,90	350,20	0,00	0,00	0,00	24,00
06-07.04.2024	1,20	0,00	48,82	0,00	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	53,26	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	386,10	350,50	0,00	0,00	0,00	24,00
07-08.04.2024	1,18	0,00	48,13	0,00	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	52,90	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	385,30	350,60	0,00	0,00	0,00	24,00
08-09.04.2024	1,15	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	52,96	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	386,20	350,90	0,00	0,00	0,00	24,00
09-10.04.2024	1,03	0,00	44,95	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26	53,14	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	381,40	349,20	0,00	0,00	0,00	24,00
10-11.04.2024	0,65	0,00	34,84	0,00	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15	54,38	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50	342,60	0,00	0,00	0,00	24,00
11-12.04.2024	0,02	0,00	36,49	0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	60,63	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	370,60	340,30	0,00	0,00	0,00	24,00
12-13.04.2024	0,01	0,00	36,49	0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47	60,67	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80	338,40	0,00	0,00	0,00	24,00
13-14.04.2024	0,02	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	60,59	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	367,90	337,10	0,00	0,00	0,00	24,00
14-15.04.2024	0,02	0,00	37,28	0,00	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	61,20	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	337,70	0,00	0,00	0,00	24,00
15-16.04.2024	0,02	0,00	36,09	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	61,02	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	368,50	339,80	0,00	0,00	0,00	24,00
16-17.04.2024	0,02	0,00	35,88	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	60,86	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	367,70	339,50	0,00	0,00	0,00	24,00
17-18.04.2024	0,02	0,00	36,61	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	61,02	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	368,60	340,50	0,00	0,00	0,00	24,00
18-19.04.2024	0,36	0,00	37,98	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	57,37	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	372,80	344,00	0,00	0,00	0,00	24,00
19-20.04.2024	1,15	0,00	38,05	0,00	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	51,27	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	381,80	354,10	0,00	0,00	0,00	24,00
20-21.04.2024	1,14	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	51,69	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	382,10	354,00	0,00	0,00	0,00	24,00
21-22.04.2024	1,14	0,00	38,45	0,00	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	51,62	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	380,20	351,60	0,00	0,00	0,00	24,00
22-23.04.2024	1,15	0,00	38,91	0,00	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	51,30	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	381,10	352,50	0,00	0,00	0,00	24,00
23-24.04.2024	1,24	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	51,43	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	382,90	353,80	0,00	0,00	0,00	24,00
Итого	29,29	0,00	1 414,25	0,00	1 414,2	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	51,60	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	384,89	352,30	0,00	0,00	0,00	792,00
Температура программируемая Т5: 0,00																						
Разность показаний. dM12=M1-M2: 34,84 / 49,87 dT12 = T1-T2: 21,66																						
dV34=V3-V4: 0,00 / 0,00 dT34 = T3-T4: 0,00																						

Показания интеграторов	На 00:00 22.03.2024	На 00:00 24.04.2024	Результат за период	На 24.04.2024 14:22:00
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------

Количество тепловой энергии(1-й канал E1), Гкал	1 804,45	1 833,75	29,29	1 834,47
Количество тепловой энергии(2-й канал E2), Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Суммарное количество тепловой энергии E1+E2, Гкал	1 804,45	1 833,75	29,29	1 834,47
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (1-й канал M1), т	85 218,15	86 632,39	1 414,25	86 656,41
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (1-й канал V2), Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (2-й канал V3), Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (2-й канал V4), Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход в трубопроводе V5, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки Т, Час	59 881,99	60 673,96	792,00	60 688,34
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя

Подписи
поставщика



Сформировано 24.04.2024 13:25:23



проверено с сев'ю