

#125380#

Абонент: горького 211, СКМ-2

ЖЭУ-23,000

Тип: СКМ-2
Номер: 0000111345
Конфигурация: - / -ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 22.03.2025 по 24.04.2025

Дата	Количество тепловой энергии		Расход теплоносителя							Температура теплоносителя							Давление					Время наработки, Т нараб., Час
	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Под. труб. М1, т	Обр. труб. V2, Гкал	Раз-сть, М1-М2	Под. труб. V3, Гкал	Обр. труб. V4, Гкал	Раз-сть, V3-V4	V5, Гкал	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Раз-сть t1-t2	Под. труб. t3, t°C	Обр. труб. t4, t°C	Раз-сть t3-t4	t5, t°C	P1 под., кПа	P2 обр., кПа	P3 под., кПа	P4 обр., кПа	P5, кПа	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23
22-23.03.2025	1,40	0,00	61,21	0,00	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	45,28	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	261,40	351,10	0,00	0,00	0,00	24,00
23-24.03.2025	1,38	0,00	61,70	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	45,41	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	261,40	350,70	0,00	0,00	0,00	24,00
24-25.03.2025	1,38	0,00	61,49	0,00	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	45,42	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	350,70	0,00	0,00	0,00	24,00
25-26.03.2025	1,38	0,00	60,81	0,00	60,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	46,02	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	348,90	0,00	0,00	0,00	24,00
26-27.03.2025	1,39	0,00	62,51	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	46,76	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	259,70	346,80	0,00	0,00	0,00	24,00
27-28.03.2025	1,40	0,00	62,67	0,00	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	46,75	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	259,80	346,20	0,00	0,00	0,00	23,98
28-29.03.2025	1,37	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86	46,25	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	347,90	0,00	0,00	0,00	24,00
29-30.03.2025	1,36	0,00	63,55	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	45,86	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	261,40	349,00	0,00	0,00	0,00	24,00
30-31.03.2025	1,36	0,00	63,71	0,00	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	45,31	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	346,10	0,00	0,00	0,00	24,00
31-01.04.2025	1,40	0,00	63,32	0,00	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	47,21	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	245,40	339,00	0,00	0,00	0,00	24,00
01-02.04.2025	1,39	0,00	62,62	0,00	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	54,16	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	338,30	0,00	0,00	0,00	24,00
02-03.04.2025	1,40	0,00	63,57	0,00	63,57	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19	54,18	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	245,60	338,40	0,00	0,00	0,00	24,00
03-04.04.2025	1,38	0,00	64,66	0,00	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	54,91	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80	339,00	0,00	0,00	0,00	24,00
04-05.04.2025	1,38	0,00	63,99	0,00	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	54,67	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	245,30	337,60	0,00	0,00	0,00	24,00
05-06.04.2025	1,48	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	54,80	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10	337,60	0,00	0,00	0,00	24,00
06-07.04.2025	1,58	0,00	63,45	0,00	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	54,84	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80	337,30	0,00	0,00	0,00	24,00
07-08.04.2025	1,55	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	54,77	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80	337,50	0,00	0,00	0,00	24,00
08-09.04.2025	1,48	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	54,73	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	337,80	0,00	0,00	0,00	24,00
09-10.04.2025	1,47	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	54,60	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	246,30	338,10	0,00	0,00	0,00	24,00
10-11.04.2025	1,48	0,00	63,33	0,00	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70	54,64	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	246,20	337,90	0,00	0,00	0,00	24,00
11-12.04.2025	1,42	0,00	64,21	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	54,41	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80	338,10	0,00	0,00	0,00	24,00
12-13.04.2025	1,40	0,00	64,45	0,00	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	54,41	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80	337,60	0,00	0,00	0,00	24,00
13-14.04.2025	1,37	0,00	66,09	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	54,95	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	245,90	338,20	0,00	0,00	0,00	24,00
14-15.04.2025	1,32	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	54,81	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	337,50	0,00	0,00	0,00	24,00
15-16.04.2025	1,21	0,00	55,83	0,00	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18	53,88	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	245,90	334,30	0,00	0,00	0,00	24,00
16-17.04.2025	0,71	0,00	32,21	0,00	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65	55,57	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	245,90	331,70	0,00	0,00	0,00	24,00
17-18.04.2025	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	58,53	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80	330,50	0,00	0,00	0,00	24,00
18-19.04.2025	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	58,46	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70	329,50	0,00	0,00	0,00	24,00
19-20.04.2025	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	58,17	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80	330,30	0,00	0,00	0,00	24,00
20-21.04.2025	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	58,49	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	329,90	0,00	0,00	0,00	24,00
21-22.04.2025	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	58,72	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	246,20	330,40	0,00	0,00	0,00	24,00
22-23.04.2025	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88	58,47	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80	329,20	0,00	0,00	0,00	24,00
23-24.04.2025	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	58,41	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	245,90	328,90	0,00	0,00	0,00	24,00
Итого	35,85	0,00	1 609,38	0,00	1 609,3	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	52,84	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	249,81	338,85	0,00	0,00	0,00	791,98
Температура программируемая Т5: 0,00																						
Разность показаний. dM12=M1-M2: 0,01 / 66,09 dT12 = T1-T2: 18,78																						
dV34=V3-V4: 0,00 / 0,00 dT34 = T3-T4: 0,00																						

Показания интеграторов	На 00:00 22.03.2025	На 00:00 24.04.2025	Результат за период	На 24.04.2025 14:20:00
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------

Количество тепловой энергии(1-й канал E1), Гкал	2 062,06	2 097,91	35,85	2 097,91
Количество тепловой энергии(2-й канал E2), Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Суммарное количество тепловой энергии E1+E2, Гкал	2 062,06	2 097,91	35,85	2 097,91
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (1-й канал M1), т	100 480,35	102 089,74	1 609,38	102 089,75
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (1-й канал V2), Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (2-й канал V3), Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (2-й канал V4), Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход в трубопроводе V5, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки Т, Час	68 527,91	69 319,87	791,98	69 334,20
Время неработы, Час	---	---	0,02	---

Подписи
потребителя

Подписи
поставщика

Сформировано 24.04.2025 14:55:19

