

#125983#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Горького 211, Калининград
4395
7426
СКМ-2
111345
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,603	0	0	0	61,492	0	24	24	0	0	0	72	45	0	0,26	0,35	5,5
25.03.2025	1,604	0	0	0	60,805	0	24	24	0	0	0	74	46	0	0,26	0,35	4,4
26.03.2025	1,617	0	0	0	62,509	0	24	24	0	0	0	75	47	0	0,26	0,35	6,9
27.03.2025	1,627	0	0	0	62,671	0	23,98	23,98	0	0	0	75	47	0	0,26	0,35	5,7
28.03.2025	1,593	0	0	0	63,647	0	24	24	0	0	0	73	46	0	0,26	0,35	8,9
29.03.2025	1,583	0	0	0	63,552	0	24	24	0	0	0	72	46	0	0,26	0,35	9,9
30.03.2025	1,58	0	0	0	63,708	0	24	24	0	0	0	72	45	0	0,26	0,35	6,8
31.03.2025	1,628	0	0	0	63,324	0	24	24	0	0	0	72	47	0	0,26	0,35	5,9
01.04.2025	1,613	0	0	0	62,62	0	24	24	0	0	0	72	54	0	0,25	0,34	-
02.04.2025	1,631	0	0	0	63,568	0	24	24	0	0	0	72	54	0	0,25	0,34	-
03.04.2025	1,606	0	0	0	64,665	0	24	24	0	0	0	74	55	0	0,25	0,34	-
04.04.2025	1,606	0	0	0	63,985	0	24	24	0	0	0	73	55	0	0,25	0,34	-
05.04.2025	1,718	0	0	0	63,65	0	24	24	0	0	0	73	55	0	0,25	0,34	-
06.04.2025	1,843	0	0	0	63,453	0	24	24	0	0	0	73	55	0	0,25	0,34	-
07.04.2025	1,803	0	0	0	64,501	0	24	24	0	0	0	73	55	0	0,25	0,34	-
08.04.2025	1,716	0	0	0	63,801	0	24	24	0	0	0	73	55	0	0,25	0,34	-
09.04.2025	1,712	0	0	0	64,183	0	24	24	0	0	0	72	55	0	0,25	0,34	-
10.04.2025	1,727	0	0	0	63,327	0	24	24	0	0	0	73	55	0	0,25	0,34	-
11.04.2025	1,656	0	0	0	64,213	0	24	24	0	0	0	72	54	0	0,25	0,34	-
12.04.2025	1,623	0	0	0	64,448	0	24	24	0	0	0	72	54	0	0,25	0,34	-
13.04.2025	1,593	0	0	0	66,086	0	24	24	0	0	0	73	55	0	0,25	0,34	-
14.04.2025	1,535	0	0	0	64,105	0	24	24	0	0	0	72	55	0	0,25	0,34	-
15.04.2025	1,412	0	0	0	55,828	0	24	24	0	0	0	71	54	0	0,25	0,34	-
16.04.2025	0,829	0	0	0	32,213	0	24	24	0	0	0	70	56	0	0,25	0,33	-
17.04.2025	0	0	0	0	0,034	0	24	24	0	0	0	68	59	0	0,25	0,33	-
Итого:	38,458	0	0	0	1486,388	0	599,98	599,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,074																

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч599,98

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	2401,405	0	0	100603,261	0	68551,78	24,13
17.04.2025	2439,863	0	0	102089,649	0	69151,75	24,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:36:05