

Абонент: горького 211, СКМ-2

Тип: СКМ-2
 Номер: 0000111345
 Конфигурация: - система 1

ЖЭУ-23

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
 за период с 22.04.2024 по 23.05.2024

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Под. труб. М1, т	Обр. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°С	Обр. труб. t2, t°С	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22-23.04.2024	1,15	38,91	0,00	38,91	71,84	51,30	20,54	381,10	352,50	24,00
23-24.04.2024	1,24	39,60	0,00	39,60	72,67	51,43	21,24	382,90	353,80	24,00
24-25.04.2024	1,21	40,46	0,00	40,46	71,26	51,20	20,06	384,40	354,40	24,00
25-26.04.2024	1,19	41,52	0,00	41,52	71,04	51,41	19,63	385,10	354,10	24,00
26-27.04.2024	1,15	41,83	0,00	41,83	70,68	51,27	19,41	385,00	354,10	24,00
27-28.04.2024	1,13	42,46	0,00	42,46	72,57	52,22	20,35	386,30	354,70	24,00
28-29.04.2024	1,12	43,42	0,00	43,42	72,35	52,42	19,93	387,10	354,90	24,00
29-30.04.2024	1,09	43,81	0,00	43,81	71,93	52,60	19,33	387,20	355,30	24,00
30-01.05.2024	1,08	44,19	0,00	44,19	71,25	52,50	18,75	387,60	355,40	24,00
01-02.05.2024	0,99	39,97	0,00	39,97	70,69	52,24	18,45	381,80	352,10	24,00
02-03.05.2024	0,59	34,85	0,00	34,85	70,70	54,85	15,85	373,70	346,80	24,00
03-04.05.2024	0,01	35,92	0,00	35,92	71,09	60,39	10,70	374,90	346,40	24,00
04-05.05.2024	0,01	36,24	0,00	36,24	69,55	60,12	9,43	377,00	348,00	24,00
05-06.05.2024	0,01	37,31	0,00	37,31	69,40	60,44	8,96	377,50	348,40	24,00
06-07.05.2024	0,01	37,23	0,00	37,23	69,30	60,34	8,96	376,60	347,60	24,00
07-08.05.2024	0,01	37,21	0,00	37,21	69,29	60,10	9,19	376,20	347,10	24,00
08-09.05.2024	0,01	37,32	0,00	37,32	69,14	60,27	8,87	375,50	346,40	24,00
09-10.05.2024	0,01	37,22	0,00	37,22	69,41	60,77	8,64	376,60	347,00	24,00
10-11.05.2024	0,01	37,37	0,00	37,37	69,11	60,40	8,71	377,10	348,30	24,00
11-12.05.2024	0,01	37,52	0,00	37,52	68,61	59,55	9,06	377,20	348,10	24,00
12-13.05.2024	0,01	36,63	0,00	36,63	69,10	60,27	8,83	375,40	345,30	24,00
13-14.05.2024	0,01	36,41	0,00	36,41	68,24	63,34	4,90	352,90	328,40	24,00
14-15.05.2024	0,01	37,64	0,00	37,64	67,73	67,52	0,21	354,00	327,00	24,00
15-16.05.2024	0,01	36,54	0,00	36,54	67,48	67,23	0,25	356,90	328,70	24,00
16-17.05.2024	0,01	36,70	0,00	36,70	67,50	67,34	0,16	356,80	328,20	24,00
17-18.05.2024	0,01	36,56	0,00	36,56	67,44	67,38	0,06	356,80	328,20	24,00
18-19.05.2024	0,01	36,70	0,00	36,70	67,40	67,40	0,00	357,20	328,60	24,00
19-20.05.2024	0,01	36,40	0,00	36,40	67,36	67,36	0,00	357,40	328,70	24,00
20-21.05.2024	0,01	32,65	0,00	32,65	67,48	67,41	0,07	353,80	326,90	24,00
21-22.05.2024	0,01	35,75	0,00	35,75	67,52	67,50	0,02	354,60	326,20	24,00
22-23.05.2024	0,01	35,92	0,00	35,92	67,25	67,13	0,12	355,20	326,80	23,22
Итого	12,14	1 182,26	0,00	1 182,26	69,56	59,54	10,02	372,32	343,17	743,22

Температура программируемая Т5: 0

Разность показаний. dM=M1-M2: 32,65 / 44,19 dT = T1-T2: 10,02

Показания интеграторов	На 00:00 22.04.2024	На 00:00 23.05.2024	Результат за период	На 23.05.2024 14:28:00
Количество тепловой энергии, Гкал	1 831,35	1 843,53	12,14	1 843,54
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, т	86 553,88	87 736,14	1 182,26	87 759,93
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	60 625,96	61 369,16	743,22	61 383,63
Время неработы, Час	---	---	0,78	---

Подписи потребителя



Подписи поставщика



Сформировано 23.05.2024 14:29:41