

#83759#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Горького 211, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7426
Тип теплосчётчика СКМ-2
Заводской номер 111345
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,403	0	0	0	40,46	0	24	24	0	0	0	71	51	0	0,38	0,35	4,9
25.04.2024	1,389	0	0	0	41,524	0	24	24	0	0	0	71	51	0	0,38	0,35	6,4
26.04.2024	1,335	0	0	0	41,826	0	24	24	0	0	0	71	51	0	0,39	0,35	7,8
27.04.2024	1,315	0	0	0	42,463	0	24	24	0	0	0	73	52	0	0,38	0,35	12,1
28.04.2024	1,302	0	0	0	43,417	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,39	0,35	14,6
29.04.2024	1,266	0	0	0	43,811	0	24	24	0	0	0	72	53	0	0,39	0,35	16,9
30.04.2024	1,255	0	0	0	44,193	0	24	24	0	0	0	71	52	0	0,39	0,36	16,1
01.05.2024	1,146	0	0	0	39,968	0	24	24	0	0	0	71	52	0	0,39	0,36	-
02.05.2024	0,685	0	0	0	34,853	0	24	24	0	0	0	71	55	0	0,38	0,35	-
Итого:	11,096	0	0	0	372,515	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,542																

Общее время работы системы, ч 216

Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2024	2132,649	0	0	86632,393	0	60649,84	24,13
02.05.2024	2143,745	0	0	87004,908	0	60865,83	24,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 15:51:29