

# #116294#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ  
Клиническая 69, Калининград  
6250  
СКМ-2  
111261  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	1,165	0	59,365	0,009	0	0	24	24	0	0	0	76	58	0	0,41	0,39	-
22.01.2025	1,179	0	61,04	0,004	0	0	24	24	0	0	0	77	60	0	0,41	0,4	-
23.01.2025	1,201	0	61,35	0	0	0	24	24	0	0	0	76	59	0	0,42	0,4	-
24.01.2025	1,039	0	54,301	0,001	0	0	24	24	0	0	0	73	56	0	0,42	0,4	-
25.01.2025	0,768	0	46,774	0,003	0	0	24	24	0	0	0	73	58	0	0,42	0,4	-
26.01.2025	0,69	0	45,369	0	0	0	24	24	0	0	0	73	59	0	0,42	0,4	-
27.01.2025	0,885	0	44,128	0,003	0	0	24	24	0	0	0	73	55	0	0,43	0,4	-
28.01.2025	0,788	0	41,703	0,003	0	0	24	24	0	0	0	73	56	0	0,43	0,39	-
29.01.2025	0,83	0	42,845	0	0	0	24	24	0	0	0	72	55	0	0,44	0,39	-
30.01.2025	0,826	0	41,986	0,002	0	0	24	24	0	0	0	73	55	0	0,43	0,39	-
31.01.2025	0,947	0	48,666	0,004	0	0	24	24	0	0	0	72	55	0	0,43	0,39	-
01.02.2025	0,897	0	54,833	0	0	0	24	24	0	0	0	73	58	0	0,43	0,39	-
02.02.2025	0,85	0	56,82	0	0	0	24	24	0	0	0	74	61	0	0,42	0,39	-
03.02.2025	1,115	0	59,324	0,002	0	0	24	24	0	0	0	75	59	0	0,42	0,4	-
04.02.2025	1,048	0	56,668	0	0	0	24	24	0	0	0	73	57	0	0,42	0,4	-
05.02.2025	1,038	0	55,611	0,004	0	0	24	24	0	0	0	73	57	0	0,42	0,39	-
06.02.2025	1,016	0	53,473	0,002	0	0	24	24	0	0	0	72	56	0	0,42	0,39	-
07.02.2025	1,115	0	59,481	0	0	0	24	24	0	0	0	74	58	0	0,42	0,39	-
08.02.2025	1,144	0	61,748	0,001	0	0	24	24	0	0	0	78	62	0	0,42	0,39	-
09.02.2025	1,066	0	59,578	0	0	0	24	24	0	0	0	81	65	0	0,41	0,4	-
10.02.2025	1,369	0	58,891	0	0	0	24	24	0	0	0	82	62	0	0,41	0,4	-
11.02.2025	1,319	0	54,643	0,003	0	0	24	24	0	0	0	80	58	0	0,41	0,4	-
12.02.2025	1,357	0	56,238	0,008	0	0	24	24	0	0	0	80	59	0	0,41	0,39	-
13.02.2025	1,384	0	63,724	0,007	0	0	24	24	0	0	0	80	61	0	0,4	0,39	-
14.02.2025	1,238	0	62,164	0,006	0	0	24	24	0	0	0	79	61	0	0,41	0,39	-
15.02.2025	1,125	0	58,874	0	0	0	24	24	0	0	0	80	63	0	0,42	0,39	-
16.02.2025	1,013	0	57,125	0,003	0	0	24	24	0	0	0	80	64	0	0,43	0,39	-
17.02.2025	1,258	0	62,034	0,002	0	0	24	24	0	0	0	79	61	0	0,42	0,39	-
18.02.2025	1,143	0	55,021	0,003	0	0	24	24	0	0	0	78	59	0	0,42	0,39	-
19.02.2025	1,155	0	56,145	0,007	0	0	24	24	0	0	0	78	59	0	0,43	0,39	-
20.02.2025	1,252	0	58,709	0,013	0	0	24	24	0	0	0	80	61	0	0,42	0,39	-
Итого:	33,22	0	1708,631	0,09	0	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,569																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	153,75	9808,637	2,575	0	0	8170,94	2,2
20.02.2025	186,97	11517,268	2,665	0	0	8914,91	2,2

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 7:35:29