

#79761#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Клиническая 69, Калининград
6250
СКМ-2
111261
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	0,971	0	57,842	0	0	0	24	24	0	0	0	71	56	0	0,42	0,4	4,8
22.03.2024	0,939	0	59,036	0	0	0	24	24	0	0	0	71	57	0	0,42	0,39	5,6
23.03.2024	0,78	0	56,667	0	0	0	24	24	0	0	0	70	58	0	0,42	0,4	6,6
24.03.2024	0,711	0	53,172	0	0	0	24	24	0	0	0	70	59	0	0,42	0,4	3,6
25.03.2024	0,931	0	58,137	0	0	0	24	24	0	0	0	71	57	0	0,42	0,4	3,9
26.03.2024	0,929	0	60,802	0	0	0	24	24	0	0	0	70	57	0	0,42	0,39	5,5
27.03.2024	0,88	0	63,44	0	0	0	24	24	0	0	0	70	58	0	0,42	0,4	9,1
28.03.2024	0,841	0	66,683	0	0	0	24	24	0	0	0	70	60	0	0,43	0,4	11,8
29.03.2024	0,785	0	69,137	0	0	0	24	24	0	0	0	71	61	0	0,43	0,4	10,7
30.03.2024	0,527	0	69,852	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,44	0,4	13,4
31.03.2024	0,429	0	71,842	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,44	0,4	16,7
01.04.2024	0,542	0	76,472	0	0	0	24	24	0	0	0	70	64	0	0,45	0,4	-
02.04.2024	0,65	0	71,567	0	0	0	24	24	0	0	0	70	62	0	0,44	0,4	-
03.04.2024	0,691	0	57,335	0	0	0	24	24	0	0	0	71	61	0	0,43	0,39	-
04.04.2024	0,744	0	62,726	0	0	0	24	24	0	0	0	72	62	0	0,4	0,38	-
05.04.2024	0,693	0	71,616	0	0	0	24	24	0	0	0	71	62	0	0,42	0,39	-
06.04.2024	0,574	0	73,758	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,44	0,4	-
07.04.2024	0,407	0	73,277	0	0	0	24	24	0	0	0	71	66	0	0,45	0,4	-
08.04.2024	0,579	0	76,818	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,45	0,4	-
09.04.2024	0,472	0	80,178	0	0	0	24	24	0	0	0	70	65	0	0,44	0,39	-
10.04.2024	0,463	0	46,981	0	0	0	24	24	0	0	0	68	54	0	0,43	0,37	-
11.04.2024	0,24	0	7,801	0	0	0	24	24	0	0	0	69	46	0	0,37	0,33	-
12.04.2024	0,249	0	8,289	0	0	0	24	24	0	0	0	68	46	0	0,38	0,31	-
13.04.2024	0,135	0	4,627	0	0	0	24	24	0	0	0	68	47	0	0,38	0,31	-
14.04.2024	0,048	0	2,139	0	0	0	24	24	0	0	0	68	50	0	0,38	0,31	-
15.04.2024	0,241	0	7,837	0	0	0	24	24	0	0	0	68	46	0	0,38	0,31	-
16.04.2024	0,241	0	8,046	0	0	0	24	24	0	0	0	68	46	0	0,37	0,31	-
17.04.2024	0,235	0	7,745	0	0	0	24	24	0	0	0	68	45	0	0,36	0,31	-
18.04.2024	0,252	0	9,859	0	0	0	24	24	0	0	0	67	46	0	0,36	0,33	-
19.04.2024	0,38	0	11,291	0	0	0	24	24	0	0	0	69	43	0	0,36	0,34	-
20.04.2024	0,464	0	14,725	0	0	0	24	24	0	0	0	69	42	0	0,39	0,36	-
Итого:	17,023	0	1459,697	0	0	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,64																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	31,905	1992,306	1,365	0	0	849,82	2,2
20.04.2024	48,928	3452,003	1,365	0	0	1593,79	2,2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2024 7:11:03