

#88163#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ  
Клиническая 69, Калининград  
6250  
СКМ-2  
111261  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,183	0	6,359	0	0	0	24	24	0	0	0	68	47	0	0,37	0,33	-
22.05.2024	0,196	0	6,966	0	0	0	24	24	0	0	0	68	47	0	0,37	0,33	-
23.05.2024	0,171	0	6,004	0	0	0	24	24	0	0	0	68	47	0	0,37	0,33	-
24.05.2024	0,182	0	6,224	0	0	0	24	24	0	0	0	68	46	0	0,36	0,32	-
25.05.2024	0,072	0	2,866	0	0	0	24	24	0	0	0	68	48	0	0,37	0,32	-
26.05.2024	0,042	0	1,778	0	0	0	24	24	0	0	0	67	50	0	0,37	0,33	-
27.05.2024	0,143	0	5,202	0	0	0	24	24	0	0	0	68	47	0	0,37	0,33	-
28.05.2024	0,149	0	5,835	0	0	0	24	24	0	0	0	68	49	0	0,37	0,33	-
29.05.2024	0,16	0	6,387	0	0	0	24	24	0	0	0	69	49	0	0,37	0,33	-
30.05.2024	0,134	0	5,818	0	0	0	24	24	0	0	0	69	48	0	0,37	0,33	-
31.05.2024	0,142	0	5,526	0	0	0	24	24	0	0	0	69	46	0	0,37	0,33	-
01.06.2024	0,079	0	5,686	0	0	0	24	24	0	0	0	69	57	0	0,36	0,32	-
02.06.2024	0,031	0	3,701	0	0	0	15,55	15,55	0	0	0	68	61	0	0,36	0,33	-
03.06.2024	0,063	0	2,303	0	0	0	9,95	9,95	0	0	0	69	45	0	0,36	0,33	-
04.06.2024	0,15	0	5,683	0	0	0	24	24	0	0	0	69	46	0	0,36	0,32	-
05.06.2024	0,067	0	3,954	0	0	0	24	24	0	0	0	61	50	0	0,36	0,32	-
06.06.2024	0,136	0	5,403	0	0	0	24	24	0	0	0	69	47	0	0,31	0,28	-
07.06.2024	0,138	0	5,211	0	0	0	24	24	0	0	0	68	44	0	0,36	0,32	-
08.06.2024	0,083	0	5,382	0	0	0	24	24	0	0	0	69	55	0	0,36	0,32	-
09.06.2024	0,053	0	5,548	0	0	0	24	24	0	0	0	69	61	0	0,36	0,32	-
10.06.2024	0,141	0	5,397	0	0	0	24	24	0	0	0	69	46	0	0,36	0,33	-
11.06.2024	0,141	0	5,463	0	0	0	24	24	0	0	0	69	46	0	0,36	0,32	-
12.06.2024	0,055	0	5,276	0	0	0	24	24	0	0	0	69	59	0	0,36	0,32	-
13.06.2024	0,141	0	5,287	0	0	0	24	24	0	0	0	69	45	0	0,36	0,33	-
14.06.2024	0,141	0	5,337	0	0	0	24	24	0	0	0	69	46	0	0,36	0,32	-
15.06.2024	0,086	0	5,374	0	0	0	24	24	0	0	0	69	55	0	0,36	0,32	-
16.06.2024	0,05	0	5,349	0	0	0	24	24	0	0	0	69	61	0	0,36	0,33	-
17.06.2024	0,11	0	4,91	0	0	0	24	24	0	0	0	68	47	0	0,36	0,33	-
18.06.2024	0,135	0	5,44	0	0	0	24	24	0	0	0	69	47	0	0,36	0,32	-
19.06.2024	0,137	0	5,466	0	0	0	24	24	0	0	0	69	47	0	0,36	0,33	-
20.06.2024	0,145	0	5,412	0	0	0	24	24	0	0	0	69	45	0	0,36	0,33	-
Итого:	3,656	0	160,547	0	0	0	721,5	721,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,144																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 721,5

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	56,951	3709,268	1,819	0	0	2313,76	2,2
20.06.2024	60,607	3869,815	1,819	0	0	3035,23	2,2

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2024 8:16:10