

#90425#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Клиническая 69, Калининград
6250
СКМ-2
111261
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,137	0	5,496	0	0	0	24	24	0	0	0	69	47	0	0,36	0,32	-
22.06.2024	0,076	0	5,427	0	0	0	24	24	0	0	0	68	56	0	0,37	0,33	-
23.06.2024	0,052	0	5,518	0	0	0	24	24	0	0	0	69	61	0	0,37	0,33	-
24.06.2024	0,139	0	5,408	0	0	0	24	24	0	0	0	69	46	0	0,37	0,33	-
25.06.2024	0,129	0	5,197	0	0	0	24	24	0	0	0	68	46	0	0,36	0,32	-
26.06.2024	0,008	0	0,908	0	0	0	24	24	0	0	0	38	36	0	0,36	0,32	-
27.06.2024	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	25	30	0	0,15	0,15	-
28.06.2024	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	25	26	0	0	0	-
29.06.2024	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	25	25	0	0	0	-
30.06.2024	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	25	24	0	0	0	-
01.07.2024	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	24	0	0	0	-
02.07.2024	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	23	0	0	0	-
03.07.2024	0	0	0,001	0	0	0	24	24	0	0	0	23	23	0	0	0	-
04.07.2024	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	22	22	0	0	0	-
05.07.2024	0,035	0	1,095	0,001	0	0	23,96	23,96	0	0	0	38	27	0	0,06	0,06	-
06.07.2024	0,089	0	5,76	0	0	0	24	24	0	0	0	68	55	0	0,31	0,29	-
07.07.2024	0,061	0	6,052	0	0	0	24	24	0	0	0	69	61	0	0,37	0,32	-
08.07.2024	0,12	0	5,275	0	0	0	24	24	0	0	0	68	47	0	0,37	0,33	-
09.07.2024	0,121	0	4,455	0	0	0	24	24	0	0	0	68	44	0	0,36	0,33	-
10.07.2024	0,109	0	4,192	0	0	0	24	24	0	0	0	68	45	0	0,35	0,33	-
11.07.2024	0,103	0	4,025	0	0	0	24	24	0	0	0	68	45	0	0,35	0,33	-
12.07.2024	0,104	0	3,866	0	0	0	24	24	0	0	0	68	44	0	0,35	0,32	-
13.07.2024	0,078	0	3,814	0	0	0	24	24	0	0	0	68	50	0	0,35	0,32	-
14.07.2024	0,054	0	3,603	0	0	0	24	24	0	0	0	68	55	0	0,35	0,33	-
15.07.2024	0,103	0	3,718	0	0	0	24	24	0	0	0	68	44	0	0,34	0,33	-
16.07.2024	0,093	0	3,79	0	0	0	24	24	0	0	0	68	46	0	0,35	0,33	-
17.07.2024	0,107	0	3,907	0	0	0	24	24	0	0	0	70	46	0	0,36	0,33	-
18.07.2024	0,109	0	3,79	0	0	0	24	24	0	0	0	70	45	0	0,36	0,33	-
19.07.2024	0,103	0	3,725	0	0	0	24	24	0	0	0	70	45	0	0,36	0,33	-
20.07.2024	0,077	0	3,728	0	0	0	24	24	0	0	0	70	52	0	0,36	0,34	-
Итого:	2,007	0	92,75	0,001	0	0	719,96	719,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,726																

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,96

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	60,607	3869,815	1,819	0	0	3035,23	2,2
20.07.2024	62,614	3962,565	1,82	0	0	3755,15	2,2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 10:15:50