

#142137#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Клиническая 69, Калининград

6250
СКМ-2
111261
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,117	0	27,639	0	0	0	24	24	0	0	0	71	68	0	0,37	0,33	-
22.06.2025	0,089	0	27,493	0	0	0	24	24	0	0	0	71	68	0	0,37	0,33	-
23.06.2025	0,174	0	28,157	0	0	0	24	24	0	0	0	71	66	0	0,37	0,33	-
24.06.2025	0,213	0	28,019	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,38	0,33	-
25.06.2025	0,024	0	7,783	0	0	0	24	24	0	0	0	40	45	0	0,38	0,33	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	27	34	0	0,16	0,15	-
27.06.2025	0	0	0,001	0	0	0	24	24	0	0	0	24	29	0	0,01	0,01	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	24	27	0	0	0,01	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	25	25	0	0	0	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	24	0	0	0	-
01.07.2025	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	22	24	0	0	0	-
02.07.2025	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	23	0	0	0	-
03.07.2025	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	23	0	0,01	0	-
04.07.2025	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	22	0	0,01	0,01	-
05.07.2025	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	22	0	0,01	0,01	-
06.07.2025	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	22	0	0,01	0	-
07.07.2025	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	23	22	0	0,01	0,01	-
08.07.2025	0,028	0	8,009	0	0	0	24	24	0	0	0	31	30	0	0,01	0,01	-
09.07.2025	0,217	0	32,053	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,13	0,12	-
10.07.2025	0,197	0	32,618	0	0	0	24	24	0	0	0	71	66	0	0,38	0,32	-
11.07.2025	0,187	0	32,639	0	0	0	24	24	0	0	0	71	66	0	0,38	0,32	-
12.07.2025	0,117	0	31,801	0	0	0	24	24	0	0	0	71	68	0	0,38	0,32	-
13.07.2025	0,07	0	31,812	0	0	0	24	24	0	0	0	71	69	0	0,37	0,33	-
14.07.2025	0,181	0	32,516	0	0	0	24	24	0	0	0	71	66	0	0,37	0,33	-
15.07.2025	0,207	0	32,483	0	0	0	24	24	0	0	0	71	66	0	0,38	0,32	-
16.07.2025	0,21	0	32,225	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,38	0,32	-
17.07.2025	0,184	0	31,794	0	0	0	24	24	0	0	0	71	66	0	0,38	0,32	-
18.07.2025	0,191	0	31,269	0	0	0	24	24	0	0	0	70	65	0	0,37	0,32	-
19.07.2025	0,096	0	30,272	0	0	0	24	24	0	0	0	70	67	0	0,37	0,32	-
20.07.2025	0,071	0	31,814	0	0	0	24	24	0	0	0	71	69	0	0,37	0,32	-
Итого:	2,573	0	510,397	0	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,213																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	245,324	16561,026	2,773	0	0	11791,6	2,2
20.07.2025	247,897	17071,423	2,773	0	0	12511,57	2,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 13:35:58