

#145005#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Клиническая 69, Калининград

6250
СКМ-2
111261
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,171	0	32,42	0	0	0	24	24	0	0	0	71	66	0	0,37	0,33	-
22.07.2025	0,189	0	32,386	0	0	0	24	24	0	0	0	70	65	0	0,38	0,33	-
23.07.2025	0,188	0	31,222	0	0	0	24	24	0	0	0	69	64	0	0,38	0,32	-
24.07.2025	0,196	0	32,254	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,37	0,32	-
25.07.2025	0,193	0	32,894	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,38	0,32	-
26.07.2025	0,097	0	33,868	0	0	0	24	24	0	0	0	71	68	0	0,38	0,33	-
27.07.2025	0,067	0	33,385	0	0	0	24	24	0	0	0	71	69	0	0,39	0,33	-
28.07.2025	0,18	0	33,655	0	0	0	24	24	0	0	0	71	66	0	0,39	0,33	-
29.07.2025	0,19	0	31,877	0	0	0	24	24	0	0	0	70	65	0	0,38	0,33	-
30.07.2025	0,198	0	28,263	0	0	0	23,71	23,71	0	0	0	70	64	0	0,38	0,33	-
31.07.2025	0,172	0	25,999	0	0	0	24	24	0	0	0	70	64	0	0,37	0,33	-
01.08.2025	0,195	0	26,794	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,35	0,31	-
02.08.2025	0,108	0	27,401	0	0	0	24	24	0	0	0	71	67	0	0,38	0,33	-
03.08.2025	0,07	0	27,039	0	0	0	24	24	0	0	0	70	68	0	0,38	0,33	-
04.08.2025	0,194	0	27,822	0	0	0	24	24	0	0	0	72	65	0	0,38	0,33	-
05.08.2025	0,176	0	26,614	0	0	0	24	24	0	0	0	70	64	0	0,38	0,33	-
06.08.2025	0,194	0	26,414	0	0	0	24	24	0	0	0	70	64	0	0,38	0,33	-
07.08.2025	0,18	0	25,98	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,38	0,33	-
08.08.2025	0,18	0	24,761	0	0	0	24	24	0	0	0	70	64	0	0,38	0,33	-
09.08.2025	0,002	0	1,023	0	0	0	1	1	0	0	0	70	69	0	0,37	0,33	-
09.08.2025	0,002	0	1,057	0	0	0	1	1	0	0	0	70	69	0	0,37	0,33	-
09.08.2025	0,002	0	1,094	0	0	0	1	1	0	0	0	70	69	0	0,38	0,33	-
09.08.2025	0,002	0	1,096	0	0	0	1	1	0	0	0	70	69	0	0,38	0,34	-
09.08.2025	0,002	0	1,098	0	0	0	1	1	0	0	0	70	69	0	0,38	0,34	-
09.08.2025	0,002	0	1,111	0	0	0	1	1	0	0	0	71	69	0	0,38	0,34	-
09.08.2025	0,003	0	1,105	0	0	0	1	1	0	0	0	71	69	0	0,38	0,34	-
09.08.2025	0,093	0	17,014	0	0	0	17	17	0	0	0	70	66	0	0,38	0,34	-
10.08.2025	0,066	0	24,465	0	0	0	24	24	0	0	0	70	68	0	0,37	0,33	-
11.08.2025	0,174	0	24,275	0	0	0	24	24	0	0	0	70	64	0	0,38	0,34	-
12.08.2025	0,187	0	22,668	0	0	0	24	24	0	0	0	70	62	0	0,38	0,34	-
13.08.2025	0,187	0	21,928	0	0	0	24	24	0	0	0	71	63	0	0,38	0,34	-
14.08.2025	0,184	0	19,827	0	0	0	24	24	0	0	0	71	62	0	0,38	0,34	-
15.08.2025	0,165	0	19,506	0	0	0	24	24	0	0	0	71	63	0	0,38	0,34	-
16.08.2025	0,116	0	19,51	0	0	0	24	24	0	0	0	71	66	0	0,38	0,34	-
17.08.2025	0,064	0	19,458	0	0	0	24	24	0	0	0	71	68	0	0,37	0,34	-
18.08.2025	0,176	0	20,287	0	0	0	24	24	0	0	0	71	63	0	0,38	0,35	-
19.08.2025	0,161	0	19,781	0	0	0	24	24	0	0	0	70	63	0	0,38	0,34	-
20.08.2025	0,178	0	18,786	0	0	0	24	24	0	0	0	70	62	0	0,36	0,33	-
Итого:	4,904	0	816,137	0	0	0	743,71	743,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,217																

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
743,71

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	247,897	17071,423	2,773	0	0	12511,57	2,2
20.08.2025	252,801	17887,56	2,773	0	0	13255,25	2,2

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2025 14:38:16

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения