

#94971#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ  
Клиническая 69, Калининград  
6250  
СКМ-2  
111261  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,078	0	3,218	0	0	0	24	24	0	0	0	68	46	0	0,35	0,33	-
22.08.2024	0,088	0	3,395	0	0	0	24	24	0	0	0	68	45	0	0,35	0,33	-
23.08.2024	0,097	0	4,112	0	0	0	24	24	0	0	0	69	48	0	0,36	0,33	-
24.08.2024	0,047	0	4,093	0	0	0	24	24	0	0	0	69	58	0	0,37	0,33	-
25.08.2024	0,026	0	3,582	0	0	0	24	24	0	0	0	68	62	0	0,36	0,34	-
26.08.2024	0,094	0	3,788	0	0	0	24	24	0	0	0	68	47	0	0,36	0,33	-
27.08.2024	0,095	0	4,134	0	0	0	24	24	0	0	0	69	49	0	0,36	0,33	-
28.08.2024	0,14	0	11,061	0	0	0	24	24	0	0	0	69	54	0	0,36	0,33	-
29.08.2024	0,166	0	24,394	0	0	0	24	24	0	0	0	70	64	0	0,36	0,33	-
30.08.2024	0,172	0	25,022	0	0	0	24	24	0	0	0	70	64	0	0,36	0,33	-
31.08.2024	0,096	0	24,692	0	0	0	24	24	0	0	0	70	67	0	0,36	0,33	-
01.09.2024	0,07	0	24,073	0	0	0	24	24	0	0	0	70	67	0	0,36	0,33	-
02.09.2024	0,162	0	23,46	0	0	0	24	24	0	0	0	69	63	0	0,36	0,33	-
03.09.2024	0,185	0	23,632	0	0	0	24	24	0	0	0	70	63	0	0,36	0,33	-
04.09.2024	0,181	0	25,491	0	0	0	24	24	0	0	0	70	64	0	0,36	0,33	-
05.09.2024	0,152	0	24,326	0	0	0	24	24	0	0	0	69	64	0	0,37	0,34	-
06.09.2024	0,144	0	24,606	0	0	0	24	24	0	0	0	70	64	0	0,36	0,34	-
07.09.2024	0,104	0	24,92	0	0	0	24	24	0	0	0	70	66	0	0,36	0,34	-
08.09.2024	0,069	0	24,125	0	0	0	24	24	0	0	0	69	67	0	0,36	0,34	-
09.09.2024	0,146	0	23,028	0	0	0	24	24	0	0	0	69	64	0	0,36	0,34	-
10.09.2024	0,182	0	20,842	0	0	0	23,99	23,99	0	0	0	70	62	0	0,36	0,34	-
11.09.2024	0,159	0	20,386	0	0	0	24	24	0	0	0	70	63	0	0,36	0,34	-
12.09.2024	0,178	0	19,813	0	0	0	24	24	0	0	0	69	61	0	0,36	0,34	-
13.09.2024	0,182	0	20,351	0	0	0	24	24	0	0	0	70	62	0	0,36	0,34	-
14.09.2024	0,091	0	20,007	0	0	0	24	24	0	0	0	70	66	0	0,36	0,34	-
15.09.2024	0,065	0	19,702	0	0	0	24	24	0	0	0	70	67	0	0,36	0,35	-
16.09.2024	0,181	0	19,666	0	0	0	24	24	0	0	0	69	61	0	0,36	0,35	-
17.09.2024	0,191	0	19,929	0	0	0	24	24	0	0	0	70	62	0	0,36	0,34	-
18.09.2024	0,18	0	19,905	0	0	0	24	24	0	0	0	70	62	0	0,36	0,34	-
19.09.2024	0,204	0	19,86	0	0	0	24	24	0	0	0	70	61	0	0,36	0,34	-
20.09.2024	0,184	0	20,1	0	0	0	24	24	0	0	0	70	62	0	0,36	0,34	-
Итого:	4,109	0	549,713	0	0	0	743,99	743,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,534																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	64,939	4066,877	1,82	0	0	4499,11	2,2
20.09.2024	69,048	4616,59	1,82	0	0	5243,07	2,2

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2024 7:25:16