

#148450#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Клиническая 69, Калининград
6250
СКМ-2
111261
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,195	0	19,208	0	0	0	24	24	0	0	0	71	62	0	0,36	0,33	-
22.08.2025	0,186	0	19,375	0,001	0	0	24	24	0	0	0	71	62	0	0,37	0,34	-
23.08.2025	0,125	0	18,832	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,37	0,34	-
24.08.2025	0,064	0	18,536	0	0	0	24	24	0	0	0	70	67	0	0,37	0,34	-
25.08.2025	0,178	0	18,048	0	0	0	24	24	0	0	0	65	56	0	0,37	0,34	-
26.08.2025	0,202	0	18,74	0	0	0	24	24	0	0	0	70	61	0	0,37	0,33	-
27.08.2025	0,211	0	18,323	0	0	0	24	24	0	0	0	70	60	0	0,37	0,34	-
28.08.2025	0,185	0	18,808	0	0	0	24	24	0	0	0	70	61	0	0,37	0,34	-
29.08.2025	0,191	0	19,161	0	0	0	24	24	0	0	0	70	61	0	0,37	0,33	-
30.08.2025	0,093	0	19,176	0	0	0	24	24	0	0	0	70	66	0	0,37	0,34	-
31.08.2025	0,061	0	19,114	0	0	0	24	24	0	0	0	70	68	0	0,37	0,34	-
01.09.2025	0,19	0	19,398	0	0	0	24	24	0	0	0	70	62	0	0,37	0,34	-
02.09.2025	0,182	0	18,348	0	0	0	24	24	0	0	0	70	61	0	0,37	0,34	-
03.09.2025	0,194	0	19,322	0	0	0	24	24	0	0	0	70	61	0	0,37	0,33	-
04.09.2025	0,194	0	21,201	0	0	0	24	24	0	0	0	71	63	0	0,37	0,34	-
05.09.2025	0,196	0	24,554	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,38	0,34	-
06.09.2025	0,107	0	25,819	0	0	0	24	24	0	0	0	71	67	0	0,38	0,34	-
07.09.2025	0,067	0	25,076	0	0	0	24	24	0	0	0	71	68	0	0,38	0,34	-
08.09.2025	0,186	0	26,273	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,38	0,34	-
09.09.2025	0,199	0	25,546	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,38	0,34	-
10.09.2025	0,201	0	25,183	0	0	0	24	24	0	0	0	70	63	0	0,38	0,33	-
11.09.2025	0,188	0	24,705	0	0	0	24	24	0	0	0	70	64	0	0,38	0,33	-
12.09.2025	0,194	0	24,71	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,38	0,33	-
13.09.2025	0,116	0	24,949	0	0	0	24	24	0	0	0	71	67	0	0,38	0,33	-
14.09.2025	0,067	0	24,313	0	0	0	24	24	0	0	0	70	68	0	0,38	0,33	-
15.09.2025	0,203	0	24,978	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,37	0,33	-
16.09.2025	0,196	0	25,185	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,38	0,34	-
17.09.2025	0,207	0	24,733	0	0	0	24	24	0	0	0	71	63	0	0,38	0,34	-
18.09.2025	0,185	0	25,159	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,38	0,34	-
19.09.2025	0,196	0	25,3	0	0	0	24	24	-2,2	0	0	71	64	0	0,38	0,34	-
20.09.2025	0,114	0	22,428	0	0	0	24	24	2,2	0	0	71	66	0	0,38	0,34	-
Итого:	5,073	0	684,501	0,001	0	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,363																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	252,801	17887,56	2,773	0	0	13255,25	2,2
20.09.2025	257,874	18572,061	2,774	0	0	13999,21	2,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:32:37