

#98733#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ  
Клиническая 69, Калининград  
6250  
СКМ-2  
111261  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2024	0,1	0	19,755	0	0	0	24	24	0	0	0	69	65	0	0,36	0,34	-
22.09.2024	0,069	0	19,723	0	0	0	24	24	0	0	0	70	66	0	0,36	0,34	-
23.09.2024	0,19	0	20,295	0	0	0	24	24	0	0	0	70	62	0	0,36	0,34	-
24.09.2024	0,186	0	20,274	0	0	0	24	24	0	0	0	70	61	0	0,36	0,34	-
25.09.2024	0,191	0	20,35	0	0	0	24	24	0	0	0	70	61	0	0,36	0,34	-
26.09.2024	0,169	0	20,296	0	0	0	24	24	0	0	0	70	62	0	0,36	0,34	-
27.09.2024	0,176	0	20,449	0	0	0	24	24	0	0	0	70	62	0	0,36	0,34	-
28.09.2024	0,104	0	19,954	0	0	0	24	24	0	0	0	70	65	0	0,36	0,34	-
29.09.2024	0,066	0	19,547	0	0	0	24	24	0	0	0	69	66	0	0,36	0,35	-
30.09.2024	0,182	0	19,624	0	0	0	24	24	0	0	0	70	61	0	0,36	0,35	-
01.10.2024	0,213	0	22,075	0	0	0	24	24	0	0	0	70	62	0	0,36	0,34	-
02.10.2024	0,199	0	25,193	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,36	0,34	-
03.10.2024	0,218	0	22,872	0	0	0	24	24	0	0	0	70	62	0	0,37	0,34	-
04.10.2024	0,204	0	22,74	0	0	0	24	24	0	0	0	70	63	0	0,36	0,33	-
05.10.2024	0,114	0	23,453	0	0	0	24	24	0	0	0	71	67	0	0,36	0,33	-
06.10.2024	0,078	0	23,339	0	0	0	24	24	0	0	0	71	68	0	0,36	0,34	-
07.10.2024	0,193	0	24,792	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,36	0,34	-
08.10.2024	0,207	0	32,057	0	0	0	24	24	0	0	0	70	64	0	0,37	0,34	-
09.10.2024	0,226	0	31,852	0,064	0	0	24	24	0	0	0	70	64	0	0,42	0,36	-
10.10.2024	0,262	0	32,315	0,003	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,43	0,38	-
11.10.2024	0,311	0	31,712	0,002	0	0	24	24	0	0	0	70	62	0	0,43	0,38	-
12.10.2024	0,266	0	30,921	0,001	0	0	24	24	0	0	0	70	63	0	0,42	0,37	-
13.10.2024	0,32	0	32,767	0	0	0	24	24	0	0	0	70	62	0	0,4	0,37	-
14.10.2024	0,37	0	30,194	0,006	0	0	24	24	0	0	0	70	60	0	0,4	0,37	-
15.10.2024	0,525	0	33,236	0,011	0	0	24	24	0	0	0	71	57	0	0,41	0,37	-
16.10.2024	0,661	0	39,94	0,099	0	0	24	24	0	0	0	70	56	0	0,41	0,38	-
17.10.2024	0,687	0	41,214	0,003	0	0	24	24	0	0	0	70	56	0	0,4	0,38	-
18.10.2024	0,637	0	40,172	0,003	0	0	24	24	0	0	0	70	56	0	0,4	0,38	-
19.10.2024	0,546	0	38,758	0	0	0	24	24	0	0	0	71	58	0	0,41	0,38	-
20.10.2024	0,475	0	39,23	0	0	0	24	24	0	0	0	71	60	0	0,41	0,38	-
Итого:	8,145	0	819,099	0,192	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,005																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2024	69,048	4616,59	1,82	0	0	5243,07	2,2
20.10.2024	77,193	5435,689	2,012	0	0	5963,04	2,2

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.10.2024 10:20:28