

#51953#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель  
ГАУЗ  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области,  
Клиническая 69, Калининград

Заводской номер счётчика 0	Показания прибора, МВт×ч 20.12.2023	Предыдущие показания, МВт×ч 20.11.2023	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1395,212	1361,426	33.786	29.056
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0	0

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#51951#

Отчёт за период с 20.11.2023 по 20.12.2023.

Номер абонента  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика СКМ-2  
 Заводской номер 0  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 22.12.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, МВт×ч	Qg,	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2023	-1,1	1,158	0	52,386	0	0	0	24	24	0	0	0	79	58	0	0,56	0,44
22.11.2023	-2,3	1,187	0	53,182	0	0	0	24	24	0	0	0	80	58	0	0,56	0,44
23.11.2023	3,3	1,065	0	53,038	0	0	0	24	24	0	0	0	78	56	0	0,56	0,44
24.11.2023	3,5	1,059	0	54,347	0	0	0	24	24	0	0	0	75	55	0	0,56	0,44
25.11.2023	-0,2	0,955	0	51,076	0	0	0	24	24	0	0	0	75	55	0	0,55	0,43
26.11.2023	-2,4	0,903	0	50,684	0	0	0	24	24	0	0	0	76	56	0	0,56	0,44
27.11.2023	-7,5	1,227	0	54,004	0	0	0	24	24	0	0	0	77	56	0	0,56	0,44
28.11.2023	-7,3	1,341	0	53,257	0	0	0	24	24	0	0	0	77	55	0	0,57	0,44
29.11.2023	-6,5	1,344	0	51,954	0	0	0	24	24	0	0	0	77	53	0	0,56	0,44
01.12.2023	-5,4	2,608	0	105,867	0	0	0	48	48	0	0	0	76	54	0	0,56	0,44
02.12.2023	-	1,115	0	52,339	0	0	0	24	24	0	0	0	77	56	0	0,56	0,44
03.12.2023	-	1,001	0	50,438	0	0	0	24	24	0	0	0	79	58	0	0,56	0,44
04.12.2023	-	1,168	0	51,462	0	0	0	24	24	0	0	0	81	59	0	0,55	0,44
05.12.2023	-	1,291	0	54,269	0	0	0	24	24	0	0	0	82	58	0	0,55	0,44
06.12.2023	-	1,326	0	51,209	0	0	0	23,98	23,98	0	0	0	84	58	0	0,56	0,44
07.12.2023	-	1,295	0	55,647	0,001	0	0	23,99	23,99	0	0	0	81	57	0	0,55	0,44
08.12.2023	-	1,334	0	54,073	0	0	0	24	24	0	0	0	79	55	0	0,56	0,44
09.12.2023	-	1,173	0	52,306	0	0	0	24	24	0	0	0	80	56	0	0,57	0,44
10.12.2023	-	0,954	0	49,759	0	0	0	24	24	0	0	0	79	57	0	0,56	0,44
11.12.2023	-	1,136	0	54,43	0	0	0	24	24	0	0	0	77	57	0	0,56	0,44
12.12.2023	-	1,106	0	55,545	0	0	0	24	24	0	0	0	77	55	0	0,56	0,44
13.12.2023	-	1,146	0	52,592	0,031	0	0	24	24	0	0	0	77	53	0	0,56	0,44
14.12.2023	-	1,163	0	50,36	0	0	0	24	24	0	0	0	77	54	0	0,56	0,44
15.12.2023	-	1,131	0	51,974	0	0	0	24	24	0	0	0	76	54	0	0,56	0,44
16.12.2023	-	0,843	0	46,835	0	0	0	24	24	0	0	0	76	55	0	0,55	0,44
17.12.2023	-	0,778	0	48,244	0	0	0	24	24	0	0	0	77	56	0	0,55	0,44
18.12.2023	-	1,003	0	53,681	0	0	0	24	24	0	0	0	75	55	0	0,56	0,44
19.12.2023	-	0,96	0	53,288	0	0	0	23,99	23,99	0	0	0	75	54	0	0,56	0,44
20.12.2023	-	1,016	0	53,186	0	0	0	24	24	0	0	0	76	54	0	0,56	0,44
Итого:	-2	33,786	0	1571,432	0,032	0	0	719,96	719,96	0	-	-	77,76	55,76	0	0,56	0,44

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

719,96 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2023	1361,426	58639,042	6,685	0	0	68393,8	1,63
20.12.2023	1395,212	60210,474	6,717	0	0	69113,74	1,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения