

# #112177#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ  
Клиническая 69, Калининград  
6250  
СКМ-2  
111261  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	0,794	0	41,201	0,003	0	0	24	24	0	0	0	72	56	0	0,42	0,39	-
21.12.2024	0,789	0	49,104	0	0	0	24	24	0	0	0	73	58	0	0,41	0,39	-
22.12.2024	0,687	0	46,822	0	0	0	24	24	0	0	0	72	59	0	0,41	0,39	-
23.12.2024	0,909	0	47,091	0	0	0	24	24	0	0	0	73	56	0	0,42	0,39	-
24.12.2024	0,987	0	50,896	0	0	0	24	24	0	0	0	74	57	0	0,42	0,39	-
25.12.2024	0,978	0	51,905	0,003	0	0	24	24	0	0	0	74	57	0	0,42	0,39	-
26.12.2024	0,97	0	49,825	0,002	0	0	24	24	0	0	0	73	56	0	0,41	0,39	-
27.12.2024	0,914	0	46,968	0	0	0	24	24	0	0	0	73	56	0	0,42	0,39	-
28.12.2024	0,91	0	50,015	0	0	0	24	24	0	0	0	73	56	0	0,42	0,39	-
29.12.2024	0,753	0	49,721	0	0	0	24	24	0	0	0	73	59	0	0,42	0,39	-
30.12.2024	0,738	0	47,444	0,001	0	0	24	24	0	0	0	72	59	0	0,42	0,4	-
31.12.2024	0,646	0	42,833	0	0	0	24	24	0	0	0	72	59	0	0,42	0,4	-
01.01.2025	0,705	0	48,027	0	0	0	24	24	0	0	0	73	60	0	0,42	0,39	-
02.01.2025	0,704	0	46	0	0	0	24	24	0	0	0	73	60	0	0,42	0,4	-
03.01.2025	0,866	0	54,189	0	0	0	24	24	0	0	0	77	63	0	0,42	0,4	-
04.01.2025	0,886	0	52,615	0	0	0	24	24	0	0	0	78	63	0	0,41	0,4	-
05.01.2025	0,957	0	57,323	0	0	0	24	24	0	0	0	79	64	0	0,41	0,4	-
06.01.2025	0,928	0	57,4	0	0	0	24	24	0	0	0	78	64	0	0,41	0,4	-
07.01.2025	0,698	0	46,221	0,001	0	0	24	24	0	0	0	72	59	0	0,41	0,4	-
08.01.2025	0,795	0	52,909	0	0	0	24	24	0	0	0	73	60	0	0,42	0,39	-
09.01.2025	1,067	0	56,321	0	0	0	24	24	0	0	0	74	58	0	0,41	0,39	-
10.01.2025	1,016	0	51,172	0,004	0	0	24	24	0	0	0	74	56	0	0,41	0,39	-
11.01.2025	0,93	0	52,735	0	0	0	24	24	0	0	0	76	60	0	0,41	0,39	-
12.01.2025	0,914	0	57,911	0	0	0	24	24	0	0	0	76	63	0	0,41	0,4	-
13.01.2025	1,103	0	55,398	0,001	0	0	24	24	0	0	0	77	59	0	0,42	0,4	-
14.01.2025	1,081	0	47,65	0,005	0	0	24	24	0	0	0	75	55	0	0,41	0,4	-
15.01.2025	1,007	0	49,903	0	0	0	24	24	0	0	0	73	55	0	0,41	0,39	-
16.01.2025	0,951	0	45,741	0,002	0	0	24	24	0	0	0	73	54	0	0,42	0,39	-
17.01.2025	0,963	0	48,146	0,001	0	0	24	24	-2,2	0	0	72	55	0	0,42	0,39	-
18.01.2025	0,888	0	49,654	0,001	0	0	24	24	2,2	0	0	72	56	0	0,42	0,39	-
19.01.2025	0,85	0	54,249	0	0	0	24	24	0	0	0	73	59	0	0,41	0,39	-
20.01.2025	1,142	0	59,966	0,003	0	0	24	24	0	0	0	74	57	0	0,41	0,39	-
Итого:	28,526	0	1617,355	0,027	0	0	768	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,532																

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2024	125,224	8191,282	2,548	0	0	7402,98	2,2
20.01.2025	153,75	9808,637	2,575	0	0	8170,94	2,2

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.01.2025 10:05:41