

#66578#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.12.2023 по 08.01.2024

Потребитель
ГАУЗ
Адрес потребителя
Абонентский номер

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области,
Клиническая 69, Калининград

Заводской номер счётчика 0	Показания прибора, МВт×ч 08.01.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 20.12.2023	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1413,98	1395,212	18.768	16.14
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0	0

Подпись исполнителя _____



*014 09.01.24 кемскр
ТД*



#66576#

Отчёт за период с 20.12.2023 по 08.01.2024.

Номер абонента
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика СКМ-2
 Заводской номер 0
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	Q, МВт×ч	Qg,	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.12.2023	-	1,037	0	51,457	0	0	0	24	24	0	0	0	77	52	0	0,56	0,44
22.12.2023	-	1,048	0	50,008	0	0	0	24	24	0	0	0	79	54	0	0,56	0,44
23.12.2023	-	0,97	0	47,978	0	0	0	24	24	0	0	0	82	57	0	0,56	0,44
24.12.2023	-	0,898	0	47,834	0	0	0	24	24	0	0	0	83	60	0	0,56	0,44
25.12.2023	-	1,018	0	51,787	0	0	0	24	24	0	0	0	83	61	0	0,55	0,44
26.12.2023	-	1,002	0	49,805	0	0	0	24	24	0	0	0	83	59	0	0,55	0,43
27.12.2023	-	1,009	0	47,405	0	0	0	24	24	0	0	0	84	58	0	0,55	0,44
28.12.2023	-	1,036	0	49,776	0	0	0	24	24	0	0	0	85	59	0	0,55	0,44
29.12.2023	-	0,983	0	52,757	0	0	0	24	24	0	0	0	84	58	0	0,56	0,44
30.12.2023	-	0,788	0	49,071	0	0	0	24	24	0	0	0	84	59	0	0,56	0,44
31.12.2023	-	0,783	0	49,601	0	0	0	24	24	0	0	0	82	60	0	0,56	0,44
01.01.2024	-	0,846	0	50,638	0	0	0	24	24	0	0	0	83	62	0	0,57	0,45
02.01.2024	-	0,947	0	51,067	0	0	0	24	24	0	0	0	83	61	0	0,57	0,44
03.01.2024	-	0,985	0	47,847	0	0	0	24	24	0	0	0	84	61	0	0,57	0,45
04.01.2024	-	1,048	0	46,491	0	0	0	24	24	0	0	0	83	59	0	0,57	0,45
05.01.2024	-	1,029	0	50,072	0	0	0	24	24	0	0	0	83	60	0	0,57	0,45
06.01.2024	-	1,03	0	52,324	0	0	0	24	24	0	0	0	81	60	0	0,57	0,45
07.01.2024	-	1,146	0	44,868	0	0	0	24	24	0	0	0	80	58	0	0,58	0,45
08.01.2024	-	1,165	0	42,97	0	0	0	24	24	0	0	0	80	57	0	0,58	0,45
Итого:	-	18,768	0	933,756	0	0	0	456	456	0	-	-	82,26	58,68	0	0,56	0,44

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2023	1395,212	60210,474	6,717	0	0	69113,74	1,63
08.01.2024	1413,98	61144,23	6,717	0	0	69569,72	1,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
