

# #116291#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Экопрогресс К, ООО  
Адрес потребителя Московский проспект 95, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 4582  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104639  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,148	0	5,75	5,69	0	5,58	5,69	0	0	24	0	0	71,4	44,6	26,87	0,7	0,7	-
22.01.2025	0,15	0	5,41	5,32	0	5,24	5,32	0	0	24	0	0	71,9	43,4	28,54	0,7	0,7	-
23.01.2025	0,151	0	5,54	5,46	0	5,36	5,46	0	0	24	0	0	72	44	28,04	0,7	0,7	-
24.01.2025	0,14	0	5,24	5,1	0	5,21	5,1	0	0	24	0	0	68,8	41,8	27	0,7	0,7	-
25.01.2025	0,125	0	4,44	4,28	0	4,44	4,28	0	0	24	0	0	67,4	39,8	27,52	0,7	0,7	-
26.01.2025	0,112	0	4,04	3,86	0	4,04	3,86	0	0	24	0	0	66,9	39,2	27,68	0,7	0,7	-
27.01.2025	0,108	0	3,94	3,76	0	3,94	3,76	0	0	24	0	0	66,7	39	27,69	0,7	0,7	-
28.01.2025	0,092	0	3,45	3,29	0	3,45	3,29	0	0	24	0	0	66,2	38,9	27,25	0,7	0,7	-
29.01.2025	0,098	0	3,55	3,39	0	3,55	3,39	0	0	24	0	0	66,2	39,1	27,15	0,7	0,7	-
30.01.2025	0,096	0	3,5	3,37	0	3,5	3,37	0	0	24	0	0	66,4	39,2	27,19	0,7	0,7	-
31.01.2025	0,109	0	4,08	3,95	0	4,08	3,95	0	0	24	0	0	66,8	40,2	26,6	0,7	0,7	-
01.02.2025	0,124	0	4,79	4,69	0	4,79	4,69	0	0	24	0	0	67,9	41,9	25,94	0,7	0,7	-
02.02.2025	0,13	0	4,78	4,7	0	4,78	4,7	0	0	24	0	0	69,2	42	27,18	0,7	0,7	-
03.02.2025	0,137	0	4,87	4,82	0	4,87	4,82	0	0	24	0	0	70,3	42,6	27,72	0,7	0,7	-
04.02.2025	0,124	0	4,67	4,6	0	4,67	4,6	0	0	24	0	0	68,5	41,5	26,99	0,7	0,7	-
05.02.2025	0,132	0	4,91	4,78	0	4,89	4,78	0	0	24	0	0	68,6	42,1	26,52	0,7	0,7	-
06.02.2025	0,12	0	4,48	4,32	0	4,48	4,32	0	0	24	0	0	67,3	40,1	27,23	0,7	0,7	-
07.02.2025	0,134	0	5,04	4,88	0	5,01	4,88	0	0	24	0	0	69,2	42,4	26,77	0,7	0,7	-
08.02.2025	0,153	0	5,78	5,69	0	5,56	5,69	0	0	24	0	0	73,7	46,2	27,48	0,7	0,7	-
09.02.2025	0,161	0	5,72	5,68	0	5,48	5,68	0	0	24	0	0	75,8	46,8	28,98	0,7	0,7	-
10.02.2025	0,169	0	5,89	5,88	0	5,65	5,88	0	0	24	0	0	77,5	47,8	29,74	0,7	0,7	-
11.02.2025	0,176	0	7,11	7,07	0	6,87	7,05	0	0	24	0	0	75,5	49,5	26,02	0,7	0,7	-
12.02.2025	0,179	0	6,87	6,75	0	6,63	6,75	0	0	24	0	0	76	49,1	26,88	0,7	0,7	-
13.02.2025	0,172	0	6,05	5,87	0	5,81	5,87	0	0	24	0	0	76	46,6	29,45	0,7	0,7	-
14.02.2025	0,165	0	5,72	5,53	0	5,49	5,53	0	0	24	0	0	74,4	44,6	29,81	0,7	0,7	-
15.02.2025	0,165	0	5,51	5,3	0	5,28	5,3	0	0	24	0	0	74,7	44,2	30,44	0,7	0,7	-
16.02.2025	0,167	0	5,73	5,56	0	5,49	5,56	0	0	24	0	0	75,4	45,5	29,91	0,7	0,7	-
17.02.2025	0,154	0	5,34	5,16	0	5,15	5,16	0	0	24	0	0	74,6	44,1	30,5	0,7	0,7	-
18.02.2025	0,148	0	5,28	5,08	0	5,11	5,08	0	0	24	0	0	73,2	43,6	29,61	0,7	0,7	-
19.02.2025	0,136	0	4,98	4,78	0	4,82	4,78	0	0	24	0	0	71,6	44,1	27,51	0,7	0,7	-
20.02.2025	0,194	0	17,53	16,98	0	17	16,67	0	0	24	0	0	78,6	67,4	11,21	0,7	0,7	-
Итого:	4,369	0	169,99	165,59	0	166,22	165,26	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,369																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2025	43,626	4507,51	4410,05	0	4418,25	4342,07	0
20.02.2025	47,995	4677,5	4575,64	0	4584,47	4507,33	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 14:27:55