

#120891#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Экопрогресс К, ООО
Московский проспект 95, Калининград

4582
ВКТ-7
00104639
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,213	0	31,4	30,71	0	30,51	29,99	0	0	24	0	0	78,7	71,7	6,97	0,7	0,7	-
22.02.2025	0,192	0	28,79	28,24	0	28,07	27,62	0	0	24	0	0	75,4	68,6	6,82	0,7	0,7	-
23.02.2025	0,189	0	30,73	30,19	0	30,01	29,56	0	0	24	0	0	73,4	67,2	6,2	0,7	0,7	-
24.02.2025	0,165	0	24,36	23,93	0	23,84	23,44	0	0	24	0	0	72	65,1	6,86	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,149	0	17,8	17,37	0	17,45	17,06	0	0	24	0	0	70,7	62,2	8,55	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,174	0	33,12	32,65	0	32,4	31,95	0	0	24	0	0	71,3	65,9	5,41	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,157	0	27,36	27,03	0	26,79	26,46	0	0	24	0	0	71,2	65,2	5,98	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,114	0	4,21	4,03	0	4,21	4,03	0	0	24	0	0	66,4	39	27,44	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,124	0	4,66	4,47	0	4,66	4,47	0	0	24	0	0	67	40,1	26,97	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,118	0	4,32	4,15	0	4,32	4,15	0	0	24	0	0	66,6	39,3	27,29	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,116	0	4,34	4,17	0	4,33	4,17	0	0	24	0	0	65,6	39,2	26,41	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,106	0	3,85	3,7	0	3,85	3,7	0	0	24	0	0	66,1	38,3	27,8	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,1	0	3,61	3,47	0	3,61	3,47	0	0	24	0	0	65,8	38,6	27,25	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,092	0	3,4	3,28	0	3,4	3,28	0	0	24	0	0	65,5	38,2	27,33	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,091	0	3,66	3,52	0	3,66	3,52	0	0	24	0	0	64,2	38,8	25,42	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,095	0	4,02	3,83	0	4,02	3,83	0	0	24	0	0	62,6	38,9	23,68	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,095	0	4,06	3,85	0	4,06	3,85	0	0	24	0	0	62,3	38,9	23,42	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,082	0	3,92	3,72	0	3,9	3,72	0	0	24	0	0	61,4	40	21,38	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,102	0	4,18	3,95	0	4,18	3,95	0	0	24	0	0	63,3	38,9	24,4	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,108	0	4,34	4,1	0	4,34	4,1	0	0	24	0	0	63	39	24,09	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,117	0	8,96	8,61	0	8,89	8,56	0	0	24	0	0	56,6	43,7	12,9	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,122	0	4,54	4,37	0	4,54	4,37	0	0	24	0	0	67,5	40,4	27,11	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,132	0	4,63	4,49	0	4,63	4,49	0	0	24	0	0	68,8	41,1	27,75	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,129	0	4,62	4,47	0	4,62	4,47	0	0	24	0	0	68,6	41	27,62	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,137	0	4,98	4,81	0	4,98	4,81	0	0	24	0	0	69,4	41,9	27,52	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,125	0	4,47	4,31	0	4,47	4,31	0	0	24	0	0	67,8	40,3	27,43	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,114	0	4,43	4,23	0	4,43	4,23	0	0	24	0	0	65,9	39,6	26,32	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,113	0	4,6	4,37	0	4,6	4,37	0	0	24	0	0	64,8	40,2	24,5	0,7	0,7	-
Итого:	3,571	0	287,36	280,02	0	282,77	275,93	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,571																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2025	47,995	4677,5	4575,64	0	4584,47	4507,33	0
20.03.2025	51,566	4964,86	4855,66	0	4867,24	4783,26	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 16:09:34