

#79760#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель Экопрогресс К, ООО  
Адрес потребителя Московский проспект 95, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 4582  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104639  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	0,123	0	11,27	11,03	0	11,03	10,79	0	0	24	0	0	68,6	57,2	11,37	0,7	0,7	4,8
22.03.2024	0,127	0	11,5	11,24	0	11,26	11	0	0	24	0	0	68,7	57,4	11,28	0,7	0,7	5,6
23.03.2024	0,128	0	11,52	11,27	0	11,28	11,03	0	0	24	0	0	68,3	57,1	11,22	0,7	0,7	6,6
24.03.2024	0,137	0	11,95	11,69	0	11,71	11,45	0	0	24	0	0	68,6	56,7	11,92	0,7	0,7	3,6
25.03.2024	0,136	0	11,83	11,58	0	11,59	11,34	0	0	24	0	0	68,8	57,1	11,69	0,7	0,7	3,9
26.03.2024	0,124	0	11,61	11,36	0	11,37	11,12	0	0	24	0	0	68,3	57,3	10,97	0,7	0,7	5,5
27.03.2024	0,113	0	11,45	11,22	0	11,21	10,98	0	0	24	0	0	68,4	58,6	9,86	0,7	0,7	9,1
28.03.2024	0,098	0	11,37	11,13	0	11,13	10,89	0	0	24	0	0	68,6	59,9	8,72	0,7	0,7	11,8
29.03.2024	0,097	0	11,54	11,32	0	11,3	11,08	0	0	24	0	0	68,7	60,3	8,41	0,7	0,7	10,7
30.03.2024	0,091	0	11,96	11,75	0	11,72	11,51	0	0	24	0	0	68,8	61,4	7,38	0,7	0,7	13,4
31.03.2024	0,066	0	11,8	11,62	0	11,56	11,38	0	0	24	0	0	68,9	62,9	5,97	0,7	0,7	16,7
01.04.2024	0,064	0	12,32	12,11	0	12,08	11,87	0	0	24	0	0	67	61,6	5,41	0,7	0,7	-
02.04.2024	0,088	0	12,47	12,23	0	12,23	11,99	0	0	24	0	0	66,4	59	7,41	0,7	0,7	-
03.04.2024	0,145	0	13,02	12,77	0	12,78	12,53	0	0	24	0	0	69,1	57,9	11,23	0,7	0,7	-
04.04.2024	0,144	0	13,3	13,08	0	13,06	12,84	0	0	24	0	0	70	59	11,02	0,7	0,7	-
05.04.2024	0,106	0	13,04	12,81	0	12,8	12,57	0	0	24	0	0	67,2	59,1	8,16	0,7	0,7	-
06.04.2024	0,099	0	13,49	13,26	0	13,25	13,02	0	0	24	0	0	67,3	59,6	7,66	0,7	0,7	-
07.04.2024	0,092	0	13,43	13,21	0	13,19	12,97	0	0	24	0	0	67,2	60,2	7	0,7	0,7	-
08.04.2024	0,059	0	7,66	7,51	0	7,53	7,39	0	0	24	0	0	66	57,9	8,04	0,7	0,7	-
09.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,5	21,7	0,86	0,7	0,7	-
10.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,5	20,7	0,81	0,7	0,7	-
11.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,3	19,5	0,75	0,7	0,7	-
12.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,4	19,6	0,82	0,7	0,7	-
13.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,1	19,3	0,78	0,7	0,7	-
14.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	18,9	0,73	0,7	0,7	-
15.04.2024	0,035	0	6,04	5,91	0	5,99	5,9	0	0	24	0	0	47	41	6,01	0,7	0,7	-
16.04.2024	0,024	0	6,78	6,74	0	6,78	6,74	0	0	24	0	0	40,7	37,6	3,15	0,7	0,7	-
17.04.2024	0,024	0	5,9	5,88	0	5,9	5,88	0	0	24	0	0	40,4	36,7	3,66	0,7	0,7	-
18.04.2024	0,075	0	6,6	6,5	0	6,52	6,49	0	0	24	0	0	50,1	38,9	11,16	0,7	0,7	-
19.04.2024	0,129	0	6,4	6,19	0	6,3	6,19	0	0	24	0	0	66,7	46,4	20,34	0,7	0,7	-
20.04.2024	0,124	0	6,1	5,83	0	5,95	5,83	0	0	24	0	0	65,8	44,9	20,96	0,7	0,7	-
Итого:	2,448	0	264,35	259,24	0	259,52	254,78	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,448																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2024	25,851	3351,29	3266,36	0	3277,57	3205,56	0
20.04.2024	28,299	3615,64	3525,6	0	3537,09	3460,34	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2024 14:06:15