

#296487#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Экопрогресс К, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 95, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 4582
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104639
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,151	0	5,83	5,68	0	5,71	5,68	0	0	24	0	0	67,8	40,8	26,97	0,7	0,7	-
22.03.2026	0,148	0	5,49	5,35	0	5,39	5,35	0	0	24	0	0	67,8	40,4	27,45	0,7	0,7	-
23.03.2026	0,125	0	4,61	4,5	0	4,61	4,5	0	0	24	0	0	67	39,6	27,48	0,7	0,7	-
24.03.2026	0,116	0	4,53	4,44	0	4,53	4,44	0	0	24	0	0	65,4	39,6	25,8	0,7	0,7	-
25.03.2026	0,091	0	3,64	3,54	0	3,64	3,54	0	0	24	0	0	66,3	40,1	26,18	0,7	0,7	-
26.03.2026	0,131	0	4,68	4,59	0	4,68	4,59	0	0	24	0	0	67,2	39,7	27,53	0,7	0,7	-
27.03.2026	0,138	0	5,28	5,2	0	5,24	5,2	0	0	24	0	0	67,6	40,4	27,21	0,7	0,7	-
28.03.2026	0,141	0	5,26	5,2	0	5,17	5,2	0	0	24	0	0	67,8	40,9	26,95	0,7	0,7	-
29.03.2026	0,125	0	4,59	4,55	0	4,59	4,55	0	0	24	0	0	67,1	39,8	27,27	0,7	0,7	-
30.03.2026	0,125	0	4,62	4,54	0	4,62	4,54	0	0	24	0	0	67,6	40,2	27,39	0,7	0,7	-
31.03.2026	0,131	0	4,87	4,77	0	4,87	4,77	0	0	24	0	0	67,3	40	27,3	0,7	0,7	-
01.04.2026	0,139	0	5,31	5,19	0	5,24	5,19	0	0	24	0	0	67,8	40,8	26,99	0,7	0,7	-
02.04.2026	0,148	0	5,6	5,48	0	5,48	5,48	0	0	24	0	0	68,2	41,5	26,76	0,7	0,7	-
03.04.2026	0,138	0	5,28	5,14	0	5,21	5,14	0	0	24	0	0	67,4	40,6	26,78	0,7	0,7	-
04.04.2026	0,139	0	5,08	4,95	0	5,06	4,95	0	0	24	0	0	67,7	40,2	27,52	0,7	0,7	-
05.04.2026	0,118	0	4,52	4,39	0	4,51	4,39	0	0	24	0	0	67,3	40,5	26,75	0,7	0,7	-
06.04.2026	0,135	0	4,87	4,73	0	4,87	4,73	0	0	24	0	0	67,3	39,9	27,47	0,7	0,7	-
07.04.2026	0,149	0	5,44	5,28	0	5,38	5,28	0	0	24	0	0	67,9	40,1	27,83	0,7	0,7	-
08.04.2026	0,159	0	5,98	5,81	0	5,78	5,81	0	0	24	0	0	68,2	40,8	27,42	0,7	0,7	-
09.04.2026	0,161	0	6,7	6,5	0	6,51	6,5	0	0	24	0	0	67,1	42,1	24,94	0,7	0,7	-
10.04.2026	0,158	0	6,09	5,89	0	5,96	5,89	0	0	24	0	0	67,7	41,4	26,34	0,7	0,7	-
11.04.2026	0,128	0	5	4,82	0	4,97	4,82	0	0	24	0	0	67,3	41,4	25,91	0,7	0,7	-
12.04.2026	0,114	0	4,35	4,21	0	4,34	4,21	0	0	24	0	0	67,2	41,3	25,89	0,7	0,7	-
13.04.2026	0,107	0	4,29	4,17	0	4,28	4,17	0	0	24	0	0	67	41,5	25,47	0,7	0,7	-
14.04.2026	0,095	0	3,79	3,68	0	3,79	3,68	0	0	24	0	0	66,4	41,6	24,84	0,7	0,7	-
15.04.2026	0,09	0	3,56	3,46	0	3,56	3,46	0	0	24	0	0	66,6	41	25,56	0,7	0,7	-
16.04.2026	0,107	0	4,31	4,2	0	4,31	4,2	0	0	24	0	0	66,9	41,4	25,51	0,7	0,7	-
17.04.2026	0,113	0	4,46	4,34	0	4,46	4,34	0	0	24	0	0	67	41,5	25,48	0,7	0,7	-
18.04.2026	0,1	0	4,04	3,93	0	4,04	3,93	0	0	24	0	0	66,8	41,5	25,24	0,7	0,7	-
19.04.2026	0,086	0	3,54	3,42	0	3,54	3,42	0	0	24	0	0	66	41,6	24,34	0,7	0,7	-
20.04.2026	0,115	0	4,49	4,36	0	4,49	4,36	0	0	24	0	0	67,2	41,4	25,82	0,7	0,7	-
Итого:	3,921	0	150,1	146,31	0	148,83	146,31	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,921																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2026	86,846	7886,51	7742,8	0	7737,53	7640,86	0
20.04.2026	90,767	8036,61	7889,11	0	7886,36	7787,17	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 15:13:26