

#83755#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Экопрогресс К, ООО
Московский проспект 95, Калининград

4582
ВКТ-7
00104639
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	0,126	0	6,16	5,86	0	6,02	5,86	0	0	24	0	0	66,2	45,2	20,95	0,7	0,7	3,7
22.04.2024	0,13	0	6,9	6,6	0	6,69	6,6	0	0	24	0	0	66,8	46,9	19,87	0,7	0,7	3,1
23.04.2024	0,124	0	5,77	5,51	0	5,66	5,51	0	0	24	0	0	67,4	45,4	21,93	0,7	0,7	2,9
24.04.2024	0,112	0	5,08	4,83	0	5,03	4,83	0	0	24	0	0	65,3	43	22,24	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	0,107	0	4,32	4,09	0	4,32	4,09	0	0	24	0	0	64,8	41	23,79	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	0,091	0	3,76	3,54	0	3,75	3,54	0	0	24	0	0	64,3	40,4	23,86	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	0,069	0	3,63	3,41	0	3,63	3,41	0	0	24	0	0	54,6	35,6	19,05	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	0,054	0	6,42	6,16	0	6,4	6,15	0	0	24	0	0	45,9	37,6	8,31	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	0,04	0	4,99	4,8	0	4,98	4,79	0	0	24	0	0	43	35,1	7,87	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	0,032	0	3,37	3,23	0	3,37	3,23	0	0	24	0	0	45,8	36,4	9,39	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	0,029	0	4,29	4,14	0	4,28	4,13	0	0	24	0	0	41,9	34,8	7,08	0,7	0,7	-
02.05.2024	0,032	0	4,46	4,34	0	4,44	4,33	0	0	24	0	0	41,1	34,3	6,81	0,7	0,7	-
03.05.2024	0,029	0	4,16	4,05	0	4,15	4,04	0	0	24	0	0	41,8	34,6	7,18	0,7	0,7	-
04.05.2024	0,035	0	5,94	5,82	0	5,91	5,8	0	0	24	0	0	40,9	34,7	6,19	0,7	0,7	-
05.05.2024	0,034	0	5,17	5,09	0	5,15	5,08	0	0	24	0	0	42,4	35,1	7,3	0,7	0,7	-
06.05.2024	0,053	0	6,75	6,74	0	6,75	6,74	0	0	24	0	0	44,3	35,6	8,73	0,7	0,7	-
07.05.2024	0,084	0	9,96	9,89	0	9,88	9,87	0	0	24	0	0	49,4	40,7	8,69	0,7	0,7	-
08.05.2024	0,105	0	12,24	12,16	0	12,09	12,08	0	0	24	0	0	52,8	44,3	8,48	0,7	0,7	-
09.05.2024	0,087	0	9,06	9,01	0	8,98	8,96	0	0	24	0	0	49,9	40,7	9,24	0,7	0,7	-
10.05.2024	0,094	0	12,39	12,3	0	12,25	12,24	0	0	24	0	0	52,6	44,9	7,76	0,7	0,7	-
11.05.2024	0,16	0	26,67	26,37	0	26,19	25,96	0	0	24	0	0	60,7	54,7	6,01	0,7	0,7	-
12.05.2024	0,158	0	26,79	26,46	0	26,31	26,07	0	0	24	0	0	61,3	55,3	6,01	0,7	0,7	-
13.05.2024	0,128	0	20,89	20,62	0	20,54	20,33	0	0	24	0	0	59,5	53,2	6,26	0,7	0,7	-
14.05.2024	0,123	0	20,49	20,18	0	20,13	19,88	0	0	24	0	0	60,7	54,6	6,03	0,7	0,7	-
15.05.2024	0,123	0	21,37	21,03	0	21	20,69	0	0	24	0	0	60,7	54,9	5,85	0,7	0,7	-
16.05.2024	0,149	0	25,72	25,37	0	25,27	24,94	0	0	24	0	0	62	56,2	5,84	0,7	0,7	-
17.05.2024	0,086	0	14,91	14,65	0	14,66	14,4	0	0	24	0	0	61,4	55,5	5,87	0,7	0,7	-
18.05.2024	0,024	0	2,72	2,62	0	2,72	2,62	0	0	24	0	0	42	33,5	8,56	0,7	0,7	-
19.05.2024	0,022	0	3,57	3,45	0	3,57	3,45	0	0	24	0	0	37,9	31,4	6,48	0,7	0,7	-
20.05.2024	0,029	0	3,91	3,75	0	3,91	3,75	0	0	24	0	0	38,1	30,9	7,19	0,7	0,7	-
Итого:	2,469	0	291,86	286,07	0	288,03	283,37	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,469																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2024	28,299	3615,64	3525,6	0	3537,09	3460,34	0
20.05.2024	30,768	3907,5	3811,67	0	3825,12	3743,71	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2024 16:00:21