

#130652#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Экопрогресс К, ООО
Московский проспект 95, Калининград
4582
ВКТ-7
00104639
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,04	0	13,4	13,26	0	13,22	13,09	0	0	24	0	0	56,3	53,2	3,06	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,04	0	12,86	12,65	0	12,63	12,47	0	0	24	0	0	56,3	53,2	3,12	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,041	0	12,94	12,73	0	12,75	12,55	0	0	24	0	0	56,3	53,1	3,18	0,7	0,7	-
24.04.2025	0,04	0	13,18	12,95	0	12,96	12,76	0	0	24	0	0	56,3	53,1	3,13	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,042	0	13,34	13,12	0	13,15	12,95	0	0	24	0	0	56,3	53,1	3,22	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,042	0	13,53	13,32	0	13,34	13,15	0	0	24	0	0	56,3	53,1	3,18	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,043	0	13,34	13,13	0	13,14	12,93	0	0	24	0	0	56,3	53	3,26	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,044	0	13,34	13,13	0	13,13	12,96	0	0	24	0	0	56,3	53	3,33	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,04	0	12,75	12,56	0	12,55	12,38	0	0	24	0	0	56,3	52,9	3,41	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,041	0	11,29	11,11	0	11,13	10,95	0	0	24	0	0	56,3	52,5	3,87	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,041	0	12,02	11,85	0	11,86	11,69	0	0	24	0	0	56,4	52,6	3,77	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,04	0	11,36	11,2	0	11,2	11,05	0	0	24	0	0	56,4	52,5	3,88	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,037	0	12,24	12,08	0	12,06	11,91	0	0	22	2	1	56,3	53,1	3,21	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,039	0	11,37	11,23	0	11,2	11,06	0	0	24	0	0	56,4	52,7	3,67	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,042	0	11,81	11,66	0	11,65	11,51	0	0	24	0	0	56,4	52,5	3,9	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,041	0	12,08	11,88	0	11,91	11,72	0	0	24	0	0	56,3	52,5	3,78	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,043	0	11,84	11,65	0	11,66	11,49	0	0	24	0	0	56,3	52,4	3,87	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,044	0	12,06	11,84	0	11,88	11,68	0	0	24	0	0	56,4	52,5	3,94	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,045	0	11,83	11,62	0	11,67	11,46	0	0	24	0	0	56,4	52,4	4,03	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,042	0	11,41	11,21	0	11,25	11,06	0	0	24	0	0	56,4	52,4	4,03	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,043	0	11,87	11,67	0	11,68	11,5	0	0	24	0	0	56,4	52,5	3,88	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,041	0	11,93	11,73	0	11,76	11,56	0	0	24	0	0	56,4	52,5	3,88	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,04	0	11,5	11,29	0	11,34	11,14	0	0	24	0	0	56,3	52,5	3,86	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,041	0	11,58	11,36	0	11,41	11,2	0	0	24	0	0	56,4	52,7	3,72	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,042	0	12,16	11,95	0	12	11,79	0	0	24	0	0	56,3	52,7	3,62	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,042	0	11,73	11,51	0	11,57	11,36	0	0	24	0	0	56,4	52,4	3,96	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,046	0	12,18	11,94	0	12	11,78	0	0	24	0	0	56,4	52,5	3,86	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,042	0	11,98	11,79	0	11,8	11,63	0	0	24	0	0	56,4	52,7	3,73	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,042	0	11,61	11,46	0	11,44	11,31	0	0	24	0	0	56,4	52,5	3,91	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,041	0	11,36	11,28	0	11,19	11,13	0	0	24	0	0	56,4	52,5	3,91	0,7	0,7	-
Итого:	1,247	0	365,89	360,16	0	360,53	355,22	0	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,247																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2025	54,271	5133,09	5017,32	0	5034,43	4943,97	0
20.05.2025	55,518	5498,98	5377,48	0	5394,96	5299,19	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 7:32:12