

#142136#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Экопрогресс К, ООО
Московский проспект 95, Калининград
4582
ВКТ-7
00104639
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.06.2025	0,048	0	10,8	10,53	0	10,64	10,37	0	0	24	0	0	56,1	52,2	3,96	0,7	0,7	-
21.06.2025	0,043	0	10,93	10,79	0	10,76	10,63	0	0	24	0	0	56,1	52,2	3,84	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,045	0	10,96	10,89	0	10,78	10,72	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,82	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,046	0	11	10,96	0	10,84	10,8	0	0	24	0	0	56,2	52,4	3,78	0,7	0,7	-
24.06.2025	0,041	0	11,04	11,05	0	10,86	10,88	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,72	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,013	0	8,22	8,16	0	8,09	8,05	0	0	24	0	0	53,7	51,8	1,86	0,7	0,7	-
26.06.2025	0	0	0,07	0,01	0	0,07	0,01	0	0	24	0	0	24,3	26,2	-1,91	0,7	0,7	-
27.06.2025	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	0	24	0	0	24,1	25	-0,89	0,7	0,7	-
28.06.2025	0	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0	24	0	0	23,9	24,4	-0,53	0,7	0,7	-
29.06.2025	0	0	0,13	0,09	0	0,13	0,09	0	0	24	0	0	23,5	23,2	0,31	0,7	0,7	-
30.06.2025	0	0	0,53	0,51	0	0,53	0,51	0	0	24	0	0	22,8	22,9	-0,11	0,7	0,7	-
01.07.2025	0	0	0,65	0,67	0	0,65	0,67	0	0	24	0	0	23	22,7	0,39	0,7	0,7	-
02.07.2025	0	0	0,11	0,11	0	0,11	0,11	0	0	24	0	0	22,3	22,6	-0,32	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,015	0	11,89	11,72	0	11,8	11,63	0	0	24	0	0	39,2	38	1,25	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,047	0	12,31	12,17	0	12,13	12	0	0	24	0	0	56,2	52,4	3,79	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,041	0	11,5	11,34	0	11,31	11,17	0	0	24	0	0	56,1	52,5	3,62	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,043	0	11,59	11,36	0	11,41	11,19	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,69	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,043	0	10,97	10,67	0	10,79	10,51	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,68	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,04	0	10,75	10,59	0	10,53	10,43	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,77	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,043	0	10,89	10,87	0	10,67	10,7	0	0	24	0	0	56,1	52,2	3,86	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,043	0	10,45	10,49	0	10,25	10,34	0	0	24	0	0	56,1	52,2	3,89	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,041	0	11,01	11,05	0	10,8	10,88	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,8	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,041	0	10,68	10,71	0	10,48	10,55	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,8	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,04	0	10,65	10,7	0	10,49	10,54	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,81	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,041	0	10,58	10,63	0	10,41	10,47	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,73	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,04	0	10,45	10,51	0	10,26	10,36	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,76	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,04	0	10,61	10,66	0	10,42	10,5	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,81	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,04	0	10,45	10,52	0	10,26	10,36	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,74	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,042	0	10,83	10,88	0	10,67	10,72	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,76	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,042	0	11,55	11,61	0	11,37	11,44	0	0	24	0	0	56,1	52,5	3,55	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,04	0	10,62	10,68	0	10,44	10,52	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,7	0,7	0,7	-
Итого:	0,958	0	262,25	260,94	0	257,98	257,16	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,958																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.06.2025	56,745	5833,85	5709,05	0	5724,73	5626,21	0
20.07.2025	57,703	6096,1	5969,99	0	5982,71	5883,37	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.07.2025 9:40:21