

#145004#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Экопрогресс К, ООО
Московский проспект 95, Калининград
4582
ВКТ-7
00104639
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,04	0	10,33	10,41	0	10,16	10,26	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,72	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,039	0	11,28	11,35	0	11,11	11,19	0	0	24	0	0	56,2	52,6	3,54	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,042	0	11,62	11,69	0	11,43	11,51	0	0	24	0	0	56,1	52,7	3,45	0,7	0,7	-
24.07.2025	0,041	0	10,75	10,82	0	10,58	10,66	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,73	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,04	0	10,65	10,73	0	10,45	10,57	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,68	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,042	0	10,47	10,57	0	10,29	10,41	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,75	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,039	0	10,54	10,62	0	10,36	10,46	0	0	24	0	0	56,1	52,5	3,61	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,041	0	10,99	11,07	0	10,81	10,91	0	0	24	0	0	56,2	52,5	3,7	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,041	0	10,8	10,86	0	10,64	10,7	0	0	24	0	0	56,2	52,5	3,64	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,043	0	10,92	10,96	0	10,74	10,8	0	0	24	0	0	56,1	52,2	3,91	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,04	0	10,65	10,65	0	10,45	10,49	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,72	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,04	0	10,28	10,26	0	10,12	10,11	0	0	24	0	0	56,1	52,2	3,85	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,04	0	10,39	10,36	0	10,22	10,21	0	0	24	0	0	56,1	52,2	3,85	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,04	0	11,07	11,07	0	10,89	10,91	0	0	24	0	0	56,1	52,5	3,64	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,041	0	10,33	10,34	0	10,16	10,19	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,81	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,04	0	10,56	10,59	0	10,36	10,42	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,76	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,043	0	11,17	11,17	0	11	11	0	0	24	0	0	56,2	52,4	3,76	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,041	0	10,49	10,52	0	10,32	10,37	0	0	24	0	0	56,1	52,2	3,88	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,043	0	10,79	10,8	0	10,6	10,65	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,71	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,042	0	10,71	10,72	0	10,55	10,56	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,68	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,041	0	10,69	10,67	0	10,52	10,51	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,7	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,044	0	10,54	10,52	0	10,39	10,37	0	0	24	0	0	56,1	52,2	3,84	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,041	0	10,94	10,93	0	10,76	10,77	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,65	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,039	0	10,24	10,26	0	10,08	10,11	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,8	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,04	0	10,56	10,55	0	10,38	10,39	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,71	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,042	0	10,51	10,43	0	10,33	10,27	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,67	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,04	0	10,38	10,28	0	10,19	10,12	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,64	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,04	0	10,42	10,3	0	10,25	10,16	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,81	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,044	0	10,6	10,46	0	10,43	10,31	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,83	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,04	0	10,5	10,39	0	10,31	10,23	0	0	24	0	0	56,1	52,2	3,83	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,043	0	10,6	10,45	0	10,41	10,29	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,81	0,7	0,7	-
Итого:	1,272	0	330,77	330,8	0	325,29	325,91	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,272																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2025	57,703	6096,1	5969,99	0	5982,71	5883,37	0
20.08.2025	58,975	6426,87	6300,79	0	6308	6209,28	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 7:34:25