

#148449#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Экопрогресс К, ООО
Московский проспект 95, Калининград
4582
ВКТ-7
00104639
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,041	0	10,51	10,33	0	10,34	10,18	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,71	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,04	0	10,31	10,16	0	10,13	10,02	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,81	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,044	0	10,69	10,57	0	10,51	10,41	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,86	0,7	0,7	-
24.08.2025	0,045	0	12,64	12,48	0	12,44	12,31	0	0	24	0	0	55,6	52,1	3,52	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,045	0	14,47	14,29	0	14,27	14,09	0	0	24	0	0	56	52,7	3,24	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,046	0	11,39	11,23	0	11,2	11,06	0	0	24	0	0	56,1	52,2	3,92	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,044	0	11,42	11,28	0	11,22	11,1	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,74	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,043	0	11,32	11,18	0	11,14	11,01	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,64	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,042	0	11,22	11,12	0	11,03	10,95	0	0	24	0	0	56,1	52,5	3,57	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,04	0	11,16	11,05	0	10,99	10,89	0	0	24	0	0	56,1	52,5	3,56	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,041	0	11,14	11,06	0	10,96	10,9	0	0	24	0	0	56,1	52,5	3,59	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,043	0	10,93	10,85	0	10,76	10,69	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,76	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,039	0	11,21	11,13	0	11,03	10,97	0	0	24	0	0	56	52,6	3,38	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,04	0	11,34	11,3	0	11,17	11,14	0	0	24	0	0	56,3	52,8	3,5	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,041	0	10,67	10,61	0	10,5	10,45	0	0	24	0	0	56,2	52,4	3,77	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,041	0	10,51	10,46	0	10,31	10,31	0	0	24	0	0	56,2	52,4	3,82	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,04	0	10,52	10,47	0	10,36	10,31	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,66	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,04	0	10,73	10,68	0	10,56	10,52	0	0	24	0	0	56,2	52,5	3,71	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,039	0	10,39	10,35	0	10,22	10,2	0	0	24	0	0	56,2	52,4	3,79	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,04	0	10,51	10,48	0	10,35	10,32	0	0	24	0	0	56,2	52,5	3,69	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,04	0	10,62	10,56	0	10,43	10,4	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,75	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,042	0	11,2	11,13	0	11,02	10,97	0	0	24	0	0	56,2	52,7	3,56	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,04	0	10,61	10,6	0	10,45	10,44	0	0	24	0	0	56,2	52,4	3,81	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,04	0	10,56	10,55	0	10,39	10,4	0	0	24	0	0	56,2	52,3	3,82	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,041	0	11,11	11,13	0	10,94	10,97	0	0	24	0	0	56,3	52,5	3,8	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,041	0	11,6	11,65	0	11,42	11,48	0	0	24	0	0	56,3	52,7	3,62	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,04	0	10,74	10,83	0	10,56	10,67	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,81	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,047	0	10,77	10,88	0	10,6	10,72	0	0	24	0	0	56,1	52,1	4,06	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,044	0	11,29	11,38	0	11,1	11,21	0	0	24	0	0	56,2	52,3	3,9	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,042	0	10,52	10,62	0	10,36	10,46	0	0	24	0	0	56,2	52,3	3,84	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,041	0	10,67	10,78	0	10,51	10,62	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,72	0,7	0,7	-
Итого:	1,292	0	342,77	341,19	0	337,27	336,17	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,292																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2025	58,975	6426,87	6300,79	0	6308	6209,28	0
20.09.2025	60,267	6769,64	6641,98	0	6645,27	6545,45	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 7:28:10