

#98730#

Отчёт по теплопотреблению за период с 09.10.2024 по 20.10.2024

Потребитель Экопрогресс К, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 95, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 4582
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104639
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 10.10.2024 | 0,025 | 0 | 1,07 | 1,04 | 0 | 1,07 | 1,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60,1 | 35,1 | 25 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.10.2024 | 0,084 | 0 | 3,32 | 3,13 | 0 | 3,32 | 3,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 37,4 | 26,39 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.10.2024 | 0,106 | 0 | 4,03 | 3,79 | 0 | 4,03 | 3,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 38,7 | 26,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.10.2024 | 0,115 | 0 | 4,4 | 4,15 | 0 | 4,4 | 4,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 39,7 | 25,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.10.2024 | 0,097 | 0 | 3,68 | 3,45 | 0 | 3,68 | 3,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 38,5 | 26,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.10.2024 | 0,092 | 0 | 3,54 | 3,32 | 0 | 3,54 | 3,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 38,2 | 26,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.10.2024 | 0,11 | 0 | 4,3 | 4,09 | 0 | 4,3 | 4,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 39,7 | 25,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.10.2024 | 0,107 | 0 | 4,28 | 4,13 | 0 | 4,28 | 4,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 40,1 | 25,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.10.2024 | 0,102 | 0 | 3,99 | 3,83 | 0 | 3,99 | 3,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65 | 39,6 | 25,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.10.2024 | 0,099 | 0 | 3,76 | 3,61 | 0 | 3,76 | 3,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 39,1 | 26,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.10.2024 | 0,099 | 0 | 3,86 | 3,78 | 0 | 3,86 | 3,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 39,5 | 25,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 1,036 | 0 | 40,23 | 38,32 | 0 | 40,23 | 38,32 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 1,036 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 09.10.2024 | 31,282 | 4017,18 | 3919,83 | 0 | 3934,75 | 3851,87 | 0 |
| 20.10.2024 | 32,318 | 4057,41 | 3958,15 | 0 | 3974,98 | 3890,19 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2024 15:46:59