

#52074#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Экопрогресс К, ООО
Московский проспект 95, Калининград

Заводской номер счётчика 00104639	Показания прибора, Гкал 20.12.2023	Предыдущие показания, Гкал 20.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9,372	4,963	4.409

Подпись исполнителя _____



#50459#

Отчёт за период с 20.11.2023 по 20.12.2023.

Номер абонента

Порядковый номер

4582

Тип теплосчётчика

ВКТ-7

Заводской номер

00104639

Номер системы

1

Отчёт сформирован

25.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2023	-1,1	0,183	0	36,49	35,59	0	35,53	34,82	0	0	24	0	0	77,3	72,1	5,14	0,7	0,7
22.11.2023	-2,3	0,181	0	35,66	34,79	0	34,7	34	0	0	24	0	0	77,7	72,6	5,15	0,7	0,7
23.11.2023	3,3	0,14	0	32,23	31,41	0	31,47	30,75	0	0	22	2	1	73,7	69,2	4,5	0,7	0,7
24.11.2023	3,5	0,144	0	35,21	34,33	0	34,44	33,61	0	0	24	0	0	72,5	68,4	4,17	0,7	0,7
25.11.2023	-0,2	0,167	0	35,36	34,48	0	34,4	33,74	0	0	24	0	0	76,4	71,6	4,84	0,7	0,7
26.11.2023	-2,4	0,178	0	35,9	34,88	0	34,97	34,03	0	0	24	0	0	77,5	72,4	5,07	0,7	0,7
27.11.2023	-7,5	0,178	0	26,76	25,98	0	26,01	25,37	0	0	24	0	0	79,7	72,9	6,74	0,7	0,7
28.11.2023	-7,3	0,153	0	6,22	5,96	0	5,98	5,96	0	0	24	0	0	77,4	51,6	25,83	0,7	0,7
29.11.2023	-6,5	0,146	0	5,66	5,43	0	5,42	5,43	0	0	24	0	0	77,4	50,1	27,35	0,7	0,7
30.11.2023	-5,4	0,139	0	5,22	5,04	0	5,01	5,04	0	0	24	0	0	76,3	48,7	27,56	0,7	0,7
01.12.2023	-	0,125	0	5,17	4,94	0	5	4,94	0	0	24	0	0	73,8	48,6	25,23	0,7	0,7
02.12.2023	-	0,13	0	5,14	4,92	0	4,98	4,92	0	0	24	0	0	72,9	46,7	26,21	0,7	0,7
03.12.2023	-	0,122	0	4,78	4,56	0	4,75	4,56	0	0	24	0	0	72,5	46,2	26,27	0,7	0,7
04.12.2023	-	0,131	0	6,28	6,03	0	6,1	6,01	0	0	24	0	0	70,8	48,9	21,92	0,7	0,7
05.12.2023	-	0,12	0	4,64	4,47	0	4,57	4,47	0	0	24	0	0	73,5	47,8	25,78	0,7	0,7
06.12.2023	-	0,138	0	5,92	5,85	0	5,68	5,85	0	0	24	0	0	77,2	52,4	24,87	0,7	0,7
07.12.2023	-	0,156	0	6,63	6,56	0	6,39	6,56	0	0	24	0	0	76,6	52,3	24,25	0,7	0,7
08.12.2023	-	0,168	0	6,76	6,7	0	6,52	6,7	0	0	24	0	0	77,9	52,4	25,49	0,7	0,7
09.12.2023	-	0,175	0	6,79	6,75	0	6,55	6,75	0	0	24	0	0	77,9	51	26,96	0,7	0,7
10.12.2023	-	0,173	0	7,32	7,27	0	7,08	7,25	0	0	24	0	0	73,5	49,2	24,3	0,7	0,7
11.12.2023	-	0,17	0	7,87	7,76	0	7,63	7,69	0	0	24	0	0	73,4	50,8	22,59	0,7	0,7
12.12.2023	-	0,145	0	6,46	6,36	0	6,22	6,36	0	0	24	0	0	70,3	46,1	24,19	0,7	0,7
13.12.2023	-	0,152	0	6,69	6,53	0	6,47	6,53	0	0	24	0	0	70,6	46,9	23,68	0,7	0,7
14.12.2023	-	0,162	0	6,87	6,81	0	6,63	6,81	0	0	24	0	0	73,6	49,3	24,3	0,7	0,7
15.12.2023	-	0,148	0	6,1	6,09	0	5,86	6,09	0	0	24	0	0	71,4	46,2	25,21	0,7	0,7
16.12.2023	-	0,132	0	5,68	5,56	0	5,64	5,56	0	0	24	0	0	66,6	43	23,52	0,7	0,7
17.12.2023	-	0,109	0	4,47	4,31	0	4,47	4,31	0	0	24	0	0	65,4	40,3	25,16	0,7	0,7
18.12.2023	-	0,104	0	4,14	3,96	0	4,14	3,96	0	0	24	0	0	64,9	39,1	25,8	0,7	0,7
19.12.2023	-	0,113	0	5,18	4,97	0	5,16	4,96	0	0	24	0	0	63,5	41,6	21,89	0,7	0,7
20.12.2023	-	0,127	0	5,62	5,43	0	5,59	5,43	0	0	24	0	0	66,2	43,3	22,96	0,7	0,7
Итого:	-2	4,409	0	373,22	363,72	0	363,36	358,46	0	0	718	2	-	73,28	53,06	20,23	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

718 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.11.2023	4,963	1769,48	1722,85	0	1731,64	1689,42	0
20.12.2023	9,372	2142,7	2086,57	0	2095	2047,88	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения