

# #108545#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 20.12.2024

Потребитель Экопрогресс К, ООО  
Адрес потребителя Московский проспект 95, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 4582  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104639  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2024	0,151	0	6,64	6,64	0	6,4	6,64	0	0	24	0	0	71,6	47,9	23,73	0,7	0,7	0,5
22.11.2024	0,15	0	6,9	6,87	0	6,66	6,87	0	0	24	0	0	71	48,2	22,83	0,7	0,7	0,5
23.11.2024	0,159	0	7,01	6,96	0	6,77	6,96	0	0	24	0	0	71,6	48,5	23,09	0,7	0,7	0,5
24.11.2024	0,151	0	6,53	6,48	0	6,29	6,48	0	0	24	0	0	70,3	46,6	23,68	0,7	0,7	1,2
25.11.2024	0,123	0	4,96	4,92	0	4,93	4,92	0	0	24	0	0	66,7	42,3	24,44	0,7	0,7	5,9
26.11.2024	0,105	0	4,08	4,02	0	4,08	4,02	0	0	24	0	0	65,4	39,5	25,96	0,7	0,7	7,3
27.11.2024	0,119	0	4,54	4,46	0	4,54	4,46	0	0	24	0	0	66,1	40,6	25,51	0,7	0,7	4,7
28.11.2024	0,121	0	5,04	4,99	0	5,03	4,99	0	0	24	0	0	66,2	42,1	24,11	0,7	0,7	4,4
29.11.2024	0,121	0	4,9	4,89	0	4,9	4,89	0	0	24	0	0	66,2	41,6	24,57	0,7	0,7	4,2
30.11.2024	0,124	0	5,3	5,32	0	5,26	5,32	0	0	24	0	0	66,4	42,7	23,7	0,7	0,7	4,1
01.12.2024	0,129	0	5,58	5,6	0	5,51	5,6	0	0	24	0	0	67,2	43,8	23,4	0,7	0,7	2,2
02.12.2024	0,128	0	5,27	5,31	0	5,21	5,31	0	0	24	0	0	67,5	43	24,5	0,7	0,7	2,9
03.12.2024	0,113	0	4,41	4,46	0	4,41	4,46	0	0	24	0	0	65,8	40,6	25,13	0,7	0,7	-
04.12.2024	0,136	0	5,77	5,8	0	5,62	5,8	0	0	24	0	0	68,7	44,7	23,97	0,7	0,7	-
05.12.2024	0,128	0	4,9	4,95	0	4,89	4,95	0	0	24	0	0	68,2	42,1	26,12	0,7	0,7	-
06.12.2024	0,143	0	6	6,04	0	5,81	6,04	0	0	24	0	0	69	44,8	24,21	0,7	0,7	-
07.12.2024	0,144	0	5,68	5,74	0	5,48	5,74	0	0	24	0	0	71,5	45,1	26,4	0,7	0,7	-
08.12.2024	0,144	0	5,57	5,63	0	5,4	5,63	0	0	24	0	0	69,8	44,1	25,65	0,7	0,7	-
09.12.2024	0,144	0	5,82	5,89	0	5,58	5,89	0	0	24	0	0	69,5	44,4	25,1	0,7	0,7	-
10.12.2024	0,148	0	6,11	6,16	0	5,87	6,16	0	0	24	0	0	71,8	46	25,88	0,7	0,7	-
11.12.2024	0,135	0	5,18	5,25	0	5,09	5,25	0	0	24	0	0	70,3	43,4	26,91	0,7	0,7	-
12.12.2024	0,139	0	5,42	5,48	0	5,31	5,48	0	0	24	0	0	69,2	43,5	25,65	0,7	0,7	-
13.12.2024	0,151	0	6,13	6,19	0	5,89	6,18	0	0	24	0	0	72,2	46,4	25,79	0,7	0,7	-
14.12.2024	0,16	0	7,65	7,71	0	7,4	7,7	0	0	24	0	0	70,4	48,7	21,7	0,7	0,7	-
15.12.2024	0,141	0	5,54	5,62	0	5,46	5,62	0	0	24	0	0	69,9	44,3	25,53	0,7	0,7	-
16.12.2024	0,116	0	4,27	4,32	0	4,26	4,32	0	0	24	0	0	67,2	40,4	26,76	0,7	0,7	-
17.12.2024	0,119	0	4,41	4,45	0	4,41	4,45	0	0	24	0	0	67,6	40,2	27,42	0,7	0,7	-
18.12.2024	0,118	0	4,33	4,36	0	4,33	4,36	0	0	24	0	0	67,4	40,4	26,98	0,7	0,7	-
19.12.2024	0,095	0	3,49	3,52	0	3,49	3,52	0	0	24	0	0	65,9	38,9	27,02	0,7	0,7	-
20.12.2024	0,116	0	4,23	4,24	0	4,23	4,24	0	0	24	0	0	67,3	40,2	27,08	0,7	0,7	-
Итого:	3,971	0	161,66	162,27	0	158,51	162,25	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,971																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2024	35,419	4179,98	4081,65	0	4096,86	4013,69	0
20.12.2024	39,39	4341,64	4243,92	0	4255,37	4175,94	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.12.2024 11:21:25