

#65590#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.12.2023 по 20.01.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Экопрогресс К, ООО
Московский проспект 95, Калининград

Заводской номер счётчика 00104639	Показания прибора, Гкал 20.01.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.12.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	16,045	9,372	6.673

Подпись исполнителя _____



#65199#

Отчёт за период с 20.12.2023 по 20.01.2024.

Номер абонента
 Порядковый номер 4582
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104639
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.12.2023	-	0,151	0	9	8,78	0	8,78	8,68	0	0	24	0	0	68,4	51,2	17,14	0,7	0,7
22.12.2023	-	0,19	0	14,3	13,97	0	14,04	13,73	0	0	24	0	0	70,9	57,2	13,76	0,7	0,7
23.12.2023	-	0,218	0	15,54	15,19	0	15,16	14,95	0	0	24	0	0	73,3	58,9	14,39	0,7	0,7
24.12.2023	-	0,211	0	13,95	13,66	0	13,7	13,42	0	0	24	0	0	73,8	58,4	15,38	0,7	0,7
25.12.2023	-	0,172	0	12,63	12,41	0	12,39	12,17	0	0	24	0	0	70,1	56,5	13,6	0,7	0,7
26.12.2023	-	0,169	0	12,87	12,63	0	12,63	12,39	0	0	24	0	0	68,1	54,6	13,5	0,7	0,7
27.12.2023	-	0,188	0	13,8	13,5	0	13,56	13,26	0	0	24	0	0	68,6	54,7	13,84	0,7	0,7
28.12.2023	-	0,18	0	12,8	12,57	0	12,56	12,33	0	0	24	0	0	70,8	56,5	14,28	0,7	0,7
29.12.2023	-	0,152	0	12,08	11,88	0	11,84	11,64	0	0	24	0	0	68,4	55,6	12,79	0,7	0,7
30.12.2023	-	0,159	0	12,52	12,31	0	12,28	12,07	0	0	24	0	0	68	55,3	12,71	0,7	0,7
31.12.2023	-	0,171	0	12,84	12,61	0	12,6	12,37	0	0	24	0	0	69	55,6	13,34	0,7	0,7
01.01.2024	-	0,192	0	14,24	13,96	0	13,98	13,72	0	0	24	0	0	72,8	59,4	13,49	0,7	0,7
02.01.2024	-	0,201	0	14,09	13,82	0	13,61	13,58	0	0	24	0	0	77,6	62,8	14,82	0,7	0,7
03.01.2024	-	0,224	0	14,69	14,39	0	14,21	14,15	0	0	24	0	0	80,4	64,4	15,99	0,7	0,7
04.01.2024	-	0,254	0	15,2	14,86	0	14,72	14,62	0	0	24	0	0	83,1	65,8	17,24	0,7	0,7
05.01.2024	-	0,226	0	14,2	13,92	0	13,72	13,68	0	0	24	0	0	80,1	63,4	16,63	0,7	0,7
06.01.2024	-	0,224	0	14,46	14,16	0	13,98	13,92	0	0	24	0	0	79,6	63,4	16,22	0,7	0,7
07.01.2024	-	0,307	0	18,54	18,11	0	17,96	17,68	0	0	24	0	0	87	69,9	17,1	0,7	0,7
08.01.2024	-	0,328	0	21,5	20,97	0	20,86	20,49	0	0	24	0	0	88,4	72,6	15,76	0,7	0,7
09.01.2024	-	0,269	0	15,05	14,67	0	14,57	14,41	0	0	24	0	0	84,4	65,9	18,59	0,7	0,7
10.01.2024	-	0,22	0	14,98	14,55	0	14,56	14,31	0	0	24	0	0	74,8	59,6	15,19	0,7	0,7
11.01.2024	-	0,216	0	14,07	13,63	0	13,76	13,39	0	0	24	0	0	75,8	60,3	15,46	0,7	0,7
12.01.2024	-	0,221	0	14,33	13,9	0	13,97	13,66	0	0	24	0	0	74,8	59	15,8	0,7	0,7
13.01.2024	-	0,223	0	13,62	13,2	0	13,31	12,96	0	0	24	0	0	76,7	60	16,79	0,7	0,7
14.01.2024	-	0,205	0	13	12,59	0	12,75	12,35	0	0	24	0	0	76,3	60,2	16,07	0,7	0,7
15.01.2024	-	0,212	0	13,59	13,15	0	13,29	12,91	0	0	24	0	0	75,5	59,6	15,92	0,7	0,7
16.01.2024	-	0,238	0	14,77	14,31	0	14,29	14,07	0	0	24	0	0	78,5	61,6	16,85	0,7	0,7
17.01.2024	-	0,259	0	15,33	14,87	0	14,85	14,63	0	0	24	0	0	80,6	63,1	17,55	0,7	0,7
18.01.2024	-	0,232	0	14,83	14,36	0	14,35	14,12	0	0	24	0	0	77,4	61,4	16,07	0,7	0,7
19.01.2024	-	0,238	0	15,18	14,72	0	14,71	14,48	0	0	24	0	0	77,1	61,1	16,02	0,7	0,7
20.01.2024	-	0,223	0	14,27	13,83	0	13,88	13,59	0	0	24	0	0	76,7	60,7	15,96	0,7	0,7
Итого:	-	6,673	0	442,27	431,48	0	430,87	423,73	0	0	744	0	-	75,71	60,28	15,43	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.12.2023	9,372	2142,7	2086,57	0	2095	2047,88	0
20.01.2024	16,045	2584,97	2518,05	0	2525,87	2471,61	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
