

# #112174#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Экопрогресс К, ООО  
Адрес потребителя Московский проспект 95, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 4582  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104639  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2024	0,138	0	5,16	5,19	0	5,16	5,19	0	0	24	0	0	68,3	42,2	26,04	0,7	0,7	2,8
22.12.2024	0,12	0	4,7	4,73	0	4,7	4,73	0	0	24	0	0	67,7	41,2	26,46	0,7	0,7	4,4
23.12.2024	0,125	0	4,58	4,62	0	4,58	4,62	0	0	24	0	0	67,8	40,8	26,98	0,7	0,7	4,2
24.12.2024	0,143	0	5,48	5,48	0	5,38	5,48	0	0	24	0	0	69,7	43,5	26,2	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	0,138	0	5,35	5,32	0	5,27	5,32	0	0	24	0	0	69,7	43,4	26,38	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	0,136	0	5,16	5,15	0	5,14	5,15	0	0	24	0	0	68,4	42,3	26,13	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	0,123	0	4,54	4,53	0	4,54	4,53	0	0	24	0	0	67,8	40,8	27,08	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	0,122	0	4,66	4,68	0	4,66	4,68	0	0	24	0	0	67,8	40,6	27,17	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	0,126	0	4,88	4,92	0	4,87	4,92	0	0	24	0	0	68,2	41,3	26,87	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	0,128	0	4,88	4,91	0	4,87	4,91	0	0	24	0	0	68	41,2	26,72	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	0,129	0	4,96	4,99	0	4,94	4,99	0	0	24	0	0	67,9	41,5	26,39	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	0,127	0	4,96	5	0	4,96	5	0	0	24	0	0	68,2	42,1	26,1	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	0,134	0	5,27	5,3	0	5,18	5,3	0	0	24	0	0	68,8	43,6	25,2	0,7	0,7	4
03.01.2025	0,144	0	5,75	5,8	0	5,53	5,8	0	0	24	0	0	72,6	46,8	25,79	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	0,155	0	6,03	6,1	0	5,79	6,1	0	0	24	0	0	74	47,7	26,25	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	0,147	0	5,75	5,82	0	5,52	5,82	0	0	24	0	0	74,3	47,2	27,11	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	0,149	0	5,89	5,96	0	5,69	5,96	0	0	24	0	0	74	47,8	26,22	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	0,117	0	4,54	4,59	0	4,54	4,59	0	0	24	0	0	67,4	41,7	25,69	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	0,126	0	5,24	5,24	0	5,22	5,24	0	0	24	0	0	68,6	43,8	24,77	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	0,139	0	5,51	5,52	0	5,42	5,52	0	0	24	0	0	70	45	25,05	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	0,136	0	5,55	5,53	0	5,42	5,53	0	0	24	0	0	69,3	44,5	24,8	0,7	0,7	-
11.01.2025	0,145	0	6,12	6,15	0	5,88	6,15	0	0	24	0	0	71,9	47,4	24,47	0,7	0,7	-
12.01.2025	0,146	0	5,72	5,76	0	5,48	5,76	0	0	24	0	0	72	45,5	26,56	0,7	0,7	-
13.01.2025	0,158	0	6,26	6,3	0	6,04	6,3	0	0	24	0	0	72,9	46,4	26,49	0,7	0,7	-
14.01.2025	0,154	0	6,37	6,39	0	6,13	6,39	0	0	24	0	0	71,6	46,3	25,38	0,7	0,7	-
15.01.2025	0,136	0	5,17	5,16	0	5,1	5,16	0	0	24	0	0	68,6	42,2	26,39	0,7	0,7	-
16.01.2025	0,141	0	5,42	5,38	0	5,36	5,38	0	0	24	0	0	68,2	42,4	25,89	0,7	0,7	-
17.01.2025	0,133	0	5,15	5,07	0	5,12	5,07	0	0	24	0	0	67,8	41,7	26,14	0,7	0,7	-
18.01.2025	0,133	0	5,24	5,16	0	5,17	5,16	0	0	24	0	0	67,6	42,2	25,44	0,7	0,7	-
19.01.2025	0,139	0	5,5	5,38	0	5,38	5,38	0	0	24	0	0	68,3	42,7	25,6	0,7	0,7	-
20.01.2025	0,149	0	6,08	6	0	5,84	6	0	0	24	0	0	70,2	44,6	25,65	0,7	0,7	-
Итого:	4,236	0	165,87	166,13	0	162,88	166,13	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,236																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.12.2024	39,39	4341,64	4243,92	0	4255,37	4175,94	0
20.01.2025	43,626	4507,51	4410,05	0	4418,25	4342,07	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.01.2025 7:36:00