

#133690#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Тихорецкая 12, Калининград

4817

6795

ТВ7 (АСЦП)

15025826

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	5,648	0	62,174	45,183	0	61,164	44,676	0	24	0	59,2	49,1	0,35	0,27	-
25.05.2025	5,634	0	62,028	45,004	0	61,027	44,501	0	24	0	59,1	49	0,34	0,27	-
26.05.2025	5,299	0	60,654	45,165	0	59,675	44,66	0	24	0	59,1	48,9	0,34	0,27	-
27.05.2025	5,453	0	61,365	45,091	0	60,373	44,586	0	24	0	59,1	49,1	0,34	0,27	-
28.05.2025	5,388	0	61,101	45,186	0	60,108	44,672	0	24	0	59,3	49,3	0,35	0,27	-
29.05.2025	5,19	0	60,243	45,083	0	59,266	44,573	0	24	0	59,2	49,3	0,35	0,27	-
30.05.2025	5,326	0	60,739	45,005	0	59,754	44,495	0	24	0	59,2	49,3	0,35	0,27	-
31.05.2025	5,096	0	59,87	45,115	0	58,9	44,603	0	24	0	59,1	49,2	0,34	0,26	-
01.06.2025	5,728	0	62,575	44,868	0	61,563	44,359	0	24	0	59,1	49,3	0,34	0,26	-
02.06.2025	5,233	0	60,505	45,045	0	59,528	44,531	0	24	0	59,2	49,5	0,34	0,27	-
03.06.2025	5,794	0	62,952	44,742	0	61,937	44,229	0	24	0	59,1	49,5	0,34	0,27	-
04.06.2025	2,539	0	27,07	17,478	0	26,683	17,296	0	24	0	55	47,2	0,36	0,32	-
05.06.2025	0,659	0	7,516	2,059	0	7,485	2,054	0	24	0	31,5	25	0,38	0,36	-
06.06.2025	0,309	0	6,434	1,967	0	6,425	1,964	0	24	0	21,8	22,5	0,38	0,36	-
07.06.2025	0,382	0	6,66	1,942	0	6,648	1,94	0	24	0	23,4	21,3	0,37	0,35	-
08.06.2025	0,331	0	6,097	1,867	0	6,087	1,864	0	24	0	22,9	21,2	0,37	0,36	-
09.06.2025	0,317	0	6,08	1,783	0	6,071	1,781	0	24	0	21,9	20,4	0,38	0,36	-
10.06.2025	0,377	0	6,769	1,789	0	6,759	1,788	0	24	0	22,2	19,9	0,38	0,36	-
11.06.2025	0,286	0	5,75	1,627	0	5,743	1,625	0	24	0	20,9	19,5	0,38	0,36	-
12.06.2025	0,317	0	6,685	1,737	0	6,678	1,736	0	24	0	19,9	19,1	0,38	0,36	-
13.06.2025	0,263	0	5,807	1,577	0	5,802	1,576	0	24	0	19,6	19,1	0,38	0,36	-
14.06.2025	0,224	0	5,137	1,458	0	5,133	1,457	0	24	0	19,4	19,3	0,37	0,36	-
15.06.2025	0,224	0	5,181	1,456	0	5,176	1,454	0	24	0	19,3	19,5	0,37	0,35	-
16.06.2025	0,291	0	34,22	27,892	0	34,19	27,863	0	24	0	19,3	20,1	0,37	0,31	-
17.06.2025	0,396	0	51,126	43,864	0	51,07	43,809	0	24	0	20,3	20,7	0,36	0,28	-
18.06.2025	4,583	0	61,409	43,174	0	60,744	42,866	0	24	0	46,6	38,5	0,34	0,26	-
19.06.2025	4,764	0	57,856	44,639	0	56,93	44,145	0	24	0	58,9	48,7	0,35	0,27	-
20.06.2025	4,761	0	57,521	44,336	0	56,591	43,841	0	24	0	59,1	49	0,36	0,28	-
21.06.2025	4,802	0	56,213	42,676	0	55,297	42,197	0	24	0	59,3	49,1	0,35	0,28	-
22.06.2025	4,623	0	54,585	41,766	0	53,698	41,299	0	24	0	59,3	48,9	0,35	0,28	-
23.06.2025	4,782	0	56,064	42,577	0	55,151	42,099	0	24	0	59,4	49,2	0,35	0,28	-
Итого:	95,019	0	1198,386	863,151	0	1181,656	854,539	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,695														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	460,566	5372,964	3996,827	0	5287,086	3951,726	0	2051	363
23.06.2025	555,586	6571,35	4859,98	0	6468,742	4806,266	0	2795	363

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 9:13:39