

#92200#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/24г.-23/08/24г.

Абонент:Тихорецкая 12

Адрес: УК Теплосервис

Договор N:0

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Договорные расходи: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 15025826, ДЦ=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСЯ=0х45FB

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.24 23	60,08	51,68	8,39	3,53	9,34	61,472	51,673	60,45	51,045	9,405	5	1	0,941	24	0	
24.07.24 23	60,07	51,65	8,42	3,36	10,22	61,475	51,682	60,449	51,056	9,393	5	1	0,941	24	0	
25.07.24 23	60,07	51,68	8,39	3,55	9,67	61,614	51,436	60,587	50,812	9,775	5	1	0,959	24	0	
26.07.24 23	60,09	51,66	8,44	3,57	11,61	62,571	51,559	61,53	50,938	10,592	5	1	1,006	24	0	
27.07.24 23	60,08	51,56	8,52	3,55	9,41	61,169	51,687	60,149	51,06	9,089	5	1	0,93	24	0	
28.07.24 23	60,05	51,49	8,56	3,53	11,29	62,591	51,421	61,552	50,806	10,745	5	1	1,019	24	0	
29.07.24 23	59,98	51,36	8,62	3,53	11,33	63,403	51,107	62,354	50,501	11,853	5	1	1,079	24	0	
30.07.24 23	59,97	51,32	8,65	3,58	9,99	62,121	51,133	61,09	50,522	10,568	5	1	1,012	24	0	
31.07.24 23	59,99	51,29	8,7	3,56	11,37	62,42	50,932	61,384	50,328	11,055	5	1	1,038	24	0	
01.08.24 23	60,03	51,33	8,7	3,51	12,44	63,077	50,676	62,029	50,077	11,952	5	1	1,085	24	0	
02.08.24 23	60,01	51,39	8,63	3,56	12,35	62,228	50,694	61,193	50,092	11,101	5	1	1,034	24	0	
03.08.24 23	60,03	51,35	8,68	3,55	12,63	61,611	50,734	60,587	50,134	10,452	5	1	1,002	24	0	
04.08.24 23	60,05	51,33	8,72	3,53	11,9	61,826	50,674	60,799	50,071	10,729	5	1	1,019	24	0	
05.08.24 23	60,02	51,36	8,66	3,55	12,47	62,335	50,524	61,298	49,926	11,372	5	1	1,05	24	0	
06.08.24 23	60,05	51,4	8,65	3,57	9,81	62,379	50,404	61,337	49,797	11,54	5	1	1,06	24	0	
07.08.24 23	60,04	51,43	8,61	3,58	12,03	62,469	50,347	61,432	49,748	11,684	5	1	1,063	24	0	
08.08.24 23	60,04	51,39	8,65	3,58	9,07	61,461	50,316	60,44	49,71	10,73	5	1	1,015	24	0	
09.08.24 23	60,06	51,38	8,68	3,62	11,02	61,764	50,131	60,734	49,534	11,2	5	1	1,04	24	0	
10.08.24 23	60,06	51,26	8,8	3,61	10,22	61,91	50,07	60,878	49,477	11,401	5	1	1,057	24	0	
11.08.24 23	60,06	51,21	8,85	3,58	9,64	62,466	49,848	61,427	49,253	12,175	5	1	1,101	24	0	
12.08.24 23	60	51,19	8,8	3,57	11,41	61,886	49,764	60,857	49,175	11,682	5	1	1,068	24	0	
13.08.24 23	59,97	51,16	8,81	3,56	10,95	61,362	49,678	60,345	49,089	11,255	5	1	1,044	24	0	
14.08.24 23	60,03	51,25	8,77	3,59	10,8	61,787	49,687	60,759	49,098	11,661	5	1	1,066	24	0	
15.08.24 23	60,05	51,28	8,77	3,57	4,1	61,246	49,764	60,226	49,155	11,071	5	1	1,041	24	0	
16.08.24 23	60,04	51,36	8,69	3,58	6,19	60,089	49,876	59,089	49,271	9,818	5	1	0,966	24	0	
17.08.24 23	60,12	51,5	8,63	3,59	9,51	60,861	49,808	59,849	49,204	10,644	5	1	1,006	24	0	
18.08.24 23	60,15	51,53	8,61	3,54	10,06	60,642	49,824	59,631	49,222	10,409	5	1	0,992	24	0	
19.08.24 23	60,14	51,55	8,59	3,57	5,27	61,311	49,53	60,288	48,919	11,369	5	1	1,046	24	0	
20.08.24 23	60,13	51,57	8,56	3,58	5,99	61,519	49,683	60,494	49,076	11,418	5	1	1,047	24	0	
21.08.24 23	60,12	51,49	8,62	3,6	6,47	60,956	49,468	59,942	48,865	11,077	5	1	1,03	24	0	
22.08.24 23	60,04	51,25	8,8	3,59	6,99	60,522	49,438	59,515	48,842	10,673	5	1	1,014	24	0	
23.08.24 23	60,06	51,29	8,77	3,59	7,63	61,9	49,29	60,869	48,696	12,173	5	1	1,094	24	0	
Итого/Средн	60,05	51,41	8,65	3,56	9,79	1976,446	1612,86	1943,561	1593,497	350,065	5	1	32,865	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.24 23	84241,709	67703,804	82848,785	66891,746	15957,039	1476,352	30106	95
23.08.24 23	86218,155	69316,664	84792,346	68485,243	16307,104	1509,217	30874	95
Итого	1976,446	1612,86	1943,561	1593,497	350,065	32,865	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) разверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

