

#92201#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/07/24г.-23/08/24г.

Абонент: Тихорецкая 12

Адрес: УК Теплосервис

Договор N: 0

Тепловычислитель ТВ7-04 . сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 15025826, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х45FB

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 г	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.24 23	26,51	27,33	-0,82	0,19	1,33	0	0	0	24	0	
24.07.24 23	26,45	27,27	-0,82	0,19	1,22	0	0	0	24	0	
25.07.24 23	26,47	27,26	-0,79	0,19	1,2	0	0	0	24	0	
26.07.24 23	26,36	27,11	-0,74	0,18	1,25	0	0	0	24	0	
27.07.24 23	26,48	27,25	-0,77	0,18	1,24	0	0	0	24	0	
28.07.24 23	26,35	27,14	-0,79	0,18	1,29	0	0	0	24	0	
29.07.24 23	25,78	26,42	-0,64	0,18	1,32	0	0	0	24	0	
30.07.24 23	25,72	26,28	-0,56	0,18	1,34	0	0	0	24	0	
31.07.24 23	25,81	26,43	-0,62	0,18	1,33	0	0	0	24	0	
01.08.24 23	25,87	26,49	-0,62	0,18	1,33	0	0	0	24	0	
02.08.24 23	25,82	26,47	-0,66	0,18	1,34	0	0	0	24	0	
03.08.24 23	25,86	26,52	-0,66	0,19	1,32	0	0	0	24	0	
04.08.24 23	25,95	26,64	-0,69	0,19	1,29	0	0	0	24	0	
05.08.24 23	26,01	26,7	-0,69	0,19	1,38	0	0	0	24	0	
06.08.24 23	25,98	26,64	-0,66	0,18	1,61	0	0	0	24	0	
07.08.24 23	26	26,69	-0,68	0,18	1,64	0	0	0	24	0	
08.08.24 23	21,29	26,69	-5,4	< 3,07	1,51	3,212	3,208	-0,017	24	0	*
09.08.24 23	25,98	26,68	-0,7	3,92	1,84	0	0	0	24	0	
10.08.24 23	26,02	26,64	-0,61	3,45	1,8	0	0	0	24	0	
11.08.24 23	25,71	26,28	-0,57	3,19	1,68	0	0	0	24	0	
12.08.24 23	25,52	26,04	-0,52	2,99	1,63	0	0	0	24	0	
13.08.24 23	25,53	26,07	-0,53	2,84	1,6	0	0	0	24	0	
14.08.24 23	25,65	26,27	-0,62	2,72	1,46	0	0	0	24	0	
15.08.24 23	25,9	26,57	-0,67	2,6	1,37	0	0	0	24	0	
16.08.24 23	26,14	26,83	-0,69	2,46	1,36	0	0	0	24	0	
17.08.24 23	26,42	27,13	-0,72	2,11	1,44	0	0	0	24	0	
18.08.24 23	26,54	27,28	-0,74	1,69	1,37	0	0	0	24	0	
19.08.24 23	26,58	27,31	-0,73	1,48	1,66	0	0	0	24	0	
20.08.24 23	26,38	27,12	-0,74	1,36	2,2	0	0	0	24	0	
21.08.24 23	26,53	27,25	-0,73	1,26	1,67	0	0	0	24	0	
22.08.24 23	26,26	26,92	-0,66	1,16	0,9	0	0	0	24	0	
23.08.24 23	26,11	26,7	-0,59	1,1	1,03	0	0	0	24	0	
Итого/Средн	21,29	26,69	-5,4	1,26	1,44	3,212	3,208	-0,017	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 г	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.24 23	231165,334	227996,395	2492,318	30106	95
23.08.24 23	231168,546	227999,603	2492,3	30874	95
Итого	3,212	3,208	-0,017	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (I) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. не испр.



Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_