

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/23г.-20/09/23г.

Абонент:Тихорецкая 12

Адрес: УК Теплосервис

Договор N:0

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Тип расходомера: _____

Договорные расходи:

Пределы измерений:
G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет.воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Серийный номер 15025826, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х45FB

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 кгго/см2 | P2 кгго/см2 | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | тх °C | Рк кгго/см2 | Qгв Гкал | ВНР ч | ВОС ч | ИС |
|--------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------|------------|----------|----|
| 23.08.23 23 | 60,06 | 51,46 | 8,6 | 3,66 | 7,79 | 60,971 | 49,978 | 59,956 | 49,371 | 10,585 | 5 | 1 | 1,004 | 24 | 0 | |
| 24.08.23 23 | 60,04 | 51,5 | 8,55 | 3,67 | 8,57 | 60,18 | 50,12 | 59,179 | 49,514 | 9,666 | 5 | 1 | 0,951 | 24 | 0 | |
| 25.08.23 23 | 60,06 | 51,46 | 8,6 | 3,67 | 9,29 | 61,487 | 50,132 | 60,462 | 49,527 | 10,935 | 5 | 1 | 1,023 | 24 | 0 | |
| 26.08.23 23 | 60,04 | 51,48 | 8,56 | 3,68 | 5,2 | 60,185 | 50,308 | 59,184 | 49,693 | 9,491 | 5 | 1 | 0,947 | 24 | 0 | |
| 27.08.23 23 | 60,06 | 51,49 | 8,57 | 3,67 | 3,41 | 60,658 | 50,185 | 59,65 | 49,566 | 10,084 | 5 | 1 | 0,981 | 24 | 0 | |
| 28.08.23 23 | 59,91 | 51,34 | 8,57 | 3,69 | 3,71 | 61,484 | 49,958 | 60,466 | 49,347 | 11,12 | 5 | 1 | 1,034 | 24 | 0 | |
| 29.08.23 23 | 59,81 | 51,21 | 8,6 | 3,69 | 4,04 | 60,67 | 50,061 | 59,667 | 49,451 | 10,216 | 5 | 1 | 0,985 | 24 | 0 | |
| 30.08.23 23 | 59,82 | 51,16 | 8,66 | 3,69 | 4,51 | 61,594 | 50,054 | 60,577 | 49,445 | 11,132 | 5 | 1 | 1,038 | 24 | 0 | |
| 31.08.23 23 | 59,73 | 50,98 | 8,75 | 3,67 | 4,86 | 61,204 | 49,711 | 60,195 | 49,113 | 11,082 | 5 | 1 | 1,035 | 24 | 0 | |
| 01.09.23 23 | 59,7 | 50,84 | 8,86 | 3,69 | 6,93 | 62,588 | 49,744 | 61,559 | 49,154 | 12,405 | 5 | 1 | 1,111 | 24 | 0 | |
| 02.09.23 23 | 59,63 | 50,61 | 9,02 | 3,69 | 8,09 | 60,755 | 49,815 | 59,756 | 49,232 | 10,524 | 5 | 1 | 1,015 | 24 | 0 | |
| 03.09.23 23 | 59,72 | 50,71 | 9,01 | 3,57 | 7,84 | 62,097 | 49,667 | 61,078 | 49,084 | 11,994 | 5 | 1 | 1,095 | 24 | 0 | |
| 04.09.23 23 | 59,68 | 50,73 | 8,95 | 3,66 | 8,14 | 60,818 | 49,743 | 59,82 | 49,156 | 10,664 | 5 | 1 | 1,019 | 24 | 0 | |
| 05.09.23 23 | 59,74 | 50,8 | 8,94 | 3,64 | 8,39 | 61,675 | 49,754 | 60,662 | 49,168 | 11,494 | 5 | 1 | 1,065 | 24 | 0 | |
| 06.09.23 23 | 59,79 | 50,94 | 8,85 | 3,64 | 8,81 | 62,333 | 49,646 | 61,306 | 49,057 | 12,249 | 5 | 1 | 1,101 | 24 | 0 | |
| 07.09.23 23 | 59,78 | 50,9 | 8,89 | 3,65 | 8,93 | 61,501 | 49,681 | 60,489 | 49,094 | 11,395 | 5 | 1 | 1,056 | 24 | 0 | |
| 08.09.23 23 | 59,76 | 50,87 | 8,89 | 3,69 | 9 | 60,275 | 49,399 | 59,281 | 48,818 | 10,463 | 5 | 1 | 1,002 | 24 | 0 | |
| 09.09.23 23 | 59,84 | 50,92 | 8,92 | 3,67 | 9,28 | 60,491 | 48,773 | 59,49 | 48,199 | 11,29 | 5 | 1 | 1,044 | 24 | 0 | |
| 10.09.23 23 | 59,81 | 50,69 | 9,12 | 3,62 | 6,43 | 52,638 | 42,002 | 51,768 | 41,507 | 10,262 | 5 | 1 | 0,939 | 24 | 0 | |
| 11.09.23 23 | 59,9 | 51,08 | 8,82 | 3,66 | 3,29 | 60,366 | 48,526 | 59,367 | 47,934 | 11,433 | 5 | 1 | 1,051 | 24 | 0 | |
| 12.09.23 23 | 59,89 | 51,08 | 8,81 | 3,66 | 3,4 | 59,84 | 48,594 | 58,85 | 48,004 | 10,847 | 5 | 1 | 1,019 | 24 | 0 | |
| 13.09.23 23 | 59,87 | 51,08 | 8,8 | 3,66 | 3,46 | 59,19 | 48,575 | 58,209 | 47,985 | 10,225 | 5 | 1 | 0,984 | 24 | 0 | |
| 14.09.23 23 | 59,9 | 51,06 | 8,84 | 3,68 | 3,54 | 59,557 | 48,495 | 58,571 | 47,907 | 10,664 | 5 | 1 | 1,009 | 24 | 0 | |
| 15.09.23 23 | 59,81 | 50,92 | 8,89 | 3,75 | 3,69 | 59,037 | 48,51 | 58,061 | 47,925 | 10,137 | 5 | 1 | 0,982 | 24 | 0 | |
| 16.09.23 23 | 59,82 | 50,8 | 9,02 | 3,7 | 3,67 | 59,62 | 47,961 | 58,638 | 47,385 | 11,253 | 5 | 1 | 1,045 | 24 | 0 | |
| 17.09.23 23 | 59,72 | 51,4 | 8,32 | 3,59 | 3,82 | 56,989 | 45,493 | 56,049 | 44,935 | 11,114 | 5 | 1 | 0,982 | 24 | 0 | |
| 18.09.23 23 | 59,73 | 51,43 | 8,31 | 3,69 | 3,76 | 58,384 | 45,489 | 57,422 | 44,93 | 12,491 | 5 | 1 | 1,057 | 24 | 0 | |
| 19.09.23 23 | 59,72 | 50,46 | 9,26 | 3,72 | 3,89 | 57,969 | 46,022 | 57,014 | 45,479 | 11,535 | 5 | 1 | 1,053 | 24 | 0 | |
| 20.09.23 23 | 59,73 | 50,38 | 9,36 | 3,68 | 4,01 | 58,568 | 45,963 | 57,606 | 45,421 | 12,184 | 5 | 1 | 1,092 | 24 | 0 | |
| Итого/Средн | 59,83 | 51,03 | 8,8 | 3,67 | 5,85 | 1743,123 | 1412,36 | 1714,335 | 1395,4 | 318,934 | 5 | 1 | 29,72 | 696 | 0 | |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | dM т | Qгв Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|------------|----------|
| 22.08.23 23 | 64298,144 | 52348,694 | 63228,632 | 51712,223 | 11516,409 | 1096,344 | 22066 | 95 |
| 20.09.23 23 | 66041,266 | 53761,055 | 64942,967 | 53107,623 | 11835,344 | 1126,064 | 22762 | 95 |
| Итого | 1743,122 | 1412,361 | 1714,335 | 1395,4 | 318,934 | 29,72 | 696 | 0 |

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------|----------|
| 21.09.23 23 | 71.62 | 50.49 | 21.13 | 0.39 | 0.32 | 0.60 | 61.270 | 0.000 | 0.009 | 59.864 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 5.00 | 0.20 | 5.303 | 0.002 | 24 | 0 |
| 22.09.23 23 | 71.52 | 50.46 | 21.05 | 0.39 | 0.32 | 0.60 | 60.840 | 0.000 | 0.000 | 59.442 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 5.246 | 0.000 | 24 | 0 |
| 23.09.23 23 | 71.87 | 49.79 | 22.09 | 0.39 | 0.32 | 0.60 | 59.660 | 0.000 | 0.018 | 58.281 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 5.00 | 0.20 | 5.398 | 0.003 | 24 | 0 |
| Итого/Средн | 71.54 | 50.19 | 21.35 | 0.40 | 0.31 | 0.60 | 1893.960 | 0.000 | 0.315 | 1850.522 | 0.000 | 0.311 | 0.311 | 5.00 | 0.20 | 165.680 | 0.060 | 768 | 0 |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | M3 т | dM т | Qтв ГДж | Qг ГДж | ВНР ч | ВОС ч |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|----------|
| 22.08.23 23 | 76479.295 | 0.000 | 194.471 | 74611.857 | 0.000 | 192.412 | 192.412 | 8604.093 | 34.342 | 13599 | 41 |
| 23.09.23 23 | 78373.255 | 0.000 | 194.786 | 76462.379 | 0.000 | 192.723 | 192.723 | 8769.773 | 34.402 | 14367 | 41 |
| Итого | 1893.960 | 0.000 | 0.315 | 1850.522 | 0.000 | 0.311 | 0.311 | 165.680 | 0.060 | 768 | 0 |

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____

