

#120890#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Эпроновская 1, ТСЖ
Эпроновская 1, Калининград
7202
ТВ7 (ASCII)
16029821
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	17,61	0,014	280,61	0	0,052	274,162	0	0,051	24	0	71,7	56,3	0,42	0,4	-
25.02.2025	17,191	0,012	276,225	0	0,072	269,939	0	0,071	24	0	71,2	56,1	0,42	0,4	-
26.02.2025	16,214	0,017	248,93	0	0,074	243,228	0	0,073	24	0	71,6	55,7	0,43	0,4	-
27.02.2025	15,9	0,017	242,527	0	0,087	236,949	0	0,086	24	0	71,7	55,7	0,43	0,4	-
28.02.2025	17,003	0,02	264,464	0	0,079	258,356	0	0,078	24	0	71,9	56,2	0,43	0,4	-
01.03.2025	16,708	0,018	253,199	0	0,076	247,253	0	0,075	24	0	72,4	56,3	0,42	0,4	-
02.03.2025	16,242	0,018	251,006	0	0,072	245,298	0	0,071	24	0	71,3	55,5	0,43	0,4	-
03.03.2025	15,207	0,017	233,053	0	0,038	227,77	0	0,037	24	0	71,2	55,3	0,42	0,4	-
04.03.2025	14,272	0,009	221,126	0	0,042	216,12	0	0,041	24	0	71	55,3	0,43	0,4	-
05.03.2025	13,826	0,01	213,374	0	0,048	208,514	0	0,047	24	0	71,3	55,5	0,44	0,39	-
06.03.2025	13,089	0,011	205,413	0	0,051	200,718	0	0,05	24	0	71,4	55,9	0,44	0,39	-
07.03.2025	13,003	0,012	207,669	0	0,046	202,897	0	0,045	24	0	71,6	56,3	0,43	0,39	-
08.03.2025	12,592	0,011	205,804	0	0,049	201,124	0	0,048	24	0	71,3	56,4	0,44	0,39	-
09.03.2025	11,968	0,011	195,804	0	0,049	191,359	0	0,048	24	0	71,2	56,3	0,44	0,39	-
10.03.2025	10,83	0,011	198,719	0	0,051	194,205	0	0,05	24	0	71,1	57,8	0,44	0,39	-
11.03.2025	14,329	0,012	225,95	0	0,045	220,751	0	0,044	24	0	71,6	56,2	0,42	0,39	-
12.03.2025	14,874	0,01	224,614	0	0,046	219,421	0	0,045	24	0	71,9	55,7	0,43	0,39	-
13.03.2025	16,441	0,011	251,06	0	0,051	245,251	0	0,05	24	0	71,9	55,9	0,42	0,39	-
14.03.2025	17,571	0,012	250,611	0	0,113	244,513	0	0,111	24	0	74	56,9	0,42	0,4	-
15.03.2025	16,595	0,027	237,206	0	0,078	231,359	0	0,077	24	0	74,5	57,4	0,42	0,39	-
16.03.2025	16,882	0,019	247,702	0	0,076	241,685	0	0,075	24	0	73,8	57,1	0,42	0,39	-
17.03.2025	17,203	0,018	249,622	0	0,079	243,479	0	0,078	24	0	74,5	57,7	0,42	0,4	-
18.03.2025	15,592	0,019	244,276	0	0,095	238,665	0	0,094	24	0	71,6	56	0,42	0,39	-
19.03.2025	15,114	0,022	232,699	0	0,068	227,379	0	0,067	24	0	71,5	55,6	0,41	0,39	-
20.03.2025	13,154	0,016	210,04	0	0,073	205,241	0	0,072	24	0	71,3	56,1	0,43	0,39	-
21.03.2025	14,041	0,017	228,214	0	0,064	223,023	0	0,063	24	0	71,2	56,2	0,42	0,39	-
22.03.2025	12,502	0,015	205,492	0	0,066	200,811	0	0,065	24	0	71,3	56,4	0,44	0,39	-
23.03.2025	12,939	0,015	205,305	0	0,062	200,584	0	0,061	24	0	71,6	56,3	0,43	0,39	-
Итого:	418,892	0	6510,714	0	1,802	6360,054	0	1,773	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	100,051														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	35165,613	584955,801	0	461,382	571458,041	0	453,831	8294	535
23.03.2025	35584,505	591466,515	0	463,184	577818,095	0	455,607	8966	535

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 16:07:16